

#74614#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.02.2024 по 23.03.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Грига 11-13, Калининград  
5346

Заводской номер счётчика 00252002	Показания прибора, Гкал 23.03.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.02.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	219,795	134,872	84.923

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#74613#

Отчёт за период с 23.02.2024 по 23.03.2024.

Номер абонента 5346  
Порядковый номер 0  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00252002  
Номер системы 1  
Отчёт сформирован 26.03.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.02.2024	-	2,934	103,79	104,03	101,53	103,2	-1,67	24	0	0	69,6	40,6	28,93	0,61	0,59
25.02.2024	-	2,986	99,64	99,9	97,46	99,18	-1,72	24	0	0	69,8	39,1	30,66	0,61	0,59
26.02.2024	-	2,897	102,55	102,81	100,32	101,99	-1,67	24	0	0	69,8	40,9	28,91	0,61	0,59
27.02.2024	-	2,996	109,02	109,17	106,64	108,26	-1,62	24	0	0	69,8	41,7	28,11	0,61	0,59
28.02.2024	-	2,924	106,77	106,99	104,48	106,1	-1,62	24	0	0	69,6	41,5	28,02	0,6	0,59
29.02.2024	-	2,772	96,1	96,46	94,02	95,73	-1,71	24	0	0	69,4	39,8	29,54	0,61	0,59
01.03.2024	-	2,865	101,46	101,76	99,24	100,99	-1,75	24	0	0	69,9	40,9	28,93	0,61	0,59
02.03.2024	-	2,987	105,84	106,03	103,52	105,19	-1,67	24	0	0	70	41,1	28,87	0,61	0,59
03.03.2024	-	2,897	102,88	103,36	100,69	102,59	-1,9	24	0	0	68,3	39,5	28,79	0,61	0,6
04.03.2024	-	2,764	93,69	94,25	91,68	93,59	-1,91	24	0	0	69,1	38,8	30,21	0,61	0,6
05.03.2024	-	2,607	88,96	89,59	87,08	88,96	-1,88	24	0	0	68,6	38,6	29,99	0,62	0,6
06.03.2024	-	2,966	98,69	98,94	96,5	98,19	-1,69	24	0	0	70,6	39,8	30,76	0,62	0,6
07.03.2024	-	3,061	100,84	100,85	98,46	100,01	-1,55	24	0	0	72,8	41,7	31,12	0,62	0,6
08.03.2024	-	3,066	97,12	97,12	94,85	96,36	-1,51	24	0	0	73	40,7	32,35	0,62	0,6
09.03.2024	-	3,126	95,62	95,57	93,25	94,84	-1,59	24	0	0	74,6	41	33,59	0,62	0,6
10.03.2024	-	3,209	96,54	96,6	94,26	95,91	-1,65	24	0	0	73,2	39,2	34,06	0,62	0,6
11.03.2024	-	2,955	95,3	95,53	93,15	94,82	-1,67	24	0	0	71,1	39,4	31,76	0,62	0,6
12.03.2024	-	2,848	92,26	92,59	90,23	91,95	-1,72	24	0	0	70,2	38,6	31,61	0,62	0,6
13.03.2024	-	2,97	104,02	104,08	101,7	103,26	-1,56	24	0	0	70,2	40,9	29,25	0,63	0,6
14.03.2024	-	2,842	100,68	100,79	98,5	100	-1,5	24	0	0	69,8	40,9	28,87	0,63	0,6
15.03.2024	-	2,743	94,56	94,84	92,55	94,14	-1,59	24	0	0	69,3	39,6	29,69	0,63	0,6
16.03.2024	-	2,783	97,05	97,18	94,94	96,47	-1,53	24	0	0	69,8	40,4	29,35	0,62	0,6
17.03.2024	-	2,887	95,76	95,9	93,62	95,18	-1,56	24	0	0	70,6	39,7	30,86	0,62	0,6
18.03.2024	-	2,989	97,58	97,5	95,29	96,72	-1,43	24	0	0	72,6	41,2	31,37	0,62	0,6
19.03.2024	-	2,995	99,38	99,37	97,08	98,57	-1,49	24	0	0	72,1	41,2	30,86	0,62	0,6
20.03.2024	-	2,982	100,29	100,26	98,01	99,48	-1,47	24	0	0	71,1	40,6	30,48	0,62	0,6
21.03.2024	-	2,996	106,32	106,23	103,98	105,39	-1,41	24	0	0	69,9	41,1	28,86	0,62	0,6
22.03.2024	-	2,967	107,46	107,32	105,12	106,42	-1,3	24	0	0	69,9	41,7	28,25	0,62	0,6
23.03.2024	-	2,909	104,2	104,16	101,95	103,33	-1,38	24	0	0	69,4	40,9	28,55	0,61	0,6
Итого:	-	84,923	2894,37	2899,18	2830,1	2876,82	-46,72	696	0	-	70,49	40,38	30,09	0,62	0,6

Общее время работы системы 696 час.  
Период нормальной работы системы 696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.02.2024	134,872	4215,04	4232	4115,47	4199,84
23.03.2024	219,795	7109,41	7131,18	6945,57	7076,66

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_