

#78687#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.03.2024 по 22.04.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Грига 11-13, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00252002	Показания прибора, Гкал 22.04.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.03.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	283,449	219,795	63.654

Подпись исполнителя _____



#78686#

Отчёт за период с 23.03.2024 по 22.04.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00252002
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.04.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2024	3,6	2,923	101,07	101,06	98,85	100,3	-1,45	24	0	0	69,8	40,2	29,61	0,62	0,6
25.03.2024	3,9	2,811	95,03	95,16	92,96	94,47	-1,51	24	0	0	69,8	39,5	30,29	0,62	0,6
26.03.2024	5,5	2,719	96,1	96,29	94,04	95,54	-1,5	24	0	0	69,3	40,4	28,93	0,63	0,6
27.03.2024	9,1	2,585	92,9	93,22	90,89	92,49	-1,6	24	0	0	69,5	41	28,48	0,63	0,6
28.03.2024	11,8	2,44	81,06	81,67	79,31	81,1	-1,79	24	0	0	69,4	38,6	30,78	0,64	0,6
29.03.2024	10,7	2,367	81,42	81,97	79,64	81,4	-1,76	24	0	0	69,4	39,6	29,76	0,64	0,6
30.03.2024	13,4	2,29	75,46	76,11	73,81	75,6	-1,79	24	0	0	69,4	38,3	31,07	0,65	0,6
31.03.2024	16,7	2,222	73,46	74,12	71,88	73,64	-1,76	24	0	0	69,4	38,5	30,95	0,64	0,59
01.04.2024	-	2,097	70,98	71,7	69,49	71,22	-1,73	24	0	0	69	38,8	30,19	0,62	0,59
02.04.2024	-	2,178	74,29	75,01	72,69	74,49	-1,8	24	0	0	68,8	38,8	29,97	0,6	0,59
03.04.2024	-	2,804	102,35	102,5	100,05	101,61	-1,56	24	0	0	70,8	42,8	28,03	0,62	0,6
04.04.2024	-	3,004	112,46	112,39	109,91	111,36	-1,45	24	0	0	71,2	43,8	27,38	0,64	0,6
05.04.2024	-	2,492	87,43	87,78	85,55	87,11	-1,56	24	0	0	69,5	40,4	29,14	0,65	0,6
06.04.2024	-	2,321	77,32	77,78	75,64	77,27	-1,63	24	0	0	69,4	38,7	30,73	0,65	0,6
07.04.2024	-	2,466	84,92	85,24	83,08	84,62	-1,54	24	0	0	69,5	39,8	29,75	0,64	0,59
08.04.2024	-	2,228	73,21	73,73	71,63	73,25	-1,62	24	0	0	69,3	38,2	31,13	0,62	0,57
09.04.2024	-	2,168	74,24	74,79	72,7	74,3	-1,6	24	0	0	68,6	38,7	29,86	0,57	0,53
10.04.2024	-	1,352	48,5	49,87	47,55	49,51	-1,96	24	0	1	65,6	37,1	28,53	0,58	0,52
11.04.2024	-	0,84	28,3	30,18	27,72	29,94	-2,22	24	0	1	66,2	36	30,21	0,58	0,52
12.04.2024	-	0,88	29,26	31	28,66	30,76	-2,1	24	0	1	66,3	35,5	30,73	0,58	0,52
13.04.2024	-	0,856	27,9	29,71	27,35	29,47	-2,12	24	0	1	66,6	35,3	31,26	0,58	0,52
14.04.2024	-	0,871	28,08	29,83	27,52	29,59	-2,07	24	0	1	66,9	35,3	31,58	0,57	0,52
15.04.2024	-	0,889	29,83	31,53	29,22	31,29	-2,07	24	0	1	66,5	36	30,47	0,57	0,52
16.04.2024	-	0,882	29,74	31,48	29,15	31,24	-2,09	24	0	1	66,1	35,8	30,24	0,57	0,53
17.04.2024	-	0,919	30,63	32,32	30,01	32,08	-2,07	24	0	1	66,3	35,6	30,66	0,57	0,55
18.04.2024	-	1,578	51,23	52,39	50,22	52,07	-1,85	24	0	1	66,4	35	31,43	0,58	0,57
19.04.2024	-	2,582	84,22	84,42	82,41	83,84	-1,43	24	0	0	69,6	38,2	31,36	0,58	0,57
20.04.2024	-	2,331	74,82	75,33	73,26	74,81	-1,55	24	0	0	68,8	36,9	31,89	0,58	0,57
21.04.2024	-	2,395	75,22	75,79	73,6	75,33	-1,73	24	0	0	69,2	36,6	32,56	0,59	0,58
22.04.2024	-	2,411	78,24	78,74	76,53	78,22	-1,69	24	0	0	69,3	37,8	31,58	0,61	0,59
Итого:	8,1	60,901	2069,67	2093,11	2025,32	2077,92	-52,6	720	0	-	68,53	38,24	30,29	0,61	0,57

Общее время работы системы 720 час.
 Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.03.2024	219,795	7109,41	7131,18	6945,57	7076,66
22.04.2024	283,449	9272,22	9317,62	9061,98	9247,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
