

#82447#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК  
Грига 11-13, Калининград  
5346

Заводской номер счётчика 00252002	Показания прибора, Гкал 23.05.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	319,815	283,449	36.366

Подпись исполнителя \_\_\_\_\_



#82446#

Отчёт за период с 23.04.2024 по 23.05.2024.

Номер абонента 5346  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00252002  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 28.05.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2024	4,9	2,621	94,44	94,75	92,41	94,02	-1,61	24	0	0	68,7	40,3	28,4	0,61	0,59
25.04.2024	6,4	2,633	93,07	93,29	91,04	92,55	-1,51	24	0	0	69,5	40,5	28,97	0,61	0,59
26.04.2024	7,8	2,489	87,75	88,12	85,85	87,44	-1,59	24	0	0	69,2	40,2	29,04	0,63	0,59
27.04.2024	12,1	2,317	77,97	78,47	76,28	77,93	-1,65	24	0	0	69,7	39,3	30,4	0,64	0,58
28.04.2024	14,6	2,326	77,63	78,1	75,96	77,57	-1,61	24	0	0	69,7	39	30,65	0,64	0,57
29.04.2024	16,9	2,14	72,07	72,65	70,51	72,17	-1,66	24	0	0	69,4	39	30,38	0,64	0,57
30.04.2024	16,1	2,16	73,75	74,25	72,17	73,76	-1,59	24	0	0	69,3	39,4	29,94	0,61	0,56
01.05.2024	-	2,079	77,7	78,24	76,16	77,67	-1,51	24	0	0	66,7	39,4	27,32	0,58	0,52
02.05.2024	-	1,742	59,13	60,07	57,88	59,67	-1,79	24	0	1	68,6	38,4	30,17	0,59	0,52
03.05.2024	-	0,781	24,04	25,95	23,55	25,74	-2,19	24	0	1	68,3	35,2	33,11	0,58	0,52
04.05.2024	-	0,729	25,78	27,71	25,25	27,47	-2,22	24	0	1	66,2	37,3	28,9	0,58	0,52
05.05.2024	-	0,739	26,13	28,26	25,58	28,02	-2,44	24	0	1	66,3	37,3	28,97	0,58	0,52
06.05.2024	-	0,752	26,77	28,48	26,21	28,24	-2,03	24	0	1	66,1	37,5	28,62	0,58	0,53
07.05.2024	-	0,782	26,24	27,99	25,69	27,75	-2,06	24	0	1	66,8	36,3	30,42	0,57	0,53
08.05.2024	-	0,741	26,51	28,34	25,96	28,1	-2,14	24	0	1	66,1	37,6	28,5	0,58	0,53
09.05.2024	-	0,778	27,43	29,06	26,86	28,82	-1,96	24	0	1	66,7	37,6	29,02	0,57	0,53
10.05.2024	-	0,783	27,85	29,46	27,29	29,22	-1,93	24	0	1	66,1	37,6	28,57	0,57	0,53
11.05.2024	-	0,791	27,57	29,23	27,03	28,99	-1,96	24	0	1	66,5	37,1	29,33	0,57	0,53
12.05.2024	-	0,809	28,65	30,27	28,05	30,03	-1,98	24	0	1	66,4	37,6	28,82	0,57	0,53
13.05.2024	-	0,827	28,41	30,03	27,83	29,79	-1,96	24	0	1	66,6	36,8	29,74	0,57	0,53
14.05.2024	-	0,765	27,92	29,55	27,36	29,31	-1,95	24	0	1	66,1	38,2	27,85	0,57	0,53
15.05.2024	-	0,797	27,8	29,42	27,21	29,18	-1,97	24	0	1	66,8	37,4	29,34	0,57	0,53
16.05.2024	-	0,751	26,69	28,35	26,16	28,11	-1,95	24	0	1	66,4	37,8	28,69	0,58	0,53
17.05.2024	-	0,78	27,15	28,78	26,6	28,54	-1,94	24	0	1	66,7	37,4	29,29	0,57	0,53
18.05.2024	-	0,726	26,34	27,99	25,8	27,75	-1,95	24	0	1	66,2	38,1	28,12	0,58	0,53
19.05.2024	-	0,755	27,11	28,66	26,56	28,42	-1,86	24	0	1	66,5	38	28,47	0,58	0,53
20.05.2024	-	0,719	25,97	27,61	25,43	27,37	-1,94	24	0	1	66,3	38,1	28,23	0,58	0,53
21.05.2024	-	0,717	25,67	27,28	25,13	27,04	-1,91	24	0	1	66,7	38,2	28,48	0,57	0,53
22.05.2024	-	0,691	25,86	27,47	25,29	27,23	-1,94	24	0	1	66,2	38,8	27,37	0,57	0,53
23.05.2024	-	0,646	24	25,59	23,49	25,35	-1,86	24	0	1	66,4	39	27,43	0,57	0,53
Итого:	9,4	36,366	1273,4	1313,42	1246,59	1303,25	-56,66	720	0	-	67,24	38,15	29,08	0,59	0,54

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.04.2024	283,449	9272,22	9317,62	9061,98	9247,2
23.05.2024	319,815	10545,62	10631,04	10308,57	10550,45

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения