

#85795#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2024 по 22.06.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Грига 11-13, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00252002	Показания прибора, Гкал 22.06.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	341,718	319,815	21.903

Подпись исполнителя _____



#85794#

Отчёт за период с 23.05.2024 по 22.06.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00252002
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 26.06.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2024	-	0,659	24,08	25,62	23,58	25,38	-1,8	24	0	1	66,8	38,8	27,91	0,57	0,53
25.05.2024	-	0,678	24,53	26,12	24,01	25,88	-1,87	24	0	1	66,6	38,4	28,27	0,57	0,53
26.05.2024	-	0,694	25,15	26,74	24,6	26,51	-1,91	24	0	1	66,7	38,4	28,26	0,57	0,53
27.05.2024	-	0,612	23,11	24,72	22,6	24,48	-1,88	24	0	1	66,7	39,6	27,1	0,57	0,53
28.05.2024	-	0,621	23,06	24,67	22,55	24,43	-1,88	24	0	1	66,8	39,4	27,39	0,57	0,53
29.05.2024	-	0,623	23,5	25,14	22,99	24,9	-1,91	24	0	1	66,7	39,6	27,06	0,57	0,53
30.05.2024	-	0,646	24,61	26,22	24,12	25,98	-1,86	24	0	1	66,5	39,6	26,81	0,57	0,53
31.05.2024	-	0,633	23,43	25,04	22,92	24,8	-1,88	24	0	1	66,8	39,3	27,58	0,57	0,53
01.06.2024	-	0,609	22,81	24,44	22,34	24,2	-1,86	24	0	1	66,8	39,6	27,21	0,56	0,53
02.06.2024	-	1,825	62,14	2447,28	56,54	2438,49	-2381,95	23	1	1	63,2	27,9	35,32	0,57	0,53
03.06.2024	-	2,449	131,06	17914,48	128,21	17714,73	-17586,52	24	0	1	69,6	48,2	21,34	0,57	0,53
04.06.2024	-	0,62	135,39	0	132,45	0	132,45	24	0	1	69,9	65,2	4,75	0,57	0,53
05.06.2024	-	0,612	132,64	0	129,79	0	129,79	24	0	1	68,9	64,1	4,79	0,57	0,53
06.06.2024	-	0,616	132,88	0	130,02	0	130,02	24	0	1	69,2	64,4	4,76	0,56	0,53
07.06.2024	-	0,638	128,11	0	125,42	0	125,42	24	0	1	68,3	63	5,22	0,57	0,53
08.06.2024	-	0,66	132,51	0	129,66	0	129,66	24	0	1	69,1	64	5,11	0,57	0,53
09.06.2024	-	0,673	134,14	0	131,23	0	131,23	24	0	1	69,6	64,3	5,26	0,57	0,53
10.06.2024	-	0,665	132,44	0	129,57	0	129,57	24	0	1	69,1	64	5,15	0,57	0,53
11.06.2024	-	0,702	133,4	0	130,52	0	130,52	24	0	1	69,3	63,8	5,46	0,56	0,53
12.06.2024	-	0,688	129,08	0	126,35	0	126,35	24	0	1	68,8	63,3	5,49	0,56	0,53
13.06.2024	-	0,573	130,73	0	127,93	0	127,93	24	0	1	68,8	64,2	4,56	0,57	0,53
14.06.2024	-	0,508	132,73	0	129,88	0	129,88	24	0	1	69,1	65,2	3,91	0,57	0,53
15.06.2024	-	0,537	133,17	2061,5	130,3	2018,65	-1888,35	24	0	1	69,2	67,8	1,31	0,57	0,53
16.06.2024	-	0,614	133,36	0	130,46	0	130,46	24	0	1	69,4	64,6	4,76	0,56	0,53
17.06.2024	-	0,497	129	0	126,25	0	126,25	24	0	1	68,9	64,8	4,07	0,57	0,53
18.06.2024	-	0,518	135,37	0	132,43	0	132,43	24	0	1	69,5	65,6	3,91	0,57	0,53
19.06.2024	-	0,479	136,13	0,01	133,2	0,01	133,19	24	0	1	69,6	64,5	5,09	0,57	0,53
20.06.2024	-	0,574	135,59	0	132,69	0	132,69	24	0	1	69,3	65	4,34	0,57	0,53
21.06.2024	-	0,542	137,41	0	134,49	0	134,49	24	0	1	68,9	64,8	4,07	0,57	0,53
22.06.2024	-	0,519	137,38	0	134,48	0	134,48	24	0	1	68,5	64,6	3,9	0,57	0,53
Итого:	-	21,284	2938,94	22651,98	2871,58	22398,44	-19526,86	719	1	-	68,22	55,2	13,01	0,57	0,53

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 719 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.05.2024	319,815	10545,62	10631,04	10308,57	10550,45
22.06.2024	341,718	13624,13	33283,02	13316,68	32948,89

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения