

#92367#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.07.2024 по 23.08.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Ленинградского района, ООО, УК
Грига 11-13, Калининград
5346

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00252002	23.08.2024	23.07.2024	
Количество тепловой энергии, система 1	366,119	351,797	14.322

Подпись исполнителя



#92366#

Отчёт за период с 23.07.2024 по 23.08.2024.

Номер абонента 5346
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00252002
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.08.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.07.2024	-	0,461	112,31	0	109,8	0	109,8	24	0	1	70,6	66,3	4,27	0,56	0,54
25.07.2024	-	0,47	111,49	0	109,07	0	109,07	24	0	1	69,2	64,8	4,42	0,56	0,54
26.07.2024	-	0,447	112,76	0	110,34	0	110,34	24	0	1	68,9	64,8	4,07	0,56	0,54
27.07.2024	-	0,498	111,71	0	109,31	0	109,31	24	0	1	69,1	64,5	4,61	0,56	0,54
28.07.2024	-	0,506	107,87	0	105,55	0	105,55	24	0	1	68,9	64	4,91	0,56	0,54
29.07.2024	-	0,499	107,51	0	105,21	0	105,21	24	0	1	68,8	64	4,84	0,57	0,54
30.07.2024	-	0,519	108,07	0	105,72	0	105,72	24	0	1	69,1	64,2	4,93	0,57	0,54
31.07.2024	-	0,481	106,96	0	104,71	0	104,71	24	0	1	68,9	64,2	4,63	0,57	0,54
01.08.2024	-	0,434	108,58	0	106,23	0	106,23	24	0	1	69,1	64,9	4,16	0,56	0,54
02.08.2024	-	0,478	106,78	0	104,51	0	104,51	24	0	1	68,8	64,1	4,72	0,56	0,53
03.08.2024	-	0,487	122,29	0	119,68	0	119,68	24	0	1	69,1	65	4,07	0,56	0,53
04.08.2024	-	0,519	121,87	0	119,23	0	119,23	23	1	1	69,2	64,9	4,27	0,56	0,53
05.08.2024	-	0,48	129,39	0	126,59	0	126,59	24	0	1	69,4	65,6	3,8	0,56	0,53
06.08.2024	-	0,321	85,56	0	83,74	0	83,74	24	0	1	68,8	57,2	11,64	0,56	0,53
07.08.2024	-	0,239	44,03	0	43,08	0	43,08	24	0	1	69,2	40,8	28,48	0,56	0,53
08.08.2024	-	0,447	122,44	0	119,8	0	119,8	24	0	1	68,9	65,2	3,77	0,56	0,53
09.08.2024	-	0,45	121,84	0	119,22	0	119,22	24	0	1	68,9	65,2	3,79	0,56	0,53
10.08.2024	-	0,539	119,73	0	117,21	0	117,21	24	0	1	68,7	64	4,64	0,56	0,53
11.08.2024	-	0,494	118,63	0	116,1	0	116,1	24	0	1	68,8	64,5	4,3	0,56	0,53
12.08.2024	-	0,465	121,14	0	118,55	0	118,55	24	0	1	69,1	65,1	3,97	0,56	0,53
13.08.2024	-	0,476	122,92	0	120,31	0	120,31	24	0	1	69,1	65,1	3,98	0,56	0,53
14.08.2024	-	0,502	121,52	0	118,91	0	118,91	24	0	1	69	64,8	4,24	0,56	0,53
15.08.2024	-	0,478	123,43	0	120,77	0	120,77	24	0	1	69,5	65,5	3,99	0,56	0,53
16.08.2024	-	0,442	123	0	120,33	0	120,33	24	0	1	69,3	65,6	3,73	0,56	0,53
17.08.2024	-	0,454	124,22	0	121,55	0	121,55	24	0	1	69,2	65,5	3,77	0,56	0,53
18.08.2024	-	0,45	122,54	0	119,88	0	119,88	24	0	1	69,2	65,3	3,83	0,56	0,53
19.08.2024	-	0,443	124,34	0	121,67	0	121,67	24	0	1	69,4	65,8	3,64	0,56	0,53
20.08.2024	-	0,453	123,16	0	120,49	0	120,49	24	0	1	69,2	65,4	3,8	0,56	0,53
21.08.2024	-	0,465	122,66	0	120,04	0	120,04	24	0	1	69,2	65,2	3,92	0,56	0,53
22.08.2024	-	0,48	126,14	0	123,42	0	123,42	24	0	1	69,3	65,4	3,9	0,57	0,53
23.08.2024	-	0,445	138,5	0	135,49	0	135,49	24	0	1	69,9	66,6	3,32	0,57	0,53
Итого:	-	14,322	3573,39	0	3496,51	0	3496,51	743	1	-	69,15	63,98	5,17	0,56	0,53

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 743 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.07.2024	351,797	16008,62	33283,02	15650,21	32948,89
23.08.2024	366,119	19582,01	33283,02	19146,72	32948,89

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения