

#98273#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2024 по 19.10.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Ленинградского района, ООО, УК
Грига 11-13, Калининград
5346

Заводской номер счётчика 00252002	Показания прибора, Гкал 19.10.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	418,19	385,81	32,38

Подпись исполнителя _____



*с 20.10.24 откл от пмет
по вх*



#98478#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 19.10.2024.

Номер абонента 5346
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00252002
Номер системы 1
Отчёт сформирован 30.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2024	-	0,622	28,15	0	27,59	0	27,59	24	0	1	67	44,6	22,34	0,57	0,54
25.09.2024	-	0,621	28,33	0	27,76	0	27,76	24	0	1	67	45,1	21,94	0,57	0,54
26.09.2024	-	0,617	28,06	0	27,52	0	27,52	24	0	1	67	45	21,98	0,57	0,54
27.09.2024	-	0,649	28,93	0	28,33	0	28,33	24	0	1	67	44,4	22,6	0,57	0,54
28.09.2024	-	0,654	29,53	0	28,94	0	28,94	24	0	1	66,7	44,5	22,17	0,57	0,55
29.09.2024	-	0,724	31,54	0	30,92	0	30,92	24	0	1	66,6	43,8	22,81	0,57	0,55
30.09.2024	-	0,618	26,96	0	26,43	0	26,43	24	0	1	66,6	43,6	22,93	0,57	0,54
01.10.2024	-	0,649	26,65	0	26,12	0	26,12	24	0	1	67,2	42,8	24,39	0,57	0,53
02.10.2024	-	0,694	26,96	0	26,42	0	26,42	24	0	1	67,9	42,3	25,62	0,57	0,53
03.10.2024	-	0,737	30,66	0	30,04	0	30,04	24	0	1	67,2	43,3	23,85	0,57	0,53
04.10.2024	-	0,697	42,54	0	41,67	0	41,67	24	0	1	68,3	45,1	23,15	0,57	0,53
05.10.2024	-	0,855	31,68	0	31,01	0	31,01	24	0	1	67,9	40,6	27,34	0,57	0,53
06.10.2024	-	0,898	32,91	0	32,24	0	32,24	24	0	1	68	40,8	27,17	0,58	0,54
07.10.2024	-	0,82	33,06	0	32,37	0	32,37	24	0	1	67,5	42,7	24,82	0,62	0,57
08.10.2024	-	0,824	33,28	0	32,59	0	32,59	24	0	1	67,8	43	24,83	0,63	0,58
09.10.2024	-	0,815	31,81	0	31,13	0	31,13	24	0	1	68,5	42,8	25,73	0,62	0,58
10.10.2024	-	0,821	31,76	0	31,06	0	31,06	24	0	1	69,1	43,4	25,73	0,61	0,58
11.10.2024	-	0,781	32,23	0	31,53	0	31,53	24	0	1	68,3	44	24,32	0,6	0,57
12.10.2024	-	0,842	33,91	0	33,22	0	33,22	24	0	1	68	43,1	24,88	0,6	0,58
13.10.2024	-	0,888	35,94	0	35,19	0	35,19	24	0	1	68	43,5	24,53	0,61	0,58
14.10.2024	-	1,707	66,02	0	64,61	0	64,61	24	0	1	69,2	43,8	25,36	0,61	0,58
15.10.2024	-	2,344	91,33	0	89,35	0	89,35	24	0	1	69,4	43,3	26,14	0,6	0,58
16.10.2024	-	2,699	114,59	0	112,12	0	112,12	24	0	1	69,2	45,1	24,08	0,6	0,58
17.10.2024	-	2,761	113,25	0	110,79	0	110,79	24	0	1	69,5	44,3	25,16	0,61	0,59
18.10.2024	-	2,593	101,85	0	99,61	0	99,61	24	0	1	69,8	43,5	26,32	0,61	0,59
19.10.2024	-	2,712	104,28	0	101,97	0	101,97	24	0	1	70,3	43,5	26,77	0,61	0,59
Итого:	-	29,642	1216,21	0	1190,53	0	1190,53	624	0	-	68,04	43,53	24,5	0,59	0,56

Общее время работы системы 624 час.

Период нормальной работы системы 624 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2024	385,81	21145,76	33283,02	20678,07	32948,89
19.10.2024	418,19	22468,26	33283,02	21972,54	32948,89

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения