

#116700#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель: Мой Город, ООО, УК
Адрес потребителя: пер. Нарвский 1-3 - Нарвская 32-42 - Калужская 33-39а, Калининград
Номер абонента: 5224
Порядковый номер: 8030
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00207007
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	6,259	-0,19	219,83	222,99	214,64	221,08	-6,44	24	0	0	72,6	42,5	30,18	0,5	0,4	-
25.01.2025	5,682	-0,172	203,82	207,04	199,24	205,35	-6,11	24	0	0	70,8	41,2	29,52	0,5	0,4	-
26.01.2025	5,5	-0,162	195,34	198,49	191,01	196,95	-5,94	24	0	0	70,3	40,5	29,78	0,5	0,4	-
27.01.2025	5,237	-0,155	184,68	187,75	180,61	186,35	-5,74	24	0	0	70	40	30,01	0,5	0,4	-
28.01.2025	4,833	-0,132	163,03	165,89	159,43	164,72	-5,29	24	0	0	70,2	38,8	31,34	0,5	0,4	-
29.01.2025	4,528	-0,128	155,95	158,66	152,53	157,5	-4,97	22	2	1	69,9	39,2	30,68	0,5	0,4	-
30.01.2025	5,078	-0,17	207,4	211,17	203,31	209,58	-6,27	24	0	0	65,7	39,7	25,96	0,5	0,4	-
31.01.2025	5,701	-0,17	208,82	212,03	204,21	210,31	-6,1	24	0	0	70,1	41,2	28,9	0,5	0,4	-
01.02.2025	6,271	-0,195	230,52	233,77	225,22	231,74	-6,52	24	0	0	71,7	42,9	28,83	0,5	0,4	-
02.02.2025	6,564	-0,203	231	234,06	225,39	231,93	-6,54	24	0	0	73,8	43,6	30,13	0,5	0,4	-
03.02.2025	6,69	-0,205	228,49	231,42	222,77	229,28	-6,51	24	0	0	75	44	31,06	0,5	0,4	-
04.02.2025	6,229	-0,191	221,79	224,92	216,55	222,97	-6,42	24	0	0	72,6	42,8	29,78	0,5	0,4	-
05.02.2025	6,375	-0,197	226,24	229,37	220,87	227,35	-6,48	24	0	0	73	43,1	29,87	0,5	0,4	-
06.02.2025	5,893	-0,183	215,05	218,33	210,21	216,52	-6,31	24	0	0	70,8	41,8	29,03	0,5	0,4	-
07.02.2025	6,651	-0,203	231,93	235,02	226,3	232,9	-6,6	24	0	0	73,8	43,4	30,4	0,5	0,4	-
08.02.2025	7,863	-0,242	258,09	260,89	251,08	258,21	-7,13	24	0	0	78,8	46,4	32,37	0,5	0,4	-
09.02.2025	8,228	-0,255	266,29	268,97	258,79	266,08	-7,29	24	0	0	80,3	47,4	32,87	0,5	0,4	-
10.02.2025	8,93	-0,289	289,23	291,9	280,8	288,65	-7,85	24	0	0	81,8	48,9	32,9	0,5	0,4	-
11.02.2025	9,229	-0,306	300,56	303,45	291,74	299,94	-8,2	24	0	0	82,2	49,5	32,75	0,5	0,4	-
12.02.2025	8,948	-0,301	290,44	293,48	281,98	290,16	-8,18	24	0	0	81,8	49	32,87	0,5	0,4	-
13.02.2025	8,352	-0,274	268,7	271,64	261,02	268,68	-7,66	24	0	0	81	47,8	33,13	0,5	0,4	-
14.02.2025	8,012	-0,256	255,69	258,59	248,5	255,9	-7,4	24	0	0	80,1	46,7	33,35	0,5	0,4	-
15.02.2025	7,981	-0,245	251,53	254,28	244,4	251,65	-7,25	24	0	0	80,5	46,7	33,76	0,5	0,4	-
16.02.2025	8,164	-0,288	258,42	262,01	251,01	259,23	-8,22	24	0	0	81,1	47,4	33,76	0,5	0,4	-
17.02.2025	7,674	-0,351	245,58	251,26	238,64	248,69	-10,05	24	0	0	80,4	46,7	33,73	0,5	0,4	-
18.02.2025	7,262	-0,313	233,7	238,92	227,31	236,58	-9,27	24	0	0	78,8	45,4	33,42	0,5	0,4	-
19.02.2025	7,304	-0,227	230,46	233,43	224,15	231,17	-7,02	24	0	0	78,9	45,2	33,71	0,5	0,4	-
20.02.2025	7,96	-0,242	247,15	249,66	240,01	247,04	-7,03	24	0	0	81,2	47	34,26	0,5	0,4	-
21.02.2025	7,624	-0,235	242,96	245,67	236,21	243,18	-6,97	24	0	0	79,8	46,4	33,37	0,5	0,4	-
22.02.2025	6,73	-0,197	217,54	220,44	212	218,47	-6,47	24	0	0	76,1	43,3	32,79	0,5	0,4	-
23.02.2025	6,762	-0,211	231,02	234,15	225,28	231,99	-6,71	24	0	0	74,9	43,8	31,05	0,5	0,4	-
Итого:	214,514	0	7211,25	7309,65	7025,21	7240,15	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	214,514															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2025	3832,622	127411,72	134009,84	124359,09	132961,5
23.02.2025	4047,136	134622,97	141319,49	131384,3	140201,65

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.02.2025 7:43:32