

#84148#

Отчёт по теплопотреблению за период с 10.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

Мой Город, ООО, УК  
пер. Нарвский 1-3 - Нарвская 32-42 - Калужская 33-39а, Калининград  
5224  
8030  
ВКТ-7  
00207007  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
11.04.2024	-0,067	-0,067	0,1	8,56	0,1	8,56	-8,46	24	0	1	20,2	19,5	0,74	0,5	0,4	11,3
12.04.2024	-0,042	-0,042	0,01	7,63	0,01	7,63	-7,62	24	0	1	17,4	17,3	0,18	0,5	0,4	12,7
13.04.2024	-0,025	-0,025	0	7,14	0	7,14	-7,14	24	0	1	16,3	16,3	0	0,5	0,4	11,2
14.04.2024	-0,024	-0,024	0	7,34	0	7,34	-7,34	24	0	1	15,5	15,8	-0,26	0,5	0,4	10,6
15.04.2024	-0,003	-0,003	0	6,83	0	6,83	-6,83	24	0	1	13,7	13,9	-0,26	0,5	0,4	8,2
16.04.2024	0	0	0	6,55	0	6,55	-6,55	24	0	1	13,6	13,8	-0,15	0,5	0,4	4
17.04.2024	0	0	0	5,93	0	5,93	-5,93	24	0	1	12,3	12,5	-0,24	0,5	0,4	5,1
18.04.2024	-0,052	-0,052	0	9,2	0	9,2	-9,2	24	0	1	11,3	16,9	-5,59	0,5	0,4	4,7
19.04.2024	3,246	-0,049	103,1	106,72	100,81	106,01	-5,2	24	0	1	70,2	36,7	33,53	0,5	0,4	4,2
20.04.2024	6,066	-0,067	216,79	216,47	211,97	214,71	-2,74	24	0	0	70,4	41,4	29,05	0,5	0,4	3,6
21.04.2024	6,073	-0,064	219,14	218,79	214,28	216,97	-2,69	24	0	0	70,4	41,6	28,76	0,5	0,4	3,7
22.04.2024	6,237	-0,07	227,75	227,34	222,61	225,39	-2,78	24	0	0	70,8	42,4	28,44	0,5	0,4	3,1
23.04.2024	5,953	-0,054	210,97	210,25	206,14	208,47	-2,33	24	0	0	71,4	42,2	29,25	0,5	0,4	2,9
24.04.2024	5,239	-0,073	184,45	184,92	180,41	183,48	-3,07	24	0	0	69,9	40,3	29,59	0,5	0,4	4,9
25.04.2024	5,001	-0,094	174,3	175,57	170,44	174,27	-3,83	24	0	0	69,9	39,9	30,04	0,5	0,4	6,4
26.04.2024	4,009	-0,096	131,83	133,99	128,9	133,04	-4,14	24	0	0	70,3	38,2	32,06	0,5	0,4	7,8
27.04.2024	3,504	-0,06	107,36	108,91	104,98	108,24	-3,26	24	0	0	70	35,8	34,22	0,5	0,4	12,1
28.04.2024	2,679	-0,048	80,99	82,65	79,23	82,15	-2,92	24	0	0	69,4	34,6	34,8	0,5	0,4	14,6
29.04.2024	2,502	-0,045	72,74	74,48	71,13	74,09	-2,96	24	0	1	69,2	33	36,19	0,5	0,4	16,9
30.04.2024	2,099	-0,042	61,37	63,27	60,08	62,91	-2,83	24	0	1	69,3	33,2	36,11	0,5	0,4	16,1
01.05.2024	1,905	-0,037	54,7	56,64	53,55	56,34	-2,79	24	0	1	68,6	31,8	36,84	0,5	0,4	-
02.05.2024	1,109	-0,059	38,33	41,97	37,63	41,76	-4,13	24	0	1	63,6	31,8	31,79	0,5	0,4	-
Итого:	55,409	0	1883,93	1961,15	1842,27	1947,01	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,409															

Общее время работы системы, ч 528  
Период нормальной работы системы, ч 528

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
10.04.2024	3176,582	104039,61	108912,99	101527,58	108061,45
02.05.2024	3231,991	105923,54	110874,14	103369,85	110008,46

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
15.05.2024 16:44:33