

#13912#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 30.04.2021

Потребитель: Мой Город, ООО, УК
Адрес потребителя: пер. Нарвский 1-3 - Нарвская 32-42 - Калужская 33-39а, Калининград
Номер абонента: 5224
Порядковый номер: 8030
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00207007
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	4,199	-0,087	147,99	149,81	144,93	148,82	-3,89	24	0	0	67,5	37,8	29,76	0,5	0,4	4
25.04.2021	4,303	-0,087	151,11	152,91	147,97	151,85	-3,88	24	0	0	67,8	38	29,87	0,5	0,4	3,7
26.04.2021	4,664	-0,125	171,35	174,11	167,84	172,86	-5,02	24	0	0	67,5	38,8	28,69	0,5	0,4	2,9
27.04.2021	4,421	-0,132	157,12	160,35	153,83	159,21	-5,38	24	0	0	68,1	38,3	29,76	0,5	0,4	4,1
28.04.2021	3,654	-0,084	125,09	127,29	122,51	126,46	-3,95	24	0	0	67,4	36,7	30,76	0,5	0,4	6,7
29.04.2021	3,192	-0,069	101,74	103,89	99,63	103,28	-3,65	24	0	0	67,6	34,7	32,99	0,5	0,4	9,3
30.04.2021	1,374	-0,032	45,63	46,8	44,72	46,52	-1,8	24	0	1	66,4	34,6	31,73	0,5	0,4	-
Итого:	25,807	0	900,03	915,16	881,43	909	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,807															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	3420,109	115502,89	123875,63	112752,81	122838,45
30.04.2021	3445,916	116402,92	124790,79	113634,24	123747,45

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
11.05.2021 12:01:11