

#32542#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель	Мой Город, ООО, УК
Адрес потребителя	пер. Нарвский 1-3 - Нарвская 32-42 - Калужская 33-39а, Калининград
Номер абонента	5224
Порядковый номер	8030
Тип теплосчётчика	ВКТ-7
Заводской номер	00207007
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
12.10.2023	-0,187	-0,231	4,48	13,92	4,48	13,87	-9,39	24	0	1	32,9	30,7	2,2	0,5	0,4	-
13.10.2023	1,327	-0,146	40,95	47,81	40,07	47,61	-7,54	24	0	1	68,8	31,6	37,14	0,5	0,4	-
14.10.2023	2,932	-0,034	85,12	86,14	83,3	85,69	-2,39	24	0	0	69	33,1	35,94	0,5	0,4	-
15.10.2023	4,158	-0,021	143,9	143,57	140,98	142,64	-1,66	24	0	0	66,7	36,8	29,85	0,5	0,4	-
16.10.2023	4,821	-0,008	158,6	157,3	155,14	156,19	-1,05	24	0	1	69,7	38,4	31,29	0,5	0,4	-
17.10.2023	4,669	-0,033	153,55	153,29	150,18	152,22	-2,04	24	0	0	69,5	38	31,52	0,5	0,4	-
18.10.2023	4,202	-0,06	133,41	134,39	130,51	133,57	-3,06	24	0	1	69,4	36,5	32,87	0,5	0,4	-
19.10.2023	5,118	-0,129	176,78	179,32	172,91	178,02	-5,11	24	0	0	69,7	39,2	30,52	0,5	0,4	-
20.10.2023	5,555	-0,16	195,02	198,03	190,66	196,5	-5,84	24	0	0	70,8	40,7	30,12	0,5	0,4	-
21.10.2023	5,121	-0,128	176,84	179,22	172,95	177,85	-4,9	24	0	0	70,1	39,6	30,48	0,5	0,4	-
22.10.2023	4,29	-0,035	137,07	137,01	134,11	136,13	-2,02	24	0	0	69,3	36,9	32,44	0,5	0,4	-
23.10.2023	3,823	-0,04	117,28	117,73	114,71	117,03	-2,32	24	0	0	69,5	35,6	33,9	0,5	0,4	-
Итого:	45,829	0	1523	1547,73	1490	1537,32	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,829															

Общее время работы системы, ч 288
Период нормальной работы системы, ч 288

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
11.10.2023	2156,026	70643,92	75006,83	68946,92	74435,29
23.10.2023	2201,855	72166,92	76554,56	70436,92	75972,61

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2023 11:01:06