

#13906#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель: Мой Город, ООО, УК
Адрес потребителя: пер. Нарвский 1-3 - Нарвская 32-42 - Калужская 33-39а, Калининград
Номер абонента: 5224
Порядковый номер: 8030
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00207007
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2021	4,996	-0,178	176,77	181,08	173,06	179,83	-6,77	24	0	0	68,8	38,7	30,06	0,5	0,4	-
25.11.2021	4,954	-0,179	175,56	179,92	171,87	178,71	-6,84	24	0	0	68,6	38,6	30,02	0,5	0,4	-
26.11.2021	5,383	-0,188	177,5	181,59	173,42	180,15	-6,73	24	0	0	71,9	39,7	32,24	0,5	0,4	-
27.11.2021	5,619	-0,192	177,99	181,97	173,68	180,53	-6,85	24	0	0	74	40,4	33,6	0,5	0,4	-
28.11.2021	5,624	-0,192	178,04	182,01	173,72	180,57	-6,85	24	0	0	74	40,4	33,61	0,5	0,4	-
29.11.2021	5,801	-0,192	177,86	181,7	173,39	180,26	-6,87	24	0	0	75,3	40,6	34,7	0,5	0,4	-
30.11.2021	5,454	-0,179	169,9	173,57	165,74	172,19	-6,45	23	1	1	74	39,9	34,13	0,5	0,4	-
01.12.2021	5,988	-0,19	177,51	181,16	172,92	179,72	-6,8	24	0	0	76,4	40,5	35,89	0,5	0,4	-
02.12.2021	5,637	-0,187	177,13	181,09	172,88	179,76	-6,88	24	0	0	73,2	39,3	33,83	0,5	0,4	-
03.12.2021	6,01	-0,191	177,46	181,17	172,94	179,73	-6,79	24	0	0	76	40	35,99	0,5	0,4	-
04.12.2021	6,071	-0,19	177,26	180,9	172,7	179,46	-6,76	24	0	0	76,6	40,2	36,39	0,5	0,4	-
05.12.2021	6,105	-0,191	177,09	180,71	172,5	179,27	-6,77	24	0	0	76,8	40,2	36,61	0,5	0,4	-
06.12.2021	6,77	-0,194	176,88	179,95	171,72	178,51	-6,79	24	0	0	81,9	41,2	40,69	0,5	0,4	-
07.12.2021	7,348	-0,199	177,84	180,42	172,19	178,98	-6,79	24	0	0	86	42	43,96	0,5	0,4	-
08.12.2021	7,54	-0,199	177,84	180,33	172,07	178,89	-6,82	24	0	0	86,9	41,8	45,11	0,5	0,4	-
09.12.2021	7,227	-0,187	177,96	180,52	172,51	179,08	-6,57	24	0	0	83,9	40,8	43,1	0,5	0,4	-
10.12.2021	6,511	-0,178	178,76	181,93	173,91	180,49	-6,58	24	0	0	78,2	39,6	38,6	0,5	0,4	-
11.12.2021	6,388	-0,186	179,21	182,56	174,41	181,12	-6,71	24	0	0	77,8	40	37,83	0,5	0,4	-
12.12.2021	6,446	-0,183	178,87	182,14	174,06	180,7	-6,64	24	0	0	78,5	40,3	38,24	0,5	0,4	-
13.12.2021	6,35	-0,183	178,42	181,68	173,64	180,24	-6,6	24	0	0	78,1	40,4	37,76	0,5	0,4	-
14.12.2021	5,887	-0,192	178,32	182,29	173,91	180,9	-6,99	24	0	0	74,8	39,6	35,12	0,5	0,4	-
15.12.2021	5,476	-0,183	177,71	181,84	173,65	180,57	-6,92	24	0	0	71,6	38,8	32,76	0,5	0,4	-
16.12.2021	5,289	-0,188	178,18	182,47	174,26	181,27	-7,01	24	0	0	70,2	38,6	31,57	0,5	0,4	-
17.12.2021	5,271	-0,189	177,65	181,99	173,78	180,79	-7,01	24	0	0	70,1	38,6	31,53	0,5	0,4	-
18.12.2021	5,245	-0,19	177,7	182,11	173,84	180,91	-7,07	24	0	0	70	38,6	31,4	0,5	0,4	-
19.12.2021	5,325	-0,192	177,51	181,88	173,55	180,65	-7,1	24	0	0	70,8	38,8	31,92	0,5	0,4	-
20.12.2021	6,125	-0,195	178,41	182,14	173,71	180,7	-6,99	24	0	0	77,1	40,6	36,55	0,5	0,4	-
21.12.2021	6,675	-0,202	178,87	182,03	173,66	180,59	-6,93	24	0	0	81,4	41,7	39,74	0,5	0,4	-
22.12.2021	6,791	-0,199	178,36	181,41	173,13	179,97	-6,84	24	0	0	82,2	41,7	40,5	0,5	0,4	-
23.12.2021	6,666	-0,193	178,76	181,94	173,64	180,5	-6,86	24	0	0	81	41,4	39,67	0,5	0,4	-
Итого:	180,972	0	5327,32	5436,5	5190,46	5395,04	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	180,972															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2021	217,965	7571,2	7675,12	7410,6	7621,37
23.12.2021	398,937	12898,52	13111,62	12601,06	13016,41

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2021 8:09:03