

# #112603#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель: Мой Город, ООО, УК  
Адрес потребителя: пер. Нарвский 1-3 - Нарвская 32-42 - Калужская 33-39а, Калининград  
Номер абонента: 5224  
Порядковый номер: 8030  
Тип теплосчётчика: ВКТ-7  
Заводской номер: 00207007  
Номер системы: 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2024 | 6,233    | -0,208    | 214,86  | 218,47  | 209,68  | 216,55  | -6,87  | 24       | 0       | 0      | 73,6   | 42,7   | 30,85 | 0,5     | 0,4     | 1,8         |
| 25.12.2024 | 6,185    | -0,206    | 218,79  | 222,39  | 213,61  | 220,47  | -6,86  | 24       | 0       | 0      | 72,8   | 42,8   | 30,05 | 0,5     | 0,4     | 2,1         |
| 26.12.2024 | 6        | -0,206    | 226,72  | 230,63  | 221,7   | 228,68  | -6,98  | 24       | 0       | 0      | 70,3   | 42,2   | 28,13 | 0,5     | 0,4     | 3,8         |
| 27.12.2024 | 5,586    | -0,179    | 202,82  | 206,37  | 198,33  | 204,73  | -6,4   | 24       | 0       | 0      | 70,2   | 41     | 29,22 | 0,5     | 0,4     | 5,3         |
| 28.12.2024 | 5,757    | -0,19     | 211,25  | 214,85  | 206,58  | 213,16  | -6,58  | 24       | 0       | 0      | 70,2   | 41,3   | 28,91 | 0,5     | 0,4     | 4,3         |
| 29.12.2024 | 5,972    | -0,198    | 223,07  | 226,75  | 218,13  | 224,86  | -6,73  | 24       | 0       | 0      | 70,2   | 41,8   | 28,4  | 0,5     | 0,4     | 3,9         |
| 30.12.2024 | 5,991    | -0,198    | 223,7   | 227,4   | 218,76  | 225,51  | -6,75  | 24       | 0       | 0      | 70,2   | 41,8   | 28,42 | 0,5     | 0,4     | 4,8         |
| 31.12.2024 | 5,897    | -0,193    | 216,36  | 219,93  | 211,54  | 218,12  | -6,58  | 24       | 0       | 0      | 70,4   | 41,5   | 28,91 | 0,5     | 0,4     | 5,5         |
| 01.01.2025 | 5,993    | -0,198    | 224,41  | 228,08  | 219,43  | 226,2   | -6,77  | 24       | 0       | 0      | 70,3   | 41,9   | 28,34 | 0,5     | 0,4     | 4,2         |
| 02.01.2025 | 6,473    | -0,208    | 233,79  | 237,37  | 228,37  | 235,31  | -6,94  | 24       | 0       | 0      | 72,2   | 42,8   | 29,38 | 0,5     | 0,4     | 4           |
| 03.01.2025 | 7,217    | -0,233    | 242,28  | 245,48  | 236,01  | 243,12  | -7,11  | 24       | 0       | 0      | 76,6   | 44,9   | 31,66 | 0,5     | 0,4     | -0,5        |
| 04.01.2025 | 7,631    | -0,247    | 251,3   | 254,47  | 244,58  | 251,97  | -7,39  | 24       | 0       | 0      | 78     | 45,7   | 32,3  | 0,5     | 0,4     | -0,9        |
| 05.01.2025 | 7,54     | -0,233    | 242,48  | 245,4   | 235,89  | 242,99  | -7,1   | 24       | 0       | 0      | 78,6   | 45,6   | 33,06 | 0,5     | 0,4     | -1,8        |
| 06.01.2025 | 7,393    | -0,24     | 248,53  | 251,72  | 241,98  | 249,22  | -7,24  | 24       | 0       | 0      | 77,3   | 45,6   | 31,64 | 0,5     | 0,4     | -1,4        |
| 07.01.2025 | 5,995    | -0,198    | 223,32  | 227,04  | 218,38  | 225,17  | -6,79  | 24       | 0       | 0      | 70,2   | 41,7   | 28,48 | 0,5     | 0,4     | 4,9         |
| 08.01.2025 | 6,474    | -0,214    | 235,31  | 238,91  | 229,85  | 236,83  | -6,98  | 24       | 0       | 0      | 72,1   | 42,9   | 29,2  | 0,5     | 0,4     | 2,3         |
| 09.01.2025 | 6,851    | -0,221    | 240,84  | 244,27  | 234,97  | 242,06  | -7,09  | 24       | 0       | 0      | 74,2   | 43,9   | 30,22 | 0,5     | 0,4     | 0,7         |
| 10.01.2025 | 6,588    | -0,251    | 232,03  | 236,56  | 226,41  | 234,45  | -8,04  | 24       | 0       | 0      | 73,7   | 43,4   | 30,32 | 0,5     | 0,4     | -           |
| 11.01.2025 | 7,218    | -0,242    | 249,42  | 252,92  | 243,07  | 250,49  | -7,42  | 24       | 0       | 0      | 75,7   | 44,9   | 30,79 | 0,5     | 0,4     | -           |
| 12.01.2025 | 7,119    | -0,223    | 237,63  | 240,73  | 231,55  | 238,5   | -6,95  | 24       | 0       | 0      | 76,1   | 44,3   | 31,81 | 0,5     | 0,4     | -           |
| 13.01.2025 | 7,393    | -0,231    | 248,09  | 251,13  | 241,63  | 248,69  | -7,06  | 24       | 0       | 0      | 76,8   | 45,2   | 31,65 | 0,5     | 0,4     | -           |
| 14.01.2025 | 7,412    | -0,236    | 257,21  | 260,43  | 250,71  | 257,91  | -7,2   | 24       | 0       | 0      | 75,6   | 45     | 30,61 | 0,5     | 0,4     | -           |
| 15.01.2025 | 6,189    | -0,198    | 229,36  | 232,83  | 224,19  | 230,87  | -6,68  | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 42,2   | 28,61 | 0,5     | 0,4     | -           |
| 16.01.2025 | 6,344    | -0,21     | 237,39  | 241,12  | 232,02  | 239,07  | -7,05  | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 42,5   | 28,37 | 0,5     | 0,4     | -           |
| 17.01.2025 | 6,159    | -0,248    | 232,67  | 237,82  | 227,52  | 235,84  | -8,32  | 24       | 0       | 0      | 70,1   | 41,9   | 28,28 | 0,5     | 0,4     | -           |
| 18.01.2025 | 6,1      | -0,193    | 224,66  | 228,15  | 219,61  | 226,22  | -6,61  | 24       | 0       | 0      | 70,7   | 41,9   | 28,77 | 0,5     | 0,4     | -           |
| 19.01.2025 | 6,528    | -0,212    | 249,78  | 253,32  | 244,17  | 251,1   | -6,93  | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 43,1   | 27,71 | 0,5     | 0,4     | -           |
| 20.01.2025 | 6,963    | -0,216    | 246,38  | 249,49  | 240,31  | 247,14  | -6,83  | 24       | 0       | 0      | 74,3   | 44,4   | 29,98 | 0,5     | 0,4     | -           |
| 21.01.2025 | 6,9      | -0,204    | 231,09  | 233,96  | 225,21  | 231,77  | -6,56  | 24       | 0       | 0      | 75,8   | 44,1   | 31,67 | 0,5     | 0,4     | -           |
| 22.01.2025 | 6,919    | -0,204    | 227,07  | 229,88  | 221,24  | 227,8   | -6,56  | 24       | 0       | 0      | 76,2   | 43,9   | 32,31 | 0,5     | 0,4     | -           |
| 23.01.2025 | 6,978    | -0,212    | 234,56  | 237,5   | 228,59  | 235,28  | -6,69  | 24       | 0       | 0      | 75,8   | 44,2   | 31,56 | 0,5     | 0,4     | -           |
| Итого:     | 203,998  | 0         | 7217,17 | 7325,37 | 7044,02 | 7260,08 | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 203,998  |           |         |         |         |         |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3   | dV2, м3   | dM1, т    | dM2, т    |
|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 23.12.2024 | 3628,624 | 120194,55 | 126684,47 | 117315,07 | 125701,42 |
| 23.01.2025 | 3832,622 | 127411,72 | 134009,84 | 124359,09 | 132961,5  |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.01.2025 8:20:52