

#13815#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.12.2020 по 23.01.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Таран Светлана Анатольевна, ИП
Фермора 10, Калининград
4787
4965
ТЭМ-104
1552471
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.12.2020	0,051	2,41	2,432	2,363	2,41	24	24	0	0	65,9	44,4	9	5,1	5,2
24.12.2020	0,062	3,103	3,127	3,038	3,094	24	24	0	0	68,2	47,8	9	5,1	2,5
25.12.2020	0,062	3,023	3,044	2,958	3,011	24	24	0	0	69	48	9	5,1	2,6
26.12.2020	0,068	3,117	3,135	3,046	3,099	24	24	0	0	71,3	49,2	9	5,1	1,5
27.12.2020	0,068	2,945	2,959	2,876	2,926	24	24	0	0	72,7	49,1	9	5,1	-0,5
28.12.2020	0,065	2,869	2,883	2,804	2,852	24	24	0	0	71,2	48,2	9	5,1	2,2
29.12.2020	0,052	2,454	2,471	2,406	2,449	24	24	0	0	65,9	44,4	9	5,1	4,7
30.12.2020	0,063	3,13	3,153	3,065	3,119	24	24	0	0	68,5	47,9	9	5,1	1,6
31.12.2020	0,066	2,949	2,965	2,881	2,932	24	24	0	0	71,8	48,9	9	5,1	0,4
01.01.2021	0,068	2,937	2,95	2,868	2,917	24	24	0	0	72,8	49	9	5,1	-2,4
02.01.2021	0,069	2,985	2,999	2,915	2,965	24	24	0	0	72,6	49	9	5,1	-0,2
03.01.2021	0,069	2,961	2,971	2,891	2,938	24	24	0	0	72,9	49	9	5,1	-0,9
04.01.2021	0,07	2,917	2,932	2,848	2,9	24	24	0	0	73,4	49	9	5,1	-0,5
05.01.2021	0,069	2,955	2,964	2,886	2,931	24	24	0	0	72,8	48,9	9	5,1	0,4
06.01.2021	0,068	3,022	3,034	2,952	3	24	24	0	0	72,1	49	9	5,1	0,2
07.01.2021	0,068	2,992	3,003	2,923	2,97	24	24	0	0	72,3	49,1	9	5,1	0,2
08.01.2021	0,067	2,969	2,981	2,9	2,947	24	24	0	0	72,4	49,1	9	5,1	0,2
09.01.2021	0,068	2,928	2,937	2,859	2,904	24	24	0	0	72,9	49	9	5,1	-1
10.01.2021	0,068	2,93	2,937	2,861	2,905	24	24	0	0	73	49	9	5,1	-0,6
11.01.2021	0,069	2,964	2,973	2,895	2,94	24	24	0	0	72,6	48,9	9	5,1	0,3
12.01.2021	0,069	3,017	3,028	2,947	2,994	24	24	0	0	72,2	48,9	9	5,1	0,1
13.01.2021	0,07	3,096	3,106	3,025	3,072	24	24	0	0	71,9	48,7	9	5,1	0,2
14.01.2021	0,072	2,938	2,942	2,868	2,91	24	24	0	0	73,4	48,4	9	5,1	-2,7
15.01.2021	0,073	2,696	2,694	2,628	2,665	24	24	0	0	76	48,1	9	5,1	-6
16.01.2021	0,076	2,563	2,552	2,495	2,525	24	24	0	0	78	47,8	9	5,1	-8,2
17.01.2021	0,081	2,442	2,422	2,373	2,397	24	24	0	0	80,8	47	9	5,1	-15,6
18.01.2021	0,08	2,381	2,358	2,312	2,334	24	24	0	0	81,5	47,2	9	5,1	-7,6
19.01.2021	0,079	2,372	2,35	2,304	2,326	24	24	0	0	81,3	47,1	9	5,1	-9,6
20.01.2021	0,076	2,709	2,708	2,64	2,679	24	24	0	0	76,6	47,7	9	5,1	-0,7
21.01.2021	0,067	2,841	2,855	2,778	2,827	24	24	0	0	70	46,2	9	5,1	4
22.01.2021	0,059	2,484	2,497	2,431	2,474	24	24	0	0	69,1	44,8	9	5,1	4,3
23.01.2021	0,066	2,865	2,879	2,801	2,849	24	24	0	0	70,6	47	9	5,1	-
Итого:	2,178	90,964	91,241	88,837	90,261	768	768	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,178													

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
22.12.2020	29,791	1532,372	1605,459	1502,803	1590,058	25350,53	0
23.01.2021	31,97	1623,334	1696,7	1591,643	1680,319	26118,53	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.01.2021 7:32:33