

# #116694#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Училище Олимпийского резерва, ГБПОУ КО  
Адрес потребителя Аллея Смелых 114, Калининград (ФОК)  
Номер абонента 3956  
Порядковый номер 8068  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 15023576  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	8,729	0	75,22	0	0	73,434	0	0	24	0	72,9	44,6	0,47	0,27	-
22.01.2025	8,52	0	73,209	0	0	71,461	0	0	24	0	73,2	44,8	0,48	0,27	-
23.01.2025	8,267	0	70,188	0	0	68,515	0	0	24	0	73,1	44,3	0,47	0,27	-
24.01.2025	7,376	0	62,67	0	0	61,222	0	0	24	0	71,8	43,1	0,49	0,27	-
25.01.2025	6,291	0	49,004	0	0	47,876	0	0	24	0	71,7	40,4	0,5	0,26	-
26.01.2025	6,15	0	48,729	0	0	47,619	0	0	24	0	71,4	40,6	0,5	0,27	-
27.01.2025	6,273	0	46,48	0	0	45,415	0	0	24	0	71,7	38,7	0,5	0,27	-
28.01.2025	5,648	0	39,386	0	0	38,481	0	0	24	0	71,7	36,7	0,52	0,27	-
29.01.2025	5,63	0	42,401	0	0,001	41,461	0	0,001	24	0	70,3	37,9	0,51	0,27	-
30.01.2025	5,826	0	42,354	0	0	41,389	0	0	24	0	71,3	37,8	0,51	0,26	-
31.01.2025	6,894	0	54,86	0	0	53,608	0	0	24	0	71,5	40,8	0,5	0,26	-
01.02.2025	7,394	0	63,59	0	0	62,138	0	0	24	0	71,5	43,1	0,48	0,26	-
02.02.2025	7,736	0	69,985	0	0	68,367	0	0	24	0	71,8	44,9	0,48	0,27	-
03.02.2025	8,289	0	73,831	0	0	72,124	0	0	24	0	71,9	44,5	0,48	0,27	-
04.02.2025	7,745	0	63,68	0	0	62,207	0	0	24	0	71,9	42,3	0,49	0,27	-
05.02.2025	7,96	0	69,431	0	0	67,819	0	0	24	0	72,2	44,2	0,48	0,27	-
06.02.2025	7,408	0	63,978	0	0,001	62,549	0	0,001	24	0	70,4	42,2	0,4	0,23	-
07.02.2025	7,79	0	66,573	0	0	65,048	0	0	24	0	71,7	43,1	0,47	0,27	-
08.02.2025	9,283	0	83,249	0	0	81,195	0	0	24	0	74,4	47,2	0,46	0,27	-
09.02.2025	9,764	0	88,368	0	0	86,072	0	0	24	0	76,7	49,7	0,46	0,27	-
10.02.2025	10,494	0	89,169	0	0	86,764	0	0	24	0	78,5	49,7	0,46	0,27	-
11.02.2025	10,873	0	92,174	0	0	89,716	0	0	24	0	77,9	49,1	0,45	0,28	-
12.02.2025	10,561	0	93,45	0	0	90,938	0	0	24	0	78,2	50,5	0,45	0,27	-
13.02.2025	10,182	0	90,055	0	0	87,66	0	0	24	0	77,8	50,1	0,45	0,27	-
14.02.2025	9,427	0	77,169	0	0	75,179	0	0	24	0	76,4	46,5	0,46	0,27	-
15.02.2025	9,418	0	81,533	0	0	79,432	0	0	24	0	76,4	48,1	0,47	0,27	-
16.02.2025	9,73	0	87,755	0	0	85,424	0	0	24	0	77,7	50,6	0,46	0,27	-
17.02.2025	9,517	0	83,522	0	0	81,351	0	0	24	0	76,8	48,9	0,47	0,27	-
18.02.2025	9,15	0	77,118	0	0	75,187	0	0	24	0	75,2	46,1	0,47	0,27	-
19.02.2025	8,851	0	80,111	0	0	78,1	0	0	24	0	75,3	48,3	0,47	0,27	-
20.02.2025	10,536	0	111,52	0	0	108,528	0	0	24	0	78,1	55	0,45	0,27	-
Итого:	257,712	0	2210,762	0	0,002	2156,279	0	0,002	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	61,553														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	2265,652	26209,317	0	1,435	25627,736	0	1,42	12842	344
20.02.2025	2523,365	28420,076	0	1,437	27784,014	0	1,422	13586	344

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.02.2025 7:28:28