

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 21/02/24г.-21/03/24г.

Абонент: Аллея смелых 114 Договор N: 0000000000  
 Адрес: УОР Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Теплоучислитель ТВ7-4.1 сет. N 001 Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
 Договорные расходы: G под max = 36.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч  
 M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M гвс = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 0.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч  
 tхв: догов., tхд = 5.00 °C G гвс max = 1.20 м3/ч G гвс min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 15023576, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0x899B

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	P3 МПа	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tх °C	Р
21.02.24 23	71.22	41.07	30.15	0.48	0.27	0.60	59.520	0.000	0.000	58.166	0.000	0.000	0.000	5.00	0.
22.02.24 23	71.40	41.72	29.68	0.48	0.27	0.60	60.195	0.000	0.000	58.822	0.000	0.000	0.000	5.00	0.
23.02.24 23	71.40	40.89	30.51	0.50	0.27	0.60	51.831	0.000	0.000	50.649	0.000	0.000	0.000	5.00	0.
24.02.24 23	71.24	42.75	28.49	0.49	0.27	0.60	59.255	0.000	0.000	57.910	0.000	0.000	0.000	5.00	0.
25.02.24 23	71.80	44.09	27.71	0.48	0.27	0.60	61.103	0.000	0.000	59.693	0.000	0.000	0.000	5.00	0.
26.02.24 23	71.76	42.41	29.36	0.49	0.27	0.60	59.214	0.000	0.000	57.851	0.000	0.000	0.000	5.00	0.
27.02.24 23	71.09	41.02	30.07	0.49	0.27	0.60	50.084	0.000	0.000	48.950	0.000	0.000	0.000	5.00	0.
28.02.24 23	71.55	41.30	30.25	0.49	0.27	0.60	51.581	0.000	0.000	50.401	0.000	0.000	0.000	5.00	0.
29.02.24 23	71.67	43.34	28.32	0.48	0.27	0.60	59.966	0.000	0.000	58.589	0.000	0.000	0.000	5.00	0.
01.03.24 23	71.21	41.07	30.13	0.50	0.27	0.60	47.505	0.000	0.000	46.428	0.000	0.000	0.000	5.00	0.
02.03.24 23	71.37	40.59	30.77	0.50	0.27	0.60	51.682	0.000	0.000	50.506	0.000	0.000	0.000	5.00	0.
03.03.24 23	71.41	42.08	29.32	0.50	0.27	0.60	52.818	0.000	0.000	51.615	0.000	0.000	0.000	5.00	0.
04.03.24 23	71.54	43.78	27.77	0.48	0.27	0.60	64.445	0.000	0.000	62.971	0.000	0.000	0.000	5.00	0.
05.03.24 23	71.36	42.97	28.39	0.48	0.27	0.60	65.106	0.000	0.000	63.619	0.000	0.000	0.000	5.00	0.
06.03.24 23	71.60	44.67	26.93	0.47	0.27	0.60	72.438	0.000	0.000	70.777	0.000	0.000	0.000	5.00	0.
07.03.24 23	72.48	47.32	25.16	0.46	0.27	0.60	78.056	0.000	0.000	76.225	0.000	0.000	0.000	5.00	0.
08.03.24 23	72.18	49.39	22.79	0.46	0.27	0.60	70.869 !	0.000	0.000 !	69.218 !	0.000	0.000 !	0.000	5.00	0.
09.03.24 23	72.88	47.09	25.79	0.46	0.27	0.60	72.207	0.000	0.000	70.494	0.000	0.000	0.000	5.00	0.
10.03.24 23	72.37	46.78	25.58	0.46	0.27	0.60	77.751	0.000	0.000	75.932	0.000	0.000	0.000	5.00	0.
11.03.24 23	71.01	44.21	26.80	0.46	0.27	0.60	73.675	0.000	0.001	72.008	0.000	0.001	0.001	5.00	0.
12.03.24 23	70.28	43.57	26.72	0.47	0.27	0.60	68.719	0.000	0.000	67.193	0.000	0.000	0.000	5.00	0.
13.03.24 23	71.85	41.90	29.96	0.49	0.27	0.60	61.623	0.000	0.000	60.201	0.000	0.000	0.000	5.00	0.
14.03.24 23	71.61	40.51	31.10	0.51	0.27	0.60	49.576	0.000	0.000	48.438	0.000	0.000	0.000	5.00	0.
15.03.24 23	71.23	41.17	30.06	0.51	0.27	0.60	42.620	0.000	0.000	41.653	0.000	0.000	0.000	5.00	0.
16.03.24 23	71.25	43.05	28.20	0.51	0.27	0.60	44.522	0.000	0.000	43.512	0.000	0.000	0.000	5.00	0.
17.03.24 23	70.82	47.06	23.76	0.47	0.27	0.60	62.044	0.000	0.000	60.649	0.000	0.000	0.000	5.00	0.
18.03.24 23	71.53	44.47	27.06	0.47	0.27	0.60	68.455	0.000	0.000	66.889	0.000	0.000	0.000	5.00	0.
19.03.24 23	71.72	44.50	27.22	0.46	0.27	0.60	75.725	0.000	0.001	73.983	0.000	0.001	0.001	5.00	0.
20.03.24 23	70.94	43.87	27.07	0.46	0.27	0.60	59.452	0.000	0.000	58.112	0.000	0.000	0.000	5.00	0.
21.03.24 23	71.32	41.31	30.01	0.49	0.27	0.60	47.815	0.000	0.000	46.729	0.000	0.000	0.000	5.00	0.
Итого/Средн	71.54	43.62	27.92	0.48	0.27	0.60	1819.853	0.000	0.002	1778.186	0.000	0.002	0.002	5.00	0.

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qгв ГДж	Qг ГДж	ВНР ч	ВОС ч
20.02.24 23	13129.471	0.000	1.398	12824.864	0.000	1.384	1.384	1088.962	0.241	4805	341
21.03.24 23	14949.324	0.000	1.400	14603.049	0.000	1.386	1.386	1297.137	0.242	5523	343
Итого	1819.852	0.000	0.002	1778.186	0.000	0.002	0.002	208.175	0.000	718	2

Условные обозначения:  
 (<) параметр < min  
 (>) параметр > max  
 (!) отсут. питания  
 (#) дисбаланс масс  
 (X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Для Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

