

#296949#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Училище Олимпийского резерва, ГБПОУ КО
Адрес потребителя Аллея Смелых 114, Калининград (ФОК)
Номер абонента 3956
Порядковый номер 8068
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 15023576
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	5,744	0	56,226	0	0	54,996	0	0	24	0	69,8	44,9	0,48	0,27	-
22.03.2026	4,921	0	49,557	0	0	48,481	0	0	24	0	69,5	45,3	0,48	0,26	-
23.03.2026	5,274	0	44,116	0	0	43,154	0	0	24	0	69,7	40,6	0,49	0,27	-
24.03.2026	4,849	0	38,87	0	0	38,032	0	0	24	0	69,2	38,8	0,5	0,27	-
25.03.2026	4,566	0	33,925	0	0	33,208	0	0	24	0	68,5	35,7	0,49	0,27	-
26.03.2026	5,797	0	47,72	0	0	46,692	0	0	24	0	69,1	39,5	0,47	0,27	-
27.03.2026	5,898	0	52,644	0	0	51,498	0	0	24	0	69,5	42,2	0,46	0,27	-
28.03.2026	5,445	0	48,48	0	0	47,424	0	0	24	0	69,6	42,2	0,46	0,26	-
29.03.2026	4,043	0	34,608	0	0	33,866	0	0	24	0	68,9	40,5	0,47	0,27	-
30.03.2026	5,374	0	45,228	0	0	44,247	0	0	24	0	69,4	40,4	0,47	0,27	-
31.03.2026	5,383	0	45,694	0	0	44,708	0	0	24	0	69,3	40,5	0,47	0,27	-
01.04.2026	5,765	0	50,41	0	0,011	49,318	0	0,011	24	0	69,4	41,5	0,46	0,27	-
02.04.2026	6,069	0,001	55,755	0	0	54,537	0	0	24	0	69,6	43	0,45	0,27	-
03.04.2026	6,245	0	56,625	0	0	55,4	0	0	24	0	69,3	42,4	0,45	0,27	-
04.04.2026	5,226	0	44,671	0	0	43,721	0	0	24	0	68,7	40,2	0,46	0,27	-
05.04.2026	4,057	0	34,95	0	0	34,213	0	0	24	0	68,4	40,1	0,48	0,27	-
06.04.2026	5,727	0	44,131	0	0	43,21	0	0	24	0	68	36,3	0,47	0,27	-
07.04.2026	6,046	0	51,892	0	0	50,832	0	0	24	0	67,2	38,9	0,47	0,27	-
08.04.2026	4,44	0	50,724	0	0,001	49,828	0	0,001	24	0	61,8	40,8	0,31	0,2	-
09.04.2026	6,487	0	56,507	0	0	55,295	0	0	24	0	69,1	41,1	0,44	0,27	-
10.04.2026	6,125	0	54,73	0	0	53,549	0	0	24	0	69,2	42	0,45	0,26	-
11.04.2026	4,796	0	42,114	0	0	41,209	0	0	24	0	69	41,3	0,47	0,27	-
12.04.2026	4,109	0	39,425	0	0	38,575	0	0	24	0	69,1	43,7	0,48	0,27	-
13.04.2026	4,967	0	41,391	0	0	40,502	0	0	24	0	69	39,7	0,47	0,26	-
14.04.2026	4,53	0	35,943	0	0	35,181	0	0	24	0	68,6	37,9	0,48	0,27	-
15.04.2026	4,144	0	32,035	0	0	31,358	0	0	24	0	68,4	36,9	0,47	0,27	-
16.04.2026	5,152	0	42,75	0	0	41,848	0	0	24	0	68,3	39	0,46	0,27	-
17.04.2026	5,238	0	44,499	0	0	43,564	0	0	24	0	68,1	39,5	0,47	0,27	-
18.04.2026	4,244	0	38,644	0	0	37,829	0	0	24	0	68,4	41,7	0,48	0,26	-
19.04.2026	3,52	0	30,323	0	0	29,688	0	0	24	0	68,1	39,8	0,49	0,26	-
20.04.2026	4,439	0	37,976	0	0	37,188	0	0	24	0	67,8	39,3	0,47	0,26	-
Итого:	158,62	0	1382,563	0	0,012	1353,151	0	0,012	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,886														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	4221,726	43648,092	0	1,508	42647,079	0	1,492	22632	730
20.04.2026	4380,347	45030,655	0	1,52	44000,227	0	1,504	23376	730

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 8:10:49