

#13790#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2022 по 20.05.2022

Потребитель Училище Олимпийского резерва, ГБПОУ КО
Адрес потребителя Аллея Смелых 114, Калининград (ФОК)
Номер абонента 3956
Порядковый номер 8068
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 15023576
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2022	2,773	0	23,014	0	0	22,583	0	0	24	0	0	0	64,1	34,8	0,52	0,26	-
22.04.2022	2,724	0	25,065	0	0	24,62	0	0	24	0	0	0	62,4	36,1	0,53	0,27	-
23.04.2022	2,676	0	25,691	0	0,002	25,23	0	0,002	24	0	0	0	62,7	37,5	0,51	0,26	-
24.04.2022	2,685	0	26,603	0	0	26,126	0	0	24	0	0	0	62,6	38,1	0,54	0,26	-
25.04.2022	3,59	0	32,529	0	0	31,919	0	0	24	0	0	0	64,1	37,2	0,5	0,26	-
26.04.2022	3,703	0	34,943	0	0	34,299	0	0	24	0	0	0	63,4	37,6	0,33	0,25	-
27.04.2022	4,326	0	43,97	0	0	43,186	0	0	24	0	0	0	62,3	38,4	0,31	0,25	-
28.04.2022	3,963	0	41,474	0	0	40,727	0	0	24	0	0	0	62,6	39,4	0,32	0,25	-
29.04.2022	3,709	0	48,459	0	0	47,584	0	0	24	0	0	0	62,7	44,1	0,33	0,25	-
30.04.2022	3,216	0	34,995	0	0	34,348	0	0	24	0	0	0	63,6	41,3	0,35	0,25	-
01.05.2022	2,586	0	25,655	0	0	25,195	0	0	24	0	0	0	62,6	38,1	0,35	0,25	-
02.05.2022	3,279	0	36,374	0	0	35,711	0	0	24	0	0	0	63	41,1	0,35	0,25	-
03.05.2022	3,937	0	40,234	0	0	39,502	0	0	24	0	0	0	63	39,2	0,35	0,25	-
04.05.2022	3,418	0	40,84	0	0	40,078	0	0	24	0	0	0	63,8	43,4	0,35	0,25	-
05.05.2022	2,268	0	24,265	0	0	23,821	0	0	24	0	0	0	63	40,3	0,35	0,25	-
06.05.2022	0,422	0	7,225	0	0	7,109	0	0	24	0	0	0	58,9	44,7	0,36	0,25	-
07.05.2022	0,265	0	6,619	0	0	6,515	0	0	24	0	0	0	58,3	48,6	0,36	0,26	-
08.05.2022	0,214	0	6,45	0	0	6,349	0	0	24	0	0	0	58,2	50,2	0,36	0,26	-
09.05.2022	0,221	0	6,722	0	0	6,618	0	0	24	0	0	0	58	50,1	0,35	0,25	-
10.05.2022	0,259	0	6,577	0	0	6,473	0	0	24	0	0	0	58,5	48,9	0,35	0,25	-
11.05.2022	0,365	0	7,048	0	0	6,935	0	0	24	0	0	0	58,7	46,1	0,34	0,25	-
12.05.2022	0,558	0	8,568	0	0	8,432	0	0	24	0	0	0	58,6	42,8	0,34	0,26	-
13.05.2022	0,427	0	8,28	0	0	8,151	0	0	24	0	0	0	58,1	45,6	0,33	0,26	-
14.05.2022	0,31	0	8,101	0	0	7,977	0	0	24	0	0	0	57,4	48,1	0,34	0,26	-
15.05.2022	0,23	0	7,05	0	0	6,941	0	0	24	0	0	0	57,9	50	0,34	0,26	-
16.05.2022	0,448	0	7,755	0	0	7,631	0	0	24	0	0	0	58,8	44,8	0,34	0,25	-
17.05.2022	0,542	0	8,276	0	0	8,144	0	0	24	0	0	0	59	43,1	0,34	0,26	-
18.05.2022	0,426	0	7,704	0	0	7,581	0	0	24	0	0	0	58,7	45,2	0,35	0,26	-
19.05.2022	0,548	0	7,659	0	0	7,533	0	0	24	0	0	0	59,7	42,3	0,35	0,25	-
20.05.2022	0,483	0	7,267	0	0	7,149	0	0	24	0	0	0	59,5	43,4	0,37	0,26	-
Итого:	54,571	0	615,412	0	0,002	604,467	0	0,002	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,034																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2022	3982,464	46856,921	0	1,117	45897,865	0	1,105	22096	64
20.05.2022	4037,035	47472,331	0	1,119	46502,331	0	1,107	22816	64

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.05.2022 7:31:30