

#13791#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2022 по 20.06.2022

Потребитель Училище Олимпийского резерва, ГБПОУ КО
Адрес потребителя Аллея Смелых 114, Калининград (ФОК)
Номер абонента 3956
Порядковый номер 8068
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 15023576
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2022	0,308	0	8,34	0	0	8,214	0	0	24	0	0	0	57,2	48,2	0,34	0,25	-
22.05.2022	0,229	0	7,637	0	0	7,521	0	0	24	0	0	0	57,4	50,1	0,34	0,25	-
23.05.2022	0,494	0	7,69	0	0	7,565	0	0	24	0	0	0	59,4	43,8	0,35	0,26	-
24.05.2022	0,492	0	7,624	0	0	7,5	0	0	24	0	0	0	59,2	43,6	0,35	0,25	-
25.05.2022	0,445	0	7,38	0	0	7,261	0	0	24	0	0	0	59	44,4	0,36	0,26	-
26.05.2022	0,576	0	8,238	0	0	8,104	0	0	24	0	0	0	59,2	42,2	0,35	0,26	-
27.05.2022	0,487	0	8,604	0	0	8,469	0	0	24	0	0	0	58,1	44,4	0,36	0,26	-
28.05.2022	0,312	0	7,505	0	0	7,389	0	0	24	0	0	0	57,9	47,8	0,36	0,26	-
29.05.2022	0,224	0	6,871	0	0	6,764	0	0	24	0	0	0	58	50,2	0,35	0,25	-
30.05.2022	0,548	0	8,031	0	0	7,901	0	0	24	0	0	0	59,3	42,8	0,36	0,25	-
31.05.2022	0,533	0	7,717	0	0	7,591	0	0	24	0	0	0	59,6	42,8	0,36	0,25	-
01.06.2022	0,479	0	8,1	0	0	7,971	0	0	24	0	0	0	58,6	44,3	0,36	0,25	-
02.06.2022	0,529	0	8,211	0	0	8,079	0	0	24	0	0	0	59,1	43,5	0,35	0,25	-
03.06.2022	0,469	0	7,485	0	0	7,364	0	0	24	0	0	0	59,3	44,1	0,36	0,25	-
04.06.2022	0,303	0	6,551	0	0	6,446	0	0	24	0	0	0	59	47,8	0,37	0,26	-
05.06.2022	0,222	0	6,052	0	0	5,956	0	0	24	0	0	0	58,9	50,1	0,37	0,25	-
06.06.2022	0,476	0	6,924	0	0	6,809	0	0	24	0	0	0	60	43,3	0,38	0,25	-
07.06.2022	0,481	0	6,452	0	0,203	6,346	0	0,201	24	0	0	0	59,8	42,9	0,38	0,24	-
08.06.2022	0,454	0,033	7,826	0	0,291	7,704	0	0,288	24	0	0	0	58,1	45,5	0,37	0,25	-
09.06.2022	0,473	0,051	8,682	0	0	8,547	0	0	24	0	0	0	58,2	45	0,38	0,25	-
10.06.2022	0,455	0	9,257	0	0	9,115	0	0	24	0	0	0	57,6	45,7	0,37	0,25	-
11.06.2022	0,327	0	8,116	0	0	7,991	0	0	24	0	0	0	57,9	48,2	0,4	0,25	-
12.06.2022	0,238	0	7,514	0	0	7,397	0	0	24	0	0	0	57,9	50,2	0,38	0,25	-
13.06.2022	0,353	0	8,475	0	0	8,344	0	0	24	0	0	0	57,7	47,6	0,38	0,25	-
14.06.2022	0,501	0	10,084	0	0	9,93	0	0	24	0	0	0	57,4	45,4	0,36	0,25	-
15.06.2022	0,389	0	9,354	0	0	9,211	0	0	24	0	0	0	57,3	47,2	0,34	0,26	-
16.06.2022	0,518	0	9,587	0	0	9,439	0	0	24	0	0	0	57,9	44,8	0,35	0,26	-
17.06.2022	0,357	0	8,608	0	0	8,475	0	0	24	0	0	0	57,6	47,6	0,35	0,26	-
18.06.2022	0,292	0	8,38	0	0	8,251	0	0	24	0	0	0	57,4	49	0,36	0,26	-
19.06.2022	0,248	0	7,87	0	0	7,75	0	0	24	0	0	0	57,5	49,9	0,35	0,25	-
20.06.2022	0,475	0	10,199	0	0	10,045	0	0	24	0	0	0	57,2	45,9	0,35	0,26	-
Итого:	12,687	0	249,364	0	0,494	245,449	0	0,489	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,03																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2022	4037,035	47472,331	0	1,119	46502,331	0	1,107	22816	64
20.06.2022	4049,72	47721,698	0	1,613	46747,781	0	1,596	23560	64

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2022 7:36:00