

#88396#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Училище Олимпийского резерва, ГБПОУ КО
Аллея Смелых 114, Калининград (ФОК)
3956
8068
ТВ7 (АСЦП)
15023576
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2024	0,561	0	5,903	0	0	5,793	0	0	24	0	63,7	40,6	0,42	0,25	-
22.05.2024	0,43	0	5,236	0	0	5,141	0	0	24	0	63,1	43,1	0,41	0,25	-
23.05.2024	0,493	0	5,761	0	0	5,657	0	0	24	0	62,9	42,1	0,41	0,25	-
24.05.2024	0,415	0	5,376	0	0	5,28	0	0	24	0	62,6	43,9	0,41	0,25	-
25.05.2024	0,275	0	4,617	0	0	4,535	0	0	24	0	62,4	47,9	0,43	0,25	-
26.05.2024	0,238	0	4,435	0	0	4,356	0	0	24	0	62,4	49,4	0,43	0,25	-
27.05.2024	0,421	0	5,436	0	0	5,339	0	0	24	0	62,6	43,8	0,41	0,25	-
28.05.2024	0,427	0	5,411	0	0	5,314	0	0	24	0	62,6	43,4	0,42	0,25	-
29.05.2024	0,315	0	4,98	0	0	4,892	0	0	24	0	62	46,7	0,42	0,25	-
30.05.2024	0,45	0	5,636	0	0	5,535	0	0	24	0	62,5	43,1	0,41	0,25	-
31.05.2024	0,422	0	5,342	0	0	5,246	0	0	24	0	62,7	43,5	0,43	0,25	-
01.06.2024	0,27	0	4,681	0	0	4,599	0	0	24	0	62	48	0,42	0,25	-
02.06.2024	0,229	0	4,886	0	0	4,802	0	0	24	0	61,1	49,8	0,41	0,25	-
03.06.2024	0,443	0	5,44	0	0	5,341	0	0	24	0	62,9	43,2	0,43	0,25	-
04.06.2024	0,48	0	5,795	0	0	5,691	0	0	24	0	62,6	42,5	0,44	0,25	-
05.06.2024	0,354	0	5,446	0	0	5,351	0	0	24	0	61,5	45,7	0,4	0,25	-
06.06.2024	0,445	0	6,26	0	0	6,152	0	0	24	0	61,3	44	0,39	0,25	-
07.06.2024	0,435	0	6,325	0	0	6,216	0	0	24	0	61,1	44,4	0,41	0,25	-
08.06.2024	0,328	0	5,074	0	0	4,983	0	0	24	0	62,3	46,7	0,5	0,25	-
09.06.2024	0,244	0	5,275	0	0	5,185	0	0	24	0	60,8	49,6	0,45	0,25	-
10.06.2024	0,471	0	6,001	0	0	5,895	0	0	24	0	62,5	43,4	0,46	0,25	-
11.06.2024	0,507	0	6,101	0	0	5,992	0	0	24	0	62,5	42,3	0,48	0,25	-
12.06.2024	0,28	0	5,271	0	0	5,181	0	0	24	0	61,3	48,4	0,46	0,25	-
13.06.2024	0,453	0	5,936	0	0	5,831	0	0	24	0	62,2	43,7	0,46	0,25	-
14.06.2024	0,452	0	5,88	0	0	5,775	0	0	24	0	62,4	43,7	0,47	0,25	-
15.06.2024	0,344	0	5,283	0	0	5,189	0	0	24	0	62,1	46,3	0,47	0,24	-
16.06.2024	0,244	0	5,074	0	0	4,986	0	0	24	0	61,3	49,7	0,46	0,24	-
17.06.2024	0,44	0	6,006	0	0	5,902	0	0	24	0	61,8	44	0,48	0,24	-
18.06.2024	0,44	0	6,855	0	0	6,741	0	0	24	0	60,2	44,7	0,47	0,24	-
19.06.2024	0,405	0	8,66	0	0	8,526	0	0	24	0	57,9	46,6	0,44	0,24	-
20.06.2024	0,418	0	9,727	0	0	9,579	0	0	24	0	57,4	47	0,39	0,25	-
Итого:	12,129	0	178,109	0	0	175,005	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,897														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2024	1499,008	16696,054	0	1,4	16311,525	0	1,386	6963	343
20.06.2024	1511,136	16874,166	0	1,4	16486,531	0	1,386	7707	343

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2024 12:10:02