

#133928#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Училище Олимпийского резерва, ГБПОУ КО
Аллея Смелых 114, Калининград (ФОК)
3956
8068
ТВ7 (ASCII)
15023576
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,459	0	6,185	0	0	6,084	0	0	24	0	59,5	41,5	0,37	0,25	-
22.05.2025	0,503	0	6,551	0	0	6,445	0	0	24	0	59,3	40,7	0,37	0,25	-
23.05.2025	0,438	0	6,747	0	0	6,641	0	0	24	0	58,3	42,6	0,38	0,25	-
24.05.2025	0,312	0	5,963	0	0	5,87	0	0	24	0	57,9	45,3	0,39	0,25	-
25.05.2025	0,246	0	5,771	0	0	5,682	0	0	24	0	57,8	47,4	0,39	0,24	-
26.05.2025	0,52	0	6,86	0	0	6,749	0	0	24	0	59,1	40,7	0,39	0,25	-
27.05.2025	0,593	0	7,315	0	0	7,197	0	0	24	0	59,2	39,6	0,39	0,24	-
28.05.2025	0,477	0	6,389	0	0	6,286	0	0	24	0	59,1	41	0,41	0,24	-
29.05.2025	0,586	0	7,056	0	0	6,942	0	0	24	0	59,3	39,1	0,41	0,24	-
30.05.2025	0,481	0	6,806	0	0	6,698	0	0	24	0	58,6	41,4	0,41	0,25	-
31.05.2025	0,305	0	5,875	0	0	5,784	0	0	24	0	58	45,5	0,42	0,24	-
01.06.2025	0,234	0	5,464	0	0	5,379	0	0	24	0	57,9	47,6	0,42	0,24	-
02.06.2025	0,529	0	6,82	0	0	6,71	0	0	24	0	59,1	40,3	0,41	0,24	-
03.06.2025	0,548	0	6,839	0	0	6,728	0	0	24	0	59,3	39,9	0,41	0,25	-
04.06.2025	0,343	0	6,075	0	0	5,979	0	0	24	0	58,6	44,9	0,41	0,24	-
05.06.2025	0,518	0	7,035	0	0	6,923	0	0	24	0	58,8	41	0,41	0,24	-
06.06.2025	0,404	0	6,041	0	0	5,945	0	0	24	0	58,8	42,6	0,43	0,24	-
07.06.2025	0,286	0	5,508	0	0	5,422	0	0	24	0	58,1	45,5	0,43	0,25	-
08.06.2025	0,222	0	5,124	0	0	5,044	0	0	24	0	57,9	47,5	0,43	0,24	-
09.06.2025	0,445	0	6,801	0	0	6,695	0	0	24	0	58	42,2	0,42	0,25	-
10.06.2025	0,493	0	6,854	0	0	6,744	0	0	24	0	58,8	41,4	0,42	0,24	-
11.06.2025	0,334	0	6,096	0	0	6,001	0	0	24	0	58,1	44,8	0,43	0,25	-
12.06.2025	0,315	0	6,029	0	0	5,935	0	0	24	0	58	45,4	0,42	0,24	-
13.06.2025	0,353	0	6,081	0	0	5,986	0	0	24	0	58,4	44,3	0,43	0,24	-
14.06.2025	0,255	0	5,474	0	0	5,388	0	0	24	0	58,2	46,9	0,43	0,25	-
15.06.2025	0,231	0	5,234	0	0	5,151	0	0	24	0	58,4	47,7	0,44	0,24	-
16.06.2025	0,434	0	5,965	0	0	5,867	0	0	24	0	59,7	42,1	0,44	0,24	-
17.06.2025	0,501	0	6,779	0	0	6,67	0	0	24	0	59	41,1	0,43	0,24	-
18.06.2025	0,362	0	6,11	0	0	6,014	0	0	24	0	58,3	44	0,41	0,24	-
19.06.2025	0,437	0	6,718	0	0	6,612	0	0	24	0	58,4	42,6	0,39	0,25	-
20.06.2025	0,437	0	6,555	0	0	6,451	0	0	24	0	58,7	42,5	0,39	0,25	-
Итого:	12,601	0	195,12	0	0	192,022	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,01														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	2836,464	31149,75	0	1,437	30453,661	0	1,422	15721	345
20.06.2025	2849,065	31344,869	0	1,437	30645,683	0	1,422	16465	345

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 7:27:43