

#13802#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2021 по 20.07.2021

Потребитель Училище Олимпийского резерва, ГБПОУ КО
Адрес потребителя Аллея Смелых 114, Калининград (ФОК)
Номер абонента 3956
Порядковый номер 8068
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 15023576
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2021	0,289	0	7,827	0	0	7,708	0	0	24	0	0	0	57,4	48,5	0,34	0,24	-
22.06.2021	0,289	0	7,491	0	0	7,377	0	0	24	0	0	0	57,5	48,2	0,35	0,25	-
23.06.2021	0,266	0	7,89	0	0	7,771	0	0	24	0	0	0	57	48,9	0,35	0,25	-
24.06.2021	0,279	0	7,762	0	0	7,645	0	0	24	0	0	0	57,2	48,5	0,35	0,25	-
25.06.2021	0,235	0	7,53	0	0	7,416	0	0	24	0	0	0	57,1	49,6	0,35	0,25	-
26.06.2021	0,209	0	7,084	0	0	6,976	0	0	24	0	0	0	57,3	50,2	0,36	0,25	-
27.06.2021	0,196	0	7,076	0	0	6,969	0	0	24	0	0	0	57,2	50,5	0,36	0,25	-
28.06.2021	0,256	0	7,705	0	0	7,589	0	0	24	0	0	0	57,1	49,1	0,34	0,24	-
29.06.2021	0,235	0	7,253	0	0	7,142	0	0	24	0	0	0	57,4	49,5	0,35	0,25	-
30.06.2021	0,226	0	7,122	0	0	7,014	0	0	24	0	0	0	57,4	49,7	0,36	0,24	-
01.07.2021	0,226	0	6,304	0	0	6,205	0	0	24	0	0	0	58,1	49,4	0,39	0,24	-
02.07.2021	0,199	0	7,088	0	0	6,981	0	0	24	0	0	0	57,1	50,3	0,39	0,25	-
03.07.2021	0,204	0	6,945	0	0	6,839	0	0	24	0	0	0	57,4	50,3	0,39	0,25	-
04.07.2021	0,194	0	6,955	0	0	6,849	0	0	24	0	0	0	57,4	50,7	0,37	0,24	-
05.07.2021	0,232	0	6,738	0	0	6,634	0	0	24	0	0	0	57,7	49,4	0,37	0,24	-
06.07.2021	0,226	0	6,758	0	0	6,654	0	0	24	0	0	0	57,7	49,6	0,37	0,25	-
07.07.2021	0,21	0	6,466	0	0	6,366	0	0	24	0	0	0	57,8	49,9	0,38	0,24	-
08.07.2021	0,234	0	6,999	0	0	6,892	0	0	24	0	0	0	57,4	49,3	0,37	0,24	-
09.07.2021	0,216	0	7,003	0	0	6,896	0	0	24	0	0	0	57,3	49,8	0,36	0,24	-
10.07.2021	0,219	0	8,254	0	0	8,132	0	0	24	0	0	0	56,5	50,1	0,37	0,25	-
11.07.2021	0,191	0	6,642	0	0	6,541	0	0	24	0	0	0	57,5	50,6	0,38	0,25	-
12.07.2021	0,185	0	6,85	0	0	6,748	0	0	24	0	0	0	56,8	50,2	0,37	0,24	-
13.07.2021	0,199	0	6,256	0	0	6,159	0	0	24	0	0	0	58	50,3	0,39	0,24	-
14.07.2021	0,204	0	6,227	0	0	6,131	0	0	24	0	0	0	58	50,1	0,4	0,24	-
15.07.2021	0,208	0	5,96	0	0	5,866	0	0	24	0	0	0	58,3	49,8	0,41	0,24	-
16.07.2021	0,188	0	5,846	0	0	5,755	0	0	24	0	0	0	58,2	50,5	0,42	0,25	-
17.07.2021	0,199	0	6,255	0	0	6,158	0	0	24	0	0	0	57,8	50,1	0,42	0,24	-
18.07.2021	0,181	0	5,767	0	0	5,678	0	0	24	0	0	0	58,1	50,5	0,41	0,24	-
19.07.2021	0,199	0	6,719	0	0	6,616	0	0	24	0	0	0	57,4	50,3	0,4	0,25	-
20.07.2021	0,202	0	6,496	0	0	6,396	0	0	24	0	0	0	57,7	50,2	0,41	0,24	-
Итого:	6,596	0	207,268	0	0	204,103	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,575																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2021	2546,364	31928,915	0	1,109	31281,03	0	1,097	14802	62
20.07.2021	2552,959	32136,184	0	1,109	31485,132	0	1,097	15522	62

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2021 14:32:04