

#13794#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель Училище Олимпийского резерва, ГБПОУ КО
Адрес потребителя Аллея Смелых 114, Калининград (ФОК)
Номер абонента 3956
Порядковый номер 8068
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 15023576
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2022	0,46	0	9,821	0	0	9,671	0	0	24	0	0	0	57,4	46,1	0,36	0,26	-
22.06.2022	0,367	0	8,824	0	0	8,688	0	0	24	0	0	0	57,7	47,6	0,37	0,26	-
23.06.2022	0,484	0	8,92	0	0	8,78	0	0	24	0	0	0	58,3	45,1	0,36	0,25	-
24.06.2022	0,412	0	8,414	0	0	8,283	0	0	24	0	0	0	58,1	46,2	0,37	0,26	-
25.06.2022	0,26	0	7,793	0	0	7,673	0	0	24	0	0	0	57,7	49,6	0,38	0,26	-
26.06.2022	0,23	0	7,074	0	0	6,963	0	0	24	0	0	0	58,1	50,2	0,39	0,26	-
27.06.2022	0,342	0	7,832	0	0	7,711	0	0	24	0	0	0	58	47,4	0,37	0,26	-
28.06.2022	0,279	0	7,539	0	0	7,422	0	0	24	0	0	0	57,8	48,9	0,39	0,26	-
29.06.2022	0,288	0	7,77	0	0	7,651	0	0	24	0	0	0	57,6	48,6	0,39	0,26	-
30.06.2022	0,29	0	7,153	0	0	7,041	0	0	24	0	0	0	58,2	48,4	0,45	0,25	-
01.07.2022	0,24	0	7,859	0	0	7,74	0	0	24	0	0	0	57,2	49,8	0,41	0,26	-
02.07.2022	0,22	0	7,515	0	0	7,401	0	0	24	0	0	0	57,4	50,3	0,44	0,26	-
03.07.2022	0,219	0	6,992	0	0	6,885	0	0	24	0	0	0	57,8	50,3	0,45	0,26	-
04.07.2022	0,235	0	7,031	0	0	6,922	0	0	24	0	0	0	58	49,9	0,45	0,25	-
05.07.2022	0,242	0	7,188	0	0	7,076	0	0	24	0	0	0	57,9	49,8	0,42	0,26	-
06.07.2022	0,196	0	7,979	0	0	7,874	0	0	24	0	0	0	52,8	46,8	0,17	0,13	-
07.07.2022	0,069	0	4,305	0	0	4,266	0	0	24	0	0	0	43,8	40,1	0,08	0,07	-
08.07.2022	0	0	0,011	0	0	0,011	0	0	24	0	0	0	23,8	25,5	0,13	0,13	-
09.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	22	21,7	0,01	0	-
10.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	21,6	21,2	0,01	0	-
11.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	21,3	20,9	0,01	0,01	-
12.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	21,2	20,8	0,01	0	-
13.07.2022	0	0	0,045	0	0,003	0,045	0	0,003	24	0	0	0	22,3	21,3	0,18	0,17	-
14.07.2022	0	0	0,046	0	0	0,046	0	0	24	0	0	0	22	21,7	0,31	0,31	-
15.07.2022	0,075	0	27,177	0	0,006	27,065	0	0,006	24	0	0	0	29,8	29,2	0,32	0,26	-
16.07.2022	0,243	0	8,604	0	0	8,474	0	0	24	0	0	0	57,1	50,3	0,42	0,24	-
17.07.2022	0,237	0	7,581	0	0	7,465	0	0	24	0	0	0	57,8	50,2	0,45	0,25	-
18.07.2022	0,264	0	8,234	0	0	8,108	0	0	24	0	0	0	57,4	49,7	0,44	0,25	-
19.07.2022	0,261	0	7,734	0	0	7,614	0	0	24	0	0	0	57,8	49,6	0,43	0,25	-
20.07.2022	0,252	0	7,767	0	0	7,648	0	0	24	0	0	0	57,6	49,8	0,42	0,25	-
Итого:	6,165	0	197,208	0	0,009	194,523	0	0,009	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,472																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2022	4049,72	47721,698	0	1,613	46747,781	0	1,596	23560	64
20.07.2022	4055,884	47918,905	0	1,622	46942,306	0	1,605	24280	64

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2022 10:56:35