

#13805#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель Училище Олимпийского резерва, ГБПОУ КО
Адрес потребителя Аллея Смелых 114, Калининград (ФОК)
Номер абонента 3956
Порядковый номер 8068
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 15023576
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	0,199	0	6,514	0	0	6,414	0	0	24	0	0	0	57,6	50,2	0,41	0,25	-
22.07.2021	0,208	0	6,157	0	0	6,061	0	0	24	0	0	0	58,1	49,9	0,42	0,24	-
23.07.2021	0,206	0	6,201	0	0	6,105	0	0	24	0	0	0	58	50	0,42	0,24	-
24.07.2021	0,226	0	6,279	0	0	6,181	0	0	24	0	0	0	58,1	49,4	0,42	0,25	-
25.07.2021	0,188	0	6,044	0	0	5,949	0	0	24	0	0	0	58,1	50,6	0,41	0,24	-
26.07.2021	0,196	0	6,069	0	0	5,974	0	0	24	0	0	0	58,1	50,3	0,41	0,24	-
27.07.2021	0,192	0	5,872	0	0	5,781	0	0	24	0	0	0	58,3	50,3	0,42	0,24	-
28.07.2021	0,195	0	6,059	0	0	5,965	0	0	24	0	0	0	58	50,2	0,38	0,24	-
29.07.2021	0,196	0	6,347	0	0	6,249	0	0	24	0	0	0	57,9	50,4	0,42	0,24	-
30.07.2021	0,188	0	6,015	0	0	5,922	0	0	24	0	0	0	57,9	50,4	0,42	0,24	-
31.07.2021	0,195	0	6,104	0	0	6,009	0	0	24	0	0	0	57,9	50,2	0,42	0,24	-
01.08.2021	0,191	0	6,339	0	0	6,241	0	0	24	0	0	0	57,7	50,4	0,4	0,24	-
02.08.2021	0,196	0	6,984	0	0	6,878	0	0	24	0	0	0	57,2	50,4	0,39	0,25	-
03.08.2021	0,205	0	7,594	0	0	7,48	0	0	24	0	0	0	56,8	50,3	0,39	0,25	-
04.08.2021	0,204	0	6,637	0	0	6,535	0	0	24	0	0	0	57,7	50,2	0,4	0,24	-
05.08.2021	0,229	0	6,755	0	0	6,651	0	0	24	0	0	0	57,7	49,5	0,4	0,24	-
06.08.2021	0,219	0	7,64	0	0	7,526	0	0	24	0	0	0	56,8	49,9	0,4	0,25	-
07.08.2021	0,209	0	8,019	0	0	7,9	0	0	24	0	0	0	56,7	50,4	0,39	0,24	-
08.08.2021	0,198	0	6,99	0	0	6,884	0	0	24	0	0	0	57,3	50,5	0,4	0,24	-
09.08.2021	0,22	0	6,918	0	0	6,811	0	0	24	0	0	0	57,6	49,9	0,4	0,24	-
10.08.2021	0,214	0	6,754	0	0	6,65	0	0	24	0	0	0	57,8	50,1	0,4	0,24	-
11.08.2021	0,218	0	6,93	0	0	6,823	0	0	24	0	0	0	57,7	50	0,41	0,25	-
12.08.2021	0,228	0	6,949	0	0	6,842	0	0	24	0	0	0	57,7	49,7	0,4	0,24	-
13.08.2021	0,238	0	6,506	0	0	6,405	0	0	24	0	0	0	58,1	49,2	0,41	0,24	-
14.08.2021	0,227	0	6,45	0	0	6,35	0	0	24	0	0	0	58	49,5	0,41	0,25	-
15.08.2021	0,196	0	6,69	0	0	6,587	0	0	24	0	0	0	57,7	50,6	0,41	0,25	-
16.08.2021	0,252	0	6,722	0	0	6,618	0	0	24	0	0	0	58	48,9	0,4	0,24	-
17.08.2021	0,249	0	7,423	0	0	7,31	0	0	24	0	0	0	57,3	49,2	0,4	0,25	-
18.08.2021	0,234	0	8,167	0	0	8,046	0	0	24	0	0	0	56,8	49,8	0,39	0,25	-
19.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	-
20.08.2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Итого:	6,116	0	194,128	0	0	191,147	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	1,461																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2021	2552,959	32136,184	0	1,109	31485,132	0	1,097	15522	62
20.08.2021	2559,623	32345,226	0	1,109	31690,965	0	1,097	16266	62

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2021 9:29:33