

#13792#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Училище Олимпийского резерва, ГБПОУ КО
Адрес потребителя Аллея Смелых 114, Калининград (ФОК)
Номер абонента 3956
Порядковый номер 8068
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 15023576
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.07.2022 | 0,242 | 0 | 7,311 | 0 | 0 | 7,198 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,9 | 49,9 | 0,44 | 0,25 | - |
| 22.07.2022 | 0,249 | 0 | 7,361 | 0 | 0 | 7,247 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,9 | 49,7 | 0,42 | 0,26 | - |
| 23.07.2022 | 0,236 | 0 | 7,229 | 0 | 0 | 7,117 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,9 | 50 | 0,45 | 0,26 | - |
| 24.07.2022 | 0,225 | 0 | 7,548 | 0 | 0 | 7,432 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,5 | 50,3 | 0,41 | 0,25 | - |
| 25.07.2022 | 0,3 | 0 | 7,662 | 0 | 0 | 7,544 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,9 | 48,4 | 0,42 | 0,25 | - |
| 26.07.2022 | 0,237 | 0 | 7,769 | 0 | 0 | 7,651 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,3 | 50 | 0,38 | 0,25 | - |
| 27.07.2022 | 0,239 | 0 | 7,718 | 0 | 0 | 7,6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,5 | 50 | 0,39 | 0,26 | - |
| 28.07.2022 | 0,236 | 0 | 8,898 | 0 | 0 | 8,765 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,7 | 50,3 | 0,37 | 0,25 | - |
| 29.07.2022 | 0,236 | 0 | 7,713 | 0 | 0 | 7,594 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,5 | 50,2 | 0,4 | 0,25 | - |
| 30.07.2022 | 0,24 | 0 | 7,609 | 0 | 0 | 7,492 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,6 | 50 | 0,41 | 0,26 | - |
| 31.07.2022 | 0,228 | 0 | 7,617 | 0 | 0 | 7,501 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,4 | 50,2 | 0,41 | 0,26 | - |
| 01.08.2022 | 0,238 | 0 | 7,7 | 0 | 0 | 7,582 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,5 | 50,1 | 0,41 | 0,26 | - |
| 02.08.2022 | 0,234 | 0 | 7,514 | 0 | 0 | 7,398 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,8 | 50,2 | 0,41 | 0,26 | - |
| 03.08.2022 | 0,241 | 0 | 7,528 | 0 | 0 | 7,411 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,7 | 49,9 | 0,39 | 0,26 | - |
| 04.08.2022 | 0,24 | 0 | 7,025 | 0 | 0 | 6,916 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,1 | 49,8 | 0,42 | 0,25 | - |
| 05.08.2022 | 0,232 | 0 | 7,151 | 0 | 0 | 7,041 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,9 | 50 | 0,41 | 0,26 | - |
| 06.08.2022 | 0,226 | 0 | 7,398 | 0 | 0 | 7,284 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,6 | 50,2 | 0,41 | 0,26 | - |
| 07.08.2022 | 0,225 | 0 | 7,439 | 0 | 0 | 7,325 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,5 | 50,2 | 0,4 | 0,26 | - |
| 08.08.2022 | 0,243 | 0 | 7,52 | 0 | 0 | 7,404 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,7 | 49,9 | 0,41 | 0,26 | - |
| 09.08.2022 | 0,247 | 0 | 7,604 | 0 | 0 | 7,487 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,6 | 49,7 | 0,4 | 0,26 | - |
| 10.08.2022 | 0,24 | 0 | 7,515 | 0 | 0 | 7,4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,6 | 49,9 | 0,4 | 0,26 | - |
| 11.08.2022 | 0,276 | 0 | 7,491 | 0 | 0 | 7,376 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,8 | 48,9 | 0,4 | 0,25 | - |
| 12.08.2022 | 0,238 | 0 | 7,25 | 0 | 0 | 7,138 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,9 | 49,9 | 0,41 | 0,26 | - |
| 13.08.2022 | 0,229 | 0 | 7,133 | 0 | 0 | 7,022 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,9 | 50,1 | 0,41 | 0,25 | - |
| 14.08.2022 | 0,222 | 0 | 7,084 | 0 | 0 | 6,974 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,8 | 50,2 | 0,41 | 0,25 | - |
| 15.08.2022 | 0,252 | 0 | 7,057 | 0 | 0 | 6,948 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58 | 49,4 | 0,41 | 0,25 | - |
| 16.08.2022 | 0,256 | 0 | 6,941 | 0 | 0 | 6,833 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,2 | 49,3 | 0,43 | 0,25 | - |
| 17.08.2022 | 0,246 | 0 | 6,386 | 0 | 0 | 6,285 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,5 | 49,2 | 0,43 | 0,25 | - |
| 18.08.2022 | 0,263 | 0 | 6,517 | 0 | 0 | 6,415 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,4 | 48,7 | 0,43 | 0,25 | - |
| 19.08.2022 | 0,287 | 0 | 8,156 | 0 | 0 | 8,034 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,9 | 48,4 | 0,37 | 0,25 | - |
| 20.08.2022 | 0,212 | 0 | 8,475 | 0 | 0 | 8,349 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,6 | 50,5 | 0,37 | 0,25 | - |
| Итого: | 7,515 | 0 | 231,319 | 0 | 0 | 227,763 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 1,795 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.07.2022 | 4055,884 | 47918,905 | 0 | 1,622 | 46942,306 | 0 | 1,605 | 24280 | 64 |
| 20.08.2022 | 4063,401 | 48150,223 | 0 | 1,622 | 47170,07 | 0 | 1,605 | 25024 | 64 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2022 12:55:45