

#27211#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 04.08.2023 по 21.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Училище Олимпийского резерва, ГБПОУ КО
Аллея Смелых 114, Калининград (ФОК)
3956

Заводской номер счётчика 15023576	Показания прибора, ГДж 21.08.2023	Предыдущие показания, ГДж 04.08.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система I	4,333	0,086	4.247	1.014

Подпись исполнителя



ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
« 23 » 08 20 23 г.

#27210#

Отчёт за период с 04.08.2023 по 21.08.2023.

Номер абонента 3956
 Порядковый номер 8068
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 15023576
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin,	Tmax,	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
05.08.2023	-	0,244	0	6,831	0	0	6,724	0	0	9	0	0	15	58,3	49,7	0,39	0,24
06.08.2023	-	0,234	0	7,249	0	0	7,137	0	0	24	0	0	0	57,8	50	0,38	0,24
07.08.2023	-	0,259	0	7,049	0	0	6,939	0	0	24	0	0	0	58,1	49,2	0,39	0,25
08.08.2023	-	0,265	0	7,531	0	0	7,415	0	0	24	0	0	0	57,8	49,3	0,38	0,24
09.08.2023	-	0,261	0	7,445	0	0	7,33	0	0	24	0	0	0	57,8	49,3	0,36	0,24
10.08.2023	-	0,287	0	7,925	0	0	7,803	0	0	24	0	0	0	57,6	48,9	0,35	0,24
11.08.2023	-	0,275	0	7,574	0	0	7,456	0	0	24	0	0	0	57,9	49,2	0,35	0,24
12.08.2023	-	0,245	0	7,275	0	0	7,161	0	0	24	0	0	0	58	49,8	0,35	0,24
13.08.2023	-	0,238	0	7,244	0	0	7,132	0	0	24	0	0	0	57,9	50	0,35	0,24
14.08.2023	-	0,27	0	7,2	0	0,011	7,087	0	0,011	24	0	0	0	58,1	49,1	0,36	0,24
15.08.2023	-	0,252	0,002	6,816	0	0	6,709	0	0	24	0	0	0	58,3	49,4	0,36	0,24
16.08.2023	-	0,249	0	6,701	0	0	6,596	0	0	24	0	0	0	58,3	49,3	0,35	0,24
17.08.2023	-	0,237	0	6,682	0	0	6,578	0	0	24	0	0	0	58,1	49,5	0,36	0,24
18.08.2023	-	0,238	0	6,431	0	0	6,329	0	0	23	0	0	1	58,6	49,7	0,36	0,24
19.08.2023	-	0,221	0	5,537	0	0	5,446	0	0	24	0	0	0	59,7	50,1	0,36	0,24
20.08.2023	-	0,218	0	5,508	0	0	5,417	0	0	24	0	0	0	59,7	50,1	0,36	0,24
21.08.2023	-	0,256	0	6,01	0	0	5,913	0	0	24	0	0	0	59,1	48,8	0,37	0,25
Итого:	-	4,249	0,002	117,008	0	0,011	115,172	0	0,011	392	0	0	16	58,3	49,49	0,36	0,24

Общее время работы системы 408 час.

Период нормальной работы системы 392 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
04.08.2023	0,086	2,594	0	0	2,553	0	0	9	337
21.08.2023	4,333	119,603	0	0,011	117,726	0	0,011	416	338

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

