

# #13806#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 18.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель Училище Олимпийского резерва, ГБПОУ КО  
Адрес потребителя Аллея Смелых 114, Калининград (ФОК)  
Номер абонента 3956  
Порядковый номер 8068  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 15023576  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.08.2021	0,277	0	7,59	0	0	7,475	0	0	24	0	0	0	57,4	48,6	0,41	0,25	-
20.08.2021	0,269	0	7,325	0	0	7,212	0	0	24	0	0	0	57,7	48,8	0,41	0,25	-
21.08.2021	0,27	0	7,22	0	0	7,109	0	0	24	0	0	0	57,8	48,8	0,41	0,25	-
22.08.2021	0,205	0	6,819	0	0	6,714	0	0	24	0	0	0	57,6	50,4	0,4	0,25	-
23.08.2021	0,311	0	7,175	0	0	7,063	0	0	24	0	0	0	58,1	47,7	0,41	0,25	-
24.08.2021	0,329	0	7,593	0	0	7,475	0	0	24	0	0	0	57,8	47,4	0,4	0,25	-
25.08.2021	0,274	0	7,404	0	0	7,29	0	0	24	0	0	0	57,7	48,7	0,39	0,25	-
26.08.2021	0,301	0	8,839	0	0	8,707	0	0	24	0	0	0	56,7	48,5	0,37	0,25	-
27.08.2021	0,341	0	7,959	0	0	7,836	0	0	24	0	0	0	57,7	47,3	0,4	0,25	-
28.08.2021	0,292	0	7,216	0	0	7,105	0	0	24	0	0	0	57,8	48	0,39	0,25	-
29.08.2021	0,209	0	8,139	0	0	8,017	0	0	24	0	0	0	56,7	50,5	0,37	0,24	-
30.08.2021	0,326	0	7,98	0	0	7,858	0	0	24	0	0	0	57,5	47,6	0,37	0,24	-
31.08.2021	0,363	0	9,446	0	0	9,305	0	0	24	0	0	0	56,7	47,4	0,37	0,25	-
01.09.2021	0,372	0	8,519	0	0	8,389	0	0	24	0	0	0	57,5	46,9	0,38	0,25	-
02.09.2021	0,546	0	9,302	0	0	9,158	0	0	24	0	0	0	58	43,8	0,38	0,25	-
03.09.2021	0,542	0	9,797	0	0	9,647	0	0	24	0	0	0	57,6	44,2	0,37	0,25	-
04.09.2021	0,275	0	8,035	0	0	7,913	0	0	24	0	0	0	57,3	49	0,37	0,25	-
05.09.2021	0,215	0	7,465	0	0	7,351	0	0	24	0	0	0	57,4	50,4	0,37	0,25	-
06.09.2021	0,58	0	9,43	0	0	9,283	0	0	24	0	0	0	58,2	43,3	0,38	0,25	-
07.09.2021	0,517	0	8,515	0	0	8,38	0	0	24	0	0	0	58,6	43,8	0,38	0,25	-
08.09.2021	0,477	0	8,364	0	0	8,232	0	0	24	0	0	0	58,4	44,6	0,38	0,25	-
09.09.2021	0,532	0	8,646	0	0	8,51	0	0	24	0	0	0	58,4	43,5	0,37	0,24	-
10.09.2021	0,457	0	8,241	0	0	8,111	0	0	24	0	0	0	58,3	44,8	0,38	0,25	-
11.09.2021	0,313	0	7,572	0	0	7,455	0	0	24	0	0	0	57,8	47,8	0,38	0,25	-
12.09.2021	0,211	0	6,904	0	0	6,798	0	0	24	0	0	0	57,6	50,3	0,39	0,25	-
13.09.2021	0,524	0	8,621	0	0	8,485	0	0	24	0	0	0	58,4	43,6	0,4	0,25	-
14.09.2021	0,521	0	8,875	0	0	8,737	0	0	24	0	0	0	58,1	43,9	0,4	0,26	-
15.09.2021	0,481	0	8,181	0	0	8,052	0	0	24	0	0	0	58,5	44,2	0,4	0,25	-
16.09.2021	0,551	0	9,414	0	0	9,268	0	0	24	0	0	0	57,8	43,6	0,4	0,26	-
17.09.2021	0,425	0	8,134	0	0	8,007	0	0	24	0	0	0	58,1	45,4	0,4	0,26	-
18.09.2021	0,237	0	8,241	0	0	8,118	0	0	24	0	0	0	56,9	50	0,38	0,25	-
19.09.2021	0,221	0	8,229	0	0	8,105	0	0	24	0	0	0	56,9	50,4	0,38	0,26	-
20.09.2021	0,57	0	9,951	0	0	9,797	0	0	24	0	0	0	57,8	43,9	0,36	0,25	-
Итого:	12,334	0	271,141	0	0	266,962	0	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,946																

Общее время работы системы, ч 792  
Период нормальной работы системы, ч 792

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.08.2021	2559,077	32330,311	0	1,109	31676,278	0	1,097	16218	62
20.09.2021	2571,411	32601,453	0	1,109	31943,242	0	1,097	17010	62

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.09.2021 7:54:51