

# #13793#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель Училище Олимпийского резерва, ГБПОУ КО  
Адрес потребителя Аллея Смелых 114, Калининград (ФОК)  
Номер абонента 3956  
Порядковый номер 8068  
Тип теплосчётчика ТВ7  
Заводской номер 15023576  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2022	0,212	0	7,927	0	0	7,808	0	0	24	0	0	0	57	50,5	0,38	0,26	-
22.08.2022	0,262	0	8,438	0	0	8,312	0	0	24	0	0	0	56,7	49,2	0,37	0,25	-
23.08.2022	0,256	0	7,88	0	0	7,761	0	0	24	0	0	0	57,1	49,3	0,37	0,25	-
24.08.2022	0,244	0	7,787	0	0	7,67	0	0	24	0	0	0	57,2	49,6	0,37	0,25	-
25.08.2022	0,231	0	7,876	0	0	7,757	0	0	24	0	0	0	57	49,9	0,37	0,25	-
26.08.2022	0,244	0	7,639	0	0	7,523	0	0	24	0	0	0	57,2	49,5	0,39	0,25	-
27.08.2022	0,214	0	7,32	0	0	7,209	0	0	24	0	0	0	57,3	50,2	0,39	0,25	-
28.08.2022	0,21	0	7,201	0	0	7,091	0	0	24	0	0	0	57,4	50,3	0,38	0,25	-
29.08.2022	0,237	0	7,912	0	0	7,793	0	0	24	0	0	0	57	49,7	0,38	0,25	-
30.08.2022	0,267	0	8,82	0	0	8,69	0	0	24	0	0	0	56,6	49,2	0,38	0,25	-
31.08.2022	0,276	0	8,042	0	0	7,921	0	0	24	0	0	0	57,2	48,9	0,39	0,26	-
01.09.2022	0,335	0	9,086	0	0	8,95	0	0	24	0	0	0	56,9	48	0,39	0,26	-
02.09.2022	0,436	0	9,545	0	0	9,4	0	0	24	0	0	0	57,2	46,2	0,38	0,26	-
03.09.2022	0,297	0	9,054	0	0	8,919	0	0	24	0	0	0	56,8	48,9	0,37	0,25	-
04.09.2022	0,232	0	8,749	0	0	8,619	0	0	24	0	0	0	56,6	50,2	0,37	0,25	-
05.09.2022	0,431	0	9,609	0	0	9,464	0	0	24	0	0	0	57,2	46,3	0,37	0,25	-
06.09.2022	0,452	0	9,915	0	0,002	9,765	0	0,002	24	0	0	0	57,2	46,1	0,38	0,26	-
07.09.2022	0,434	0	9,648	0	0	9,501	0	0	24	0	0	0	57,3	46,4	0,38	0,26	-
08.09.2022	0,45	0	9,913	0	0	9,763	0	0	24	0	0	0	57,2	46,2	0,37	0,25	-
09.09.2022	0,409	0	10,804	0	0	10,645	0	0	24	0	0	0	56,4	47,2	0,37	0,26	-
10.09.2022	0,335	0	10,092	0	0	9,943	0	0	24	0	0	0	56,6	48,6	0,37	0,26	-
11.09.2022	0,249	0	9,054	0	0	8,918	0	0	24	0	0	0	56,8	50,2	0,37	0,26	-
12.09.2022	0,465	0	10,314	0	0	10,158	0	0	24	0	0	0	57	46,1	0,37	0,26	-
13.09.2022	0,458	0	9,972	0	0	9,822	0	0	24	0	0	0	57,1	46	0,37	0,26	-
14.09.2022	0,448	0	10,208	0	0	10,054	0	0	24	0	0	0	56,9	46,3	0,37	0,26	-
15.09.2022	0,503	0	10,231	0	0	10,077	0	0	24	0	0	0	57,1	45,2	0,37	0,26	-
16.09.2022	0,536	0	10,251	0	0,003	10,096	0	0,003	24	0	0	0	57,2	44,6	0,36	0,26	-
17.09.2022	0,333	0	8,073	0	0	7,948	0	0	24	0	0	0	57,8	47,8	0,34	0,26	-
18.09.2022	0,249	0	7,932	0	0	7,81	0	0	24	0	0	0	57,6	50	0,35	0,26	-
19.09.2022	0,443	0	8,321	0	0	8,189	0	0	24	0	0	0	58,4	45,5	0,36	0,26	-
20.09.2022	0,534	0	9,466	0	0	9,319	0	0	24	0	0	0	58	44,4	0,35	0,26	-
Итого:	10,682	0	277,079	0	0,005	272,895	0	0,005	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,551																

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2022	4063,401	48150,223	0	1,622	47170,07	0	1,605	25024	64
20.09.2022	4074,085	48427,303	0	1,627	47442,965	0	1,61	25768	64

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.09.2022 14:59:55