

#35107#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Училище Олимпийского резерва, ГБПОУ КО
Аллея Смелых 114, Калининград (ФОК)
3956
8068
ТВ7
15023576
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.08.2023	0,252	0	6,858	0	0	6,75	0	0	24	0	0	0	58,2	49,3	0,38	0,24	-
23.08.2023	0,258	0	6,62	0	0	6,516	0	0	24	0	0	0	58,4	49	0,39	0,24	-
24.08.2023	0,244	0	6,084	0	0	5,986	0	0	24	0	0	0	59	49,3	0,36	0,24	-
25.08.2023	0,239	0	6,219	0	0	6,119	0	0	24	0	0	0	58,9	49,5	0,38	0,24	-
26.08.2023	0,223	0	5,802	0	0	5,708	0	0	24	0	0	0	59,3	50	0,4	0,24	-
27.08.2023	0,236	0	5,891	0	0	5,796	0	0	24	0	0	0	59,2	49,5	0,4	0,24	-
28.08.2023	0,277	0	6,733	0	0	6,627	0	0	24	0	0	0	58,4	48,5	0,38	0,24	-
29.08.2023	0,315	0	6,733	0	0	6,625	0	0	24	0	0	0	58,8	47,5	0,39	0,24	-
30.08.2023	0,331	0	6,65	0	0	6,543	0	0	24	0	0	0	59,1	47	0,39	0,24	-
31.08.2023	0,299	0	6,69	0	0	6,584	0	0	24	0	0	0	58,4	47,6	0,39	0,25	-
01.09.2023	0,343	0	6,746	0	0	6,64	0	0	24	0	0	0	58,5	46,2	0,38	0,24	-
02.09.2023	0,29	0	6,72	0	0	6,615	0	0	24	0	0	0	58,1	47,7	0,38	0,25	-
03.09.2023	0,204	0	6,174	0	0	6,077	0	0	24	0	0	0	58,2	50,2	0,38	0,24	-
04.09.2023	0,499	0	7,286	0	0	7,168	0	0	24	0	0	0	59,4	42,8	0,39	0,24	-
05.09.2023	0,442	0	7,005	0	0	6,891	0	0	24	0	0	0	59,2	44	0,38	0,24	-
06.09.2023	0,389	0	6,519	0	0	6,413	0	0	24	0	0	0	59,2	44,7	0,39	0,24	-
07.09.2023	0,471	0	6,99	0	0,201	6,877	0	0,199	24	0	0	0	59,2	44	0,37	0,24	-
08.09.2023	0,389	0,036	6,642	0	0,01	6,535	0	0,01	24	0	0	0	59,1	45	0,38	0,24	-
09.09.2023	0,277	0,002	6,028	0	0	5,932	0	0	24	0	0	0	58,7	47,6	0,38	0,24	-
10.09.2023	0,204	0	5,839	0	0	5,747	0	0	24	0	0	0	58,5	50	0,38	0,24	-
11.09.2023	0,429	0	6,645	0	0	6,536	0	0	24	0	0	0	59,5	43,9	0,39	0,24	-
12.09.2023	0,444	0	6,784	0	0	6,673	0	0	24	0	0	0	59,3	43,4	0,38	0,24	-
13.09.2023	0,358	0	6,343	0	0	6,24	0	0	24	0	0	0	59	45,3	0,38	0,24	-
14.09.2023	0,4	0	6,801	0	0,003	6,692	0	0,003	24	0	0	0	58,9	44,6	0,38	0,25	-
15.09.2023	0,398	0,001	6,821	0	0	6,712	0	0	24	0	0	0	58,9	44,8	0,37	0,24	-
16.09.2023	0,271	0	6,284	0	0	6,185	0	0	24	0	0	0	58,3	47,9	0,37	0,24	-
17.09.2023	0,208	0	6,084	0	0	5,988	0	0	24	0	0	0	58,2	50	0,37	0,24	-
18.09.2023	0,417	0	6,956	0	0,002	6,844	0	0,002	24	0	0	0	59,1	44,5	0,37	0,24	-
19.09.2023	0,418	0	6,919	0	0	6,807	0	0	24	0	0	0	59	44,4	0,37	0,24	-
20.09.2023	0,403	0	6,948	0	0	6,837	0	0	24	0	0	0	58,8	44,7	0,36	0,24	-
Итого:	9,928	0	196,814	0	0,216	193,663	0	0,214	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,371																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
21.08.2023	4,333	119,603	0	0,011	117,726	0	0,011	416	338
20.09.2023	14,263	316,414	0	0,227	311,39	0	0,225	1136	338

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.09.2023 7:31:09