

#35108#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2023 по 20.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Училище Олимпийского резерва, ГБПОУ КО
Аллея Смелых 114, Калининград (ФОК)
3956
8068
ТВ7
15023576
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|-------------|------|------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 21.09.2023 | 0,412 | 0 | 6,923 | 0 | 0 | 6,812 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,9 | 44,5 | 0,36 | 0,24 | - |
| 22.09.2023 | 0,397 | 0 | 6,884 | 0 | 0,006 | 6,774 | 0 | 0,006 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,8 | 44,9 | 0,37 | 0,24 | - |
| 23.09.2023 | 0,267 | 0,001 | 6,505 | 0 | 0 | 6,403 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,1 | 48,2 | 0,37 | 0,25 | - |
| 24.09.2023 | 0,209 | 0 | 6,213 | 0 | 0 | 6,115 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,2 | 50,1 | 0,37 | 0,25 | - |
| 25.09.2023 | 0,466 | 0 | 7,347 | 0 | 0 | 7,23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59 | 43,6 | 0,38 | 0,25 | - |
| 26.09.2023 | 0,523 | 0 | 7,631 | 0 | 0 | 7,508 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,3 | 42,7 | 0,37 | 0,25 | - |
| 27.09.2023 | 0,384 | 0 | 6,762 | 0 | 0 | 6,654 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,9 | 45,1 | 0,37 | 0,24 | - |
| 28.09.2023 | 0,445 | 0 | 7,041 | 0 | 0 | 6,927 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,2 | 43,9 | 0,37 | 0,24 | - |
| 29.09.2023 | 0,379 | 0 | 6,739 | 0 | 0 | 6,631 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,9 | 45,3 | 0,37 | 0,24 | - |
| 30.09.2023 | 0,254 | 0 | 6,264 | 0 | 0 | 6,165 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,3 | 48,5 | 0,38 | 0,25 | - |
| 01.10.2023 | 0,208 | 0 | 6,45 | 0 | 0,001 | 6,35 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,8 | 50 | 0,37 | 0,24 | - |
| 02.10.2023 | 0,454 | 0 | 7,391 | 0 | 0 | 7,273 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,8 | 43,9 | 0,36 | 0,23 | - |
| 03.10.2023 | 0,472 | 0 | 7,125 | 0 | 0,023 | 7,01 | 0 | 0,023 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,1 | 43,1 | 0,37 | 0,24 | - |
| 04.10.2023 | 0,425 | 0,004 | 8,017 | 0 | 0 | 7,895 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,5 | 44,7 | 0,32 | 0,23 | - |
| 05.10.2023 | 0,455 | 0 | 8,422 | 0 | 0 | 8,291 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,9 | 44,8 | 0,34 | 0,24 | - |
| 06.10.2023 | 0,437 | 0 | 8,04 | 0 | 0 | 7,915 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,1 | 45 | 0,34 | 0,25 | - |
| 07.10.2023 | 0,279 | 0 | 7,559 | 0 | 0 | 7,444 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,3 | 48,3 | 0,34 | 0,24 | - |
| 08.10.2023 | 0,251 | 0 | 7,662 | 0 | 0 | 7,546 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,3 | 49,4 | 0,34 | 0,24 | - |
| 09.10.2023 | 2,052 | 0 | 20,019 | 0 | 0,001 | 19,639 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,4 | 39,5 | 0,34 | 0,24 | - |
| 10.10.2023 | 4,319 | 0 | 38,154 | 0 | 0 | 37,388 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 66,5 | 39 | 0,34 | 0,25 | - |
| 11.10.2023 | 3,139 | 0 | 26,079 | 0 | 0 | 25,554 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66,6 | 37,2 | 0,36 | 0,24 | - |
| 12.10.2023 | 2,721 | 0 | 23,142 | 0 | 0 | 22,688 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 65,8 | 37,1 | 0,38 | 0,25 | - |
| 13.10.2023 | 3,059 | 0 | 25,597 | 0 | 0 | 25,081 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66,6 | 37,5 | 0,39 | 0,25 | - |
| 14.10.2023 | 2,366 | 0 | 20,781 | 0 | 0 | 20,367 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66,2 | 38,5 | 0,41 | 0,26 | - |
| 15.10.2023 | 2,551 | 0 | 24,981 | 0 | 0,001 | 24,487 | 0 | 0,001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 66 | 41,2 | 0,39 | 0,26 | - |
| 16.10.2023 | 4,587 | 0 | 45,059 | 0 | 0,015 | 44,14 | 0 | 0,015 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,1 | 42,3 | 0,38 | 0,26 | - |
| 17.10.2023 | 4,819 | 0,002 | 43,889 | 0 | 0,005 | 42,981 | 0 | 0,005 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,6 | 40,8 | 0,4 | 0,26 | - |
| 18.10.2023 | 3,956 | 0,001 | 33,099 | 0 | 0,002 | 32,423 | 0 | 0,002 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,2 | 38 | 0,43 | 0,26 | - |
| 19.10.2023 | 5,882 | 0 | 60,02 | 0 | 0,057 | 58,762 | 0 | 0,057 | 24 | 0 | 0 | 0 | 68,1 | 44,3 | 0,41 | 0,26 | - |
| 20.10.2023 | 6,321 | 0,009 | 58,978 | 0 | 0,02 | 57,758 | 0 | 0,02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 67,5 | 41,4 | 0,41 | 0,26 | - |
| Итого: | 52,489 | 0 | 548,773 | 0 | 0,131 | 538,211 | 0 | 0,131 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 12,537 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|--------|
| 20.09.2023 | 14,263 | 316,414 | 0 | 0,227 | 311,39 | 0 | 0,225 | 1136 | 338 |
| 20.10.2023 | 66,752 | 865,187 | 0 | 0,358 | 849,6 | 0 | 0,355 | 1855 | 339 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.10.2023 7:25:16