

#65421#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/12/23г.-21/01/24г.

Абонент: Аллея смелых 114

Адрес: УОР

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1 сеп. N 001

Договорные расходы:

М сеп. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

ткв: догов., ткд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

G2 max = 0.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 15023576, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТЗ=1, ФРТ=1 КСН=0х899В

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	tx °C	Pк кгс/см2	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.12.23 23	69,29	58,79	10,49	4,29	2,87	6,12	204,796	0	0	200,367	0	0	0	5	2	2,109	0	24	0	
22.12.23 23	70,09	59,69	10,4	4,38	2,87	6,12	214,009	0	0	209,288	0	0	0	5	2	2,183	0	24	0	
23.12.23 23	73,14	62	11,14	4,39	2,84	6,12	216,65	0	0	211,489	0	0	0	5	2	2,364	0	24	0	
24.12.23 23	73,46	62,43	11,03	4,38	2,82	6,12	213,811	0	0	208,678	0	0	0	5	2	2,31	0	24	0	
25.12.23 23	69,74	59,65	10,08	4,52	2,88	6,12	209,152	0	0	204,574	0	0	0	5	2	2,071	0	24	0	
26.12.23 23	68,57	58,45	10,12	4,36	2,83	6,12	208,994	0	0	204,554	0	0	0	5	2	2,078	0	24	0	
27.12.23 23	69,11	59,35	9,76	4,36	2,87	6,12	206,746	0	0	202,29	0	0	0	5	2	1,981	0	24	0	
28.12.23 23	71,14	61,12	10,02	4,43	2,85	6,12	208,61	0	0	203,879	0	0	0	5	2	2,05	0	24	0	
29.12.23 23	71,4	61,85	9,55	4,73	2,89	6,12	211,068	0	0	206,245	0	0	0	5	2	1,979	0	24	0	
30.12.23 23	71,21	62,27	8,94	4,67	2,86	6,12	206,508	0	0	201,826	0	0	0	5	2	1,812	0	24	0	
31.12.23 23	71,34	63,14	8,2	4,57	2,86	6,12	197,624	0	0	193,122	0	0	0	5	2	1,59	0	24	0	
01.01.24 23	72,59	63,81	8,78	4,55	2,87	6,12	205,459	0	0	200,627	0	0	0	5	2	1,769	0	24	0	
02.01.24 23	76,9	65,4	11,5 <	4,75	2,87	6,12	137,923	0	0,375	134,331	0	0,371	0,371	5	2	1,574	0,017	24	0	
03.01.24 23	78,75	52,74	26,01	4,72	2,77	6,12	77,16	0	0	75,065	0	0	0	5	2	1,957	0	24	0	
04.01.24 23	80,87	70,79	10,08 <	4,54	2,84	6,12	123,463	0	0,024	119,943	0	0,023	0,023	5	2	1,215	0,002	24	0	
05.01.24 23	79,62	65,97	13,64 <	4,57	2,77	6,12	85,839	0	0,001	83,458	0	0,001	0,001	5	2	1,142	0	24	0	
06.01.24 23	78,26	50,77	27,49	4,59	2,78	6,12	74,594	0	0	72,586	0	0	0	5	2	1,999	0	24	0	
07.01.24 23	85,31	60,75	24,56	4,37	2,79	6,12	110,364	0	0	106,911	0	0	0	5	2	2,633	0	24	0	
08.01.24 23	86,98	62,37	24,61	4,36	2,91	6,12	139,643	0	0	135,119	0	0	0	5	2	3,334	0	24	0	
09.01.24 23	83,48	50,01	33,46	4,66	2,76	6,12	70,864	0	0,175	68,725	0	0,173	0,173	5	2	2,312	0,007	24	0	
10.01.24 23	76,12	45,08	31,04	4,59	2,76	6,12	75,56	0	0	73,627	0	0	0	5	2	2,289	0	24	0	
11.01.24 23	74,06	45,44	28,63	4,58	2,95	6,12	75,597	0	0,251	73,757	0	0,249	0,249	5	2	2,125	0,01	24	0	
12.01.24 23	75,51	48,59	26,92	4,57	2,81	6,12	95,494	0	0	93,084	0	0	0	5	2	2,51	0	24	0	
13.01.24 23	75,65	48,04	27,61	4,65	2,78	6,12	89,406	0	0	87,141	0	0	0	5	2	2,411	0	24	0	
14.01.24 23	75,24	46,99	28,25	4,76	2,8	6,12	80,409	0	0	78,397	0	0	0	5	2	2,219	0	24	0	
15.01.24 23	73,2	47,54	25,66	4,53	2,74	6,12	94,566	0	0	92,306	0	0	0	5	2	2,373	0	24	0	
16.01.24 23	77,12	49,99	27,14	4,57	2,81	6,12	101,544	0	0	98,879	0	0	0	5	2	2,688	0	24	0	
17.01.24 23	79,63	52,52	27,11	4,42	2,78	6,12	110,403	0	0	107,34	0	0	0	5	2	2,916	0	24	0	
18.01.24 23	76,44	48,24	28,21	4,56	2,8	6,12	89,306	0	0	87,004	0	0	0	5	2	2,458	0	24	0	
19.01.24 23	75,63	49,11	26,52	4,45	2,77	6,12	94,464	0	0	92,075	0	0	0	5	2	2,446	0	24	0	
20.01.24 23	75,09	47,96	27,13	4,55	2,78	6,12	86,716	0	0	84,552	0	0	0	5	2	2,298	0	24	0	
21.01.24 23	75,84	48,74	27,11	4,49	2,75	6,12	87,513	0	0	85,286	0	0	0	5	2	2,316	0	24	0	
Итого/Средн	74,1	57,98	16,12	4,53	2,82	6,12	4404,251	0	0,826	4296,523	0	0,817	0,817	5	2	69,511	0,035	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.12.23 23	6359,279	0	0,572	6216,613	0,567	0,567	0,567	129,095	0,023	3317	341
21.01.24 23	10763,53	0	1,398	10513,137	1,384	1,384	1,384	198,605	0,058	4085	341
Итого	4404,251	0	0,826	4296,523	0,817	0,817	0,817	69,511	0,035	768	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

