

#116693#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель: Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Киевская 76-78, Калининград
Номер абонента: 4817
Порядковый номер: 8049
Тип теплосчётчика: ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер: 16031544
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2025	3,126	0,001	28,854	0	0,002	28,12	0	0,002	24	0	75,9	49,3	0,41	0,35	-
25.01.2025	2,799	0	24,168	0	0	23,555	0	0	24	0	75,6	47,3	0,42	0,34	-
26.01.2025	2,73	0	22,805	0	0	22,23	0	0	24	0	75,4	46,1	0,42	0,34	-
27.01.2025	2,607	0	21,576	0	0	21,036	0	0	24	0	75,2	45,6	0,43	0,34	-
28.01.2025	2,34	0	18,53	0	0	18,071	0	0	24	0	74,8	43,9	0,44	0,33	-
29.01.2025	2,43	0	19,591	0	0	19,104	0	0	24	0	74,9	44,5	0,44	0,33	-
30.01.2025	2,51	0	20,495	0	0	19,985	0	0	24	0	74,9	45	0,43	0,33	-
31.01.2025	2,901	0	25,45	0	0	24,807	0	0	24	0	75,6	47,7	0,42	0,34	-
01.02.2025	3,179	0	29,721	0	0	28,964	0	0	24	0	75,8	49,7	0,4	0,34	-
02.02.2025	3,371	0	32,761	0	0	31,92	0	0	24	0	76,2	51	0,39	0,35	-
03.02.2025	3,431	0	34,467	0	0	33,58	0	0	24	0	76,4	52	0,4	0,35	-
04.02.2025	3,068	0	28,769	0	0,001	28,031	0	0,001	24	0	76,2	50,1	0,42	0,35	-
05.02.2025	3,228	0	31,424	0	0,003	30,616	0	0,003	24	0	76,4	51,2	0,41	0,35	-
06.02.2025	2,912	0,001	26,069	0	0,001	25,405	0	0,001	24	0	75,8	48,4	0,42	0,34	-
07.02.2025	3,289	0	30,83	0	0	30,039	0	0	24	0	76,2	50	0,41	0,35	-
08.02.2025	3,807	0	40,642	0	0,001	39,578	0	0,001	24	0	77	54	0,38	0,36	-
09.02.2025	4,021	0	42,405	0	0	41,252	0	0	24	0	78,7	55,5	0,38	0,36	-
10.02.2025	4,283	0	44,28	0	0,003	43,022	0	0,003	24	0	80,7	56,9	0,38	0,36	-
11.02.2025	4,332	0,001	44,947	0	0	43,665	0	0	24	0	80,8	57,2	0,38	0,36	-
12.02.2025	4,25	0	44,222	0	0,001	42,968	0	0,001	24	0	80,6	57	0,38	0,36	-
13.02.2025	4,097	0	42,609	0	0	41,419	0	0	24	0	79,9	56,3	0,38	0,36	-
14.02.2025	3,897	0	39,961	0	0,001	38,884	0	0,001	24	0	78,4	54,4	0,39	0,36	-
15.02.2025	3,986	0	41,251	0	0,001	40,131	0	0,001	24	0	78,7	55	0,38	0,36	-
16.02.2025	4,096	0	42,365	0	0	41,191	0	0	24	0	79,6	55,9	0,38	0,36	-
17.02.2025	3,916	0	40,415	0	0	39,313	0	0	24	0	78,7	55	0,38	0,36	-
18.02.2025	3,787	0	39,293	0	0	38,259	0	0	24	0	77,3	53,7	0,39	0,36	-
19.02.2025	3,754	0	40,232	0	0	39,185	0	0	24	0	76,8	53,9	0,39	0,36	-
20.02.2025	4,115	0	44,527	0	0,001	43,294	0	0,001	24	0	79,5	56,9	0,38	0,36	-
21.02.2025	3,872	0	39,768	0	0	38,688	0	0	24	0	78,6	54,7	0,38	0,36	-
22.02.2025	3,445	0	33,809	0	0	32,934	0	0	24	0	76,5	51,5	0,39	0,36	-
23.02.2025	3,489	0	35,858	0	0	34,944	0	0	24	0	75,9	52,1	0,39	0,36	-
Итого:	107,068	0	1052,094	0	0,015	1024,19	0	0,015	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,573														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2025	299,524	3090,126	0	0,424	3014,897	0	0,42	5208	656
23.02.2025	406,595	4142,22	0	0,439	4039,087	0	0,435	5952	656

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.02.2025 8:10:19