

#296948#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Киевская 76-78, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 8049
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16031544
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,716	0	30,317	0	0	29,606	0	0	24	0	72,5	50,6	0,41	0,34	-
20.03.2026	2,557	0	25,326	0	0	24,737	0	0	24	0	72,2	47,5	0,42	0,34	-
21.03.2026	2,633	0	28,895	0	0	28,217	0	0	24	0	72,5	50,2	0,42	0,34	-
22.03.2026	2,529	0	27,443	0	0,003	26,801	0	0,003	24	0	72,3	49,8	0,42	0,34	-
23.03.2026	2,158	0	20,605	0	0	20,126	0	0	24	0	72,2	46,6	0,44	0,33	-
24.03.2026	2,082	0	19,363	0	0	18,915	0	0	24	0	71,9	45,6	0,45	0,33	-
25.03.2026	1,742	0	14,418	0	0	14,093	0	0	24	0	71	41,5	0,46	0,32	-
26.03.2026	2,557	0	25,749	0	0	25,153	0	0	24	0	72	47,7	0,43	0,34	-
27.03.2026	2,731	0	29,344	0	0	28,656	0	0	24	0	72,4	49,6	0,42	0,34	-
28.03.2026	2,673	0	30,51	0	0	29,792	0	0	24	0	72,6	51,2	0,42	0,34	-
29.03.2026	2,279	0	21,653	0	0,001	21,151	0	0,001	24	0	72	46,3	0,44	0,33	-
30.03.2026	2,306	0	22,69	0	0	22,16	0	0	24	0	72,2	47,4	0,43	0,33	-
31.03.2026	2,547	0	26,102	0	0	25,492	0	0	24	0	72,2	48,3	0,43	0,34	-
01.04.2026	2,652	0	27,941	0	0	27,286	0	0	24	0	72,4	49,3	0,42	0,34	-
02.04.2026	2,696	0	31,004	0	0	30,276	0	0	24	0	72,5	51,2	0,41	0,34	-
03.04.2026	2,666	0	28,667	0	0,002	27,996	0	0,002	24	0	72,4	49,6	0,42	0,34	-
04.04.2026	2,464	0	24,333	0	0	23,767	0	0	24	0	72,1	47,4	0,43	0,34	-
05.04.2026	2,124	0	20,035	0	0	19,571	0	0	24	0	71,9	46	0,44	0,33	-
06.04.2026	2,374	0	22,079	0	0	21,569	0	0	24	0	71,7	45,5	0,44	0,33	-
07.04.2026	2,661	0	26,747	0	0	26,128	0	0	24	0	72	47,7	0,43	0,34	-
08.04.2026	2,854	0	30,067	0	0	29,362	0	0	24	0	72,4	49,2	0,41	0,34	-
09.04.2026	2,856	0	31,164	0	0	30,433	0	0	24	0	72,4	50	0,4	0,35	-
10.04.2026	2,71	0	28,948	0	0	28,27	0	0	24	0	72,3	49,5	0,42	0,34	-
11.04.2026	2,397	0	23,955	0	0,001	23,398	0	0,001	24	0	72,1	47,7	0,43	0,34	-
12.04.2026	2,211	0	22,298	0	0,001	21,779	0	0,001	24	0	72,1	47,9	0,44	0,33	-
13.04.2026	2,15	0	20,286	0	0,002	19,818	0	0,002	24	0	71,8	45,9	0,44	0,33	-
14.04.2026	1,871	0	16,701	0	0	16,32	0	0	24	0	71,4	44	0,45	0,33	-
15.04.2026	1,993	0	17,385	0	0	16,989	0	0	24	0	71,3	43,3	0,45	0,32	-
16.04.2026	2,373	0	23,552	0	0	23,005	0	0	24	0	72	47,4	0,43	0,33	-
17.04.2026	2,435	0	24,144	0	0	23,582	0	0	24	0	72,1	47,5	0,43	0,33	-
18.04.2026	2,01	0	19,192	0	0	18,75	0	0	24	0	71,8	46,2	0,44	0,33	-
Итого:	75,007	0	760,913	0	0,01	743,198	0	0,01	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,915														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.03.2026	1086,63	10969,293	0	1,89	10691,092	0	1,862	15264	656
18.04.2026	1161,64	11730,204	0	1,9	11434,291	0	1,872	16008	656

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 7:45:50