

# #13778#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Киевская 76-78, Калининград  
Номер абонента 4817  
Порядковый номер 8049  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 16031544  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2021	2,588	0	23,843	0	0	23,307	0	0	24	0	70,8	44,3	0,49	0,35	-
25.11.2021	2,568	0	23,441	0	0	22,914	0	0	24	0	70,9	44,1	0,49	0,35	-
26.11.2021	2,715	0	25,687	0	0	25,104	0	0	24	0	71,1	45,3	0,48	0,36	-
27.11.2021	2,798	0	25,088	0	0	24,492	0	0	24	0	73	45,8	0,48	0,36	-
28.11.2021	2,835	0	25,533	0	0	24,926	0	0	24	0	73	45,9	0,48	0,36	-
29.11.2021	2,937	0	25,9	0	0	25,268	0	0	24	0	74,2	46,5	0,48	0,36	-
30.11.2021	3,007	0	27,951	0	0,002	27,286	0	0,002	24	0	73,2	46,9	0,48	0,37	-
01.12.2021	3,044	0	26,253	0	0	25,593	0	0	24	0	75,4	47	0,48	0,36	-
02.12.2021	2,866	0	26,208	0	0	25,593	0	0	24	0	72,6	45,9	0,49	0,36	-
03.12.2021	3,061	0	27,166	0	0	26,498	0	0	24	0	74,4	46,9	0,48	0,37	-
04.12.2021	3,068	0	26,079	0	0	25,421	0	0	24	0	75,6	46,8	0,48	0,36	-
05.12.2021	3,038	0	25,611	0	0	24,964	0	0	24	0	75,6	46,5	0,48	0,36	-
06.12.2021	3,421	0	26,952	0	0	26,2	0	0	24	0	79,9	48,8	0,48	0,37	-
07.12.2021	3,797	0	28,033	0	0	27,179	0	0	24	0	84	50,7	0,49	0,37	-
08.12.2021	3,882	0	27,493	0	0	26,625	0	0	24	0	85,7	51	0,48	0,37	-
09.12.2021	3,627	0	26,181	0	0,001	25,393	0	0,001	24	0	83,4	49,4	0,49	0,37	-
10.12.2021	2,959	0	22,424	0	0	21,836	0	0	24	0	77,3	45	0,49	0,37	-
11.12.2021	2,938	0	22,684	0	0	22,097	0	0	24	0	76,6	44,9	0,49	0,36	-
12.12.2021	2,991	0	22,705	0	0	22,106	0	0	24	0	77,4	45,1	0,49	0,36	-
13.12.2021	3,163	0	25,166	0	0	24,506	0	0	24	0	77,2	46,4	0,49	0,37	-
14.12.2021	2,73	0	22,117	0	0,001	21,577	0	0,001	24	0	74,1	43,9	0,5	0,37	-
15.12.2021	2,51	0	21,247	0	0	20,762	0	0	24	0	71,4	42,6	0,51	0,36	-
16.12.2021	2,444	0	20,871	0	0,001	20,404	0	0,001	24	0	70,7	42,1	0,51	0,36	-
17.12.2021	2,573	0	22,505	0	0,001	21,998	0	0,001	24	0	71	43,1	0,5	0,36	-
18.12.2021	2,467	0	21,254	0	0	20,777	0	0	24	0	70,9	42,5	0,51	0,36	-
19.12.2021	2,564	0	22,593	0	0	22,085	0	0	24	0	70,9	43,2	0,5	0,37	-
20.12.2021	2,9	0	23,988	0	0	23,394	0	0	24	0	74,7	45,2	0,49	0,37	-
21.12.2021	3,232	0	24,438	0	0	23,762	0	0	24	0	79,6	47,1	0,49	0,37	-
22.12.2021	3,339	0	24,763	0	0	24,057	0	0	24	0	80,9	47,8	0,49	0,37	-
23.12.2021	3,045	0	21,969	0	0	21,361	0	0	24	0	79,6	45,6	0,5	0,37	-
Итого:	89,107	0	736,143	0	0,006	717,485	0	0,006	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,283														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.11.2021	629,774	5198,364	0	1,37	5073,44	0	1,355	11711	8
23.12.2021	718,882	5934,506	0	1,376	5790,927	0	1,361	12431	8

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.12.2021 8:08:51