

#64056#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель Теплосервис, ООО, УК
Адрес потребителя Киевская 76-78, Калининград
Номер абонента 4817
Порядковый номер 8049
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 16031544
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2023	2,528	0	21,93	0	0	21,429	0	0	24	0	71,5	43,4	0,56	0,38	3,3
25.11.2023	2,758	0	22,891	0	0,001	22,325	0	0,001	24	0	74,7	45,3	0,55	0,39	3,5
26.11.2023	2,839	0	22,448	0	0	21,866	0	0	24	0	76,7	45,7	0,56	0,39	-0,2
27.11.2023	3,013	0	23,324	0	0,001	22,695	0	0,001	24	0	78,5	46,9	0,55	0,39	-2,4
28.11.2023	3,156	0	24,17	0	0,001	23,501	0	0,001	24	0	79,7	47,7	0,55	0,39	-7,5
29.11.2023	3,211	0	24,547	0	0,001	23,865	0	0,001	24	0	79,8	47,7	0,55	0,39	-7,3
30.11.2023	2,998	0	22,129	0	0	21,517	0	0	24	0	79,6	46,4	0,56	0,39	-6,5
01.12.2023	2,902	0	22,479	0	0,003	21,891	0	0,003	24	0	77,1	45,5	0,56	0,39	-5,4
02.12.2023	2,859	0,001	22,603	0	0,006	22,025	0	0,006	24	0	76,1	45,2	0,56	0,39	-
03.12.2023	2,828	0,001	22,351	0	0,001	21,781	0	0,001	24	0	76	45	0,56	0,39	-
04.12.2023	2,853	0	22,91	0	0	22,334	0	0	24	0	75,5	45	0,56	0,39	-
05.12.2023	2,976	0	23	0	0,001	22,392	0	0,001	24	0	77,7	46	0,56	0,39	-
06.12.2023	3,177	0	23,812	0	0,002	23,147	0	0,002	24	0	80	47,3	0,56	0,39	-
07.12.2023	3,635	0	36,76	0	0,139	35,761	0	0,137	24	0	78,8	54,8	0,56	0,39	-
08.12.2023	4,373	0,027	51,562	0	0,007	50,12	0	0,007	24	0	80,1	59,3	0,55	0,39	-
09.12.2023	3,517	0,001	28,011	0	0,002	27,23	0	0,002	24	0	80	49,3	0,56	0,39	-
10.12.2023	3,223	0	26,222	0	0,001	25,531	0	0,001	24	0	77,5	47,4	0,56	0,39	-
11.12.2023	3,053	0	26,427	0	0,002	25,774	0	0,002	24	0	74,7	46,5	0,56	0,39	-
12.12.2023	2,92	0	26,344	0	0,001	25,722	0	0,001	24	0	72,8	45,7	0,56	0,39	-
13.12.2023	3,042	0	28,015	0	0,007	27,348	0	0,007	24	0	73,2	46,6	0,56	0,39	-
14.12.2023	3,122	0,001	26,809	0	0,001	26,128	0	0,001	24	0	75,9	47,4	0,56	0,39	-
15.12.2023	2,906	0	25,118	0	0,001	24,505	0	0,001	24	0	74,2	45,9	0,56	0,39	-
16.12.2023	2,507	0	21,461	0	0	20,971	0	0	24	0	71,5	43	0,57	0,38	-
17.12.2023	2,288	0	18,895	0	0,001	18,469	0	0,001	24	0	71	41,4	0,59	0,37	-
18.12.2023	2,326	0	19,64	0	0,001	19,2	0	0,001	24	0	70,8	41,9	0,58	0,38	-
19.12.2023	2,228	0	18,718	0	0	18,302	0	0	24	0	70,4	41,4	0,59	0,37	-
20.12.2023	2,503	0	21,921	0	0	21,425	0	0	24	0	71,1	43,2	0,57	0,38	-
21.12.2023	2,555	0	22,971	0	0	22,45	0	0	24	0	71,3	44,1	0,57	0,39	-
22.12.2023	2,84	0	27,106	0	0	26,487	0	0	24	0	71,5	45,9	0,56	0,39	-
23.12.2023	3,026	0	27,908	0	0,001	27,24	0	0,001	24	0	73,5	47	0,56	0,39	-
Итого:	88,162	0	752,482	0	0,181	733,431	0	0,179	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,057														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.11.2023	1566,331	12997,444	0	3,532	12686,958	0	3,494	28070	1169
23.12.2023	1654,494	13749,925	0	3,713	13420,391	0	3,673	28790	1169

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.12.2023 12:04:58