

#108974#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.11.2024 по 23.12.2024

Потребитель Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Киевская 76-78, Калининград  
Номер абонента 4817  
Порядковый номер 8049  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 16031544  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2024	3,348	0	35,902	0	0	35,028	0	0	24	0	74	51,2	0,39	0,35	0,5
25.11.2024	2,481	0	22,229	0	0,004	21,7	0	0,004	24	0	73,1	45,8	0,42	0,34	1,2
26.11.2024	2,512	0,001	21,946	0	0	21,426	0	0	24	0	72,9	44,9	0,42	0,33	5,9
27.11.2024	2,86	0	27,441	0	0	26,786	0	0	24	0	73,1	47,6	0,41	0,34	7,3
28.11.2024	2,867	0	27,441	0	0	26,784	0	0	24	0	73,3	47,8	0,41	0,34	4,7
29.11.2024	2,79	0	26,529	0	0	25,894	0	0	24	0	73,3	47,6	0,41	0,34	4,4
30.11.2024	2,956	0	29,363	0	0,002	28,663	0	0,002	24	0	73,1	48,4	0,4	0,34	4,2
01.12.2024	3,102	0	31,747	0	0	30,982	0	0	24	0	73,5	49,6	0,4	0,34	4,1
02.12.2024	3,135	0	32,12	0	0,001	31,343	0	0,001	24	0	73,8	49,9	0,4	0,35	2,2
03.12.2024	2,671	0	24,268	0	0,001	23,686	0	0,001	24	0	73,4	46,5	0,42	0,33	2,9
04.12.2024	3,118	0	32,062	0	0	31,291	0	0	24	0	73,4	49,6	0,39	0,34	-
05.12.2024	3,056	0	30,971	0	0	30,226	0	0	24	0	73,4	49,3	0,4	0,35	-
06.12.2024	3,29	0	35,501	0	0,001	34,642	0	0,001	24	0	73,7	51	0,39	0,35	-
07.12.2024	3,328	0	35,409	0	0	34,54	0	0	24	0	74,3	51,3	0,38	0,35	-
08.12.2024	3,191	0	32,52	0	0	31,727	0	0	24	0	74,1	50,1	0,39	0,35	-
09.12.2024	3,147	0	31,698	0	0	30,93	0	0	24	0	73,7	49,5	0,39	0,35	-
10.12.2024	3,562	0	37,516	0	0	36,568	0	0	24	0	75,5	52,2	0,38	0,35	-
11.12.2024	3,21	0	30,204	0	0	29,426	0	0	24	0	76,4	50,4	0,41	0,34	-
12.12.2024	3,324	0	32,017	0	0	31,194	0	0	24	0	76,3	50,9	0,4	0,34	-
13.12.2024	3,729	0	38,78	0	0,001	37,755	0	0,001	24	0	77,3	53,8	0,38	0,35	-
14.12.2024	3,581	0	34,557	0	0	33,629	0	0	24	0	78,2	52,7	0,38	0,35	-
15.12.2024	3,137	0	29,258	0	0	28,508	0	0	24	0	76,2	49,9	0,4	0,35	-
16.12.2024	2,529	0	20,763	0	0,001	20,244	0	0,001	24	0	75	45,2	0,42	0,33	-
17.12.2024	2,701	0	22,854	0	0	22,281	0	0	24	0	75,2	46,2	0,42	0,33	-
18.12.2024	2,727	0	23,438	0	0	22,846	0	0	24	0	75,5	47	0,42	0,33	-
19.12.2024	2,13	0	16,387	0	0,001	15,983	0	0,001	24	0	74,5	42,7	0,43	0,33	-
20.12.2024	2,731	0	23,247	0	0	22,666	0	0	24	0	75,2	46,4	0,42	0,33	-
21.12.2024	3,122	0	29,045	0	0	28,305	0	0	24	0	75,9	49,6	0,4	0,34	-
22.12.2024	2,872	0	25,188	0	0,001	24,548	0	0,001	24	0	75,7	47,8	0,42	0,34	-
23.12.2024	2,943	0	25,938	0	0	25,278	0	0	24	0	75,9	48,1	0,42	0,33	-
Итого:	90,15	0	866,339	0	0,013	844,879	0	0,013	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,532														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.11.2024	106,245	1238,296	0	0,391	1209,923	0	0,387	3744	656
23.12.2024	196,395	2104,635	0	0,404	2054,805	0	0,4	4464	656

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.12.2024 11:35:23