

# #13777#

## Отчёт по теплотреблению за период с 23.12.2021 по 23.01.2022

Потребитель Теплосервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Киевская 76-78, Калининград  
Номер абонента 4817  
Порядковый номер 8049  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 16031544  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2021	3,007	0	21,843	0	0	21,243	0	0	24	0	79,2	45,5	0,5	0,37	-
25.12.2021	3,093	0	22,972	0	0	22,345	0	0	24	0	79	45,9	0,49	0,37	-
26.12.2021	3,002	0	22,246	0	0	21,647	0	0	24	0	78,4	45,3	0,5	0,37	-
27.12.2021	3,418	0	25,425	0	0	24,703	0	0	24	0	80,8	47,8	0,49	0,37	-
28.12.2021	3,52	0	25,253	0	0	24,505	0	0	24	0	82,7	48,5	0,49	0,37	-
29.12.2021	3,171	0	22,823	0	0	22,183	0	0	24	0	80,2	46,1	0,5	0,37	-
30.12.2021	2,898	0	21,725	0	0	21,155	0	0	24	0	77,3	44,6	0,5	0,37	-
31.12.2021	2,548	0	20,718	0	0	20,231	0	0	24	0	72,5	42,5	0,51	0,36	-
01.01.2022	2,588	0	21,165	0	0	20,666	0	0	24	0	72,7	42,8	0,51	0,36	-
02.01.2022	2,459	0	20,08	0	0	19,61	0	0	24	0	72,5	42,6	0,52	0,36	-
03.01.2022	2,417	0	19,583	0	0,001	19,129	0	0,001	24	0	72	41,9	0,52	0,36	-
04.01.2022	2,415	0	19,594	0	0	19,138	0	0	24	0	72,1	42	0,52	0,36	-
05.01.2022	2,652	0	22,715	0	0	22,186	0	0	24	0	72,3	43,7	0,5	0,36	-
06.01.2022	2,88	0	24,846	0	0	24,254	0	0	24	0	73,2	44,9	0,5	0,37	-
07.01.2022	2,984	0	24,377	0	0	23,762	0	0	24	0	75,6	45,6	0,5	0,37	-
08.01.2022	2,937	0	23,239	0	0	22,647	0	0	24	0	76	45,1	0,5	0,37	-
09.01.2022	3,025	0	23,696	0	0	23,079	0	0	24	0	76,8	45,6	0,5	0,37	-
10.01.2022	3,152	0	23,36	0	0	22,715	0	0	24	0	79,5	46,4	0,5	0,37	-
11.01.2022	3,013	0	22,208	0	0	21,606	0	0	24	0	78,5	45,3	0,51	0,37	-
12.01.2022	3,03	0	22,911	0	0,001	22,301	0	0,001	24	0	77,8	45,4	0,5	0,37	-
13.01.2022	2,592	0	19,954	0	0,001	19,462	0	0,001	24	0	74,6	42,8	0,51	0,36	-
14.01.2022	2,53	0	21,751	0	0	21,266	0	0	24	0	70,6	42,2	0,51	0,36	-
15.01.2022	2,756	0	24,962	0	0	24,4	0	0	24	0	70,9	43,9	0,5	0,37	-
16.01.2022	2,896	0	24,496	0	0	23,904	0	0	24	0	73,8	44,9	0,5	0,37	-
17.01.2022	2,692	0	21,983	0	0,001	21,458	0	0,001	24	0	73,3	43,3	0,51	0,37	-
18.01.2022	2,783	0	23,986	0	0	23,424	0	0	24	0	72,6	44,2	0,51	0,37	-
19.01.2022	2,699	0	22,806	0	0	22,271	0	0	24	0	72,6	43,7	0,51	0,37	-
20.01.2022	2,856	0	24,245	0	0	23,663	0	0	24	0	73,5	44,7	0,5	0,37	-
21.01.2022	2,911	0	23,694	0	0,001	23,105	0	0,001	24	0	74,9	44,9	0,5	0,37	-
22.01.2022	2,903	0	23,889	0	0	23,299	0	0	24	0	74,6	44,8	0,5	0,37	-
23.01.2022	2,878	0	23,605	0	0	23,024	0	0	24	0	74,5	44,7	0,5	0,37	-
Итого:	88,705	0	706,15	0	0,005	688,381	0	0,005	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,187														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.12.2021	718,882	5934,506	0	1,376	5790,927	0	1,361	12431	8
23.01.2022	807,588	6640,656	0	1,381	6479,308	0	1,366	13175	8

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.01.2022 17:47:05