

#13694#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2021 по 23.02.2021

Потребитель Старый Город, ООО, УК
 Адрес потребителя Полковника Ефремова 9, Калининград
 Номер абонента 3918
 Порядковый номер 4472
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123097
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2021 | 1,944 | 0 | 113 | 112,28 | 0 | 110,25 | 110,62 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74 | 56,5 | 17,54 | 0,7 | 0,3 | 2 |
| 25.01.2021 | 1,99 | 0 | 120,63 | 119,93 | 0 | 117,66 | 118,07 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,4 | 57,5 | 16,85 | 0,7 | 0,3 | 1,4 |
| 26.01.2021 | 2,031 | 0 | 120,18 | 119,4 | 0 | 117,14 | 117,5 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,9 | 58,7 | 17,25 | 0,7 | 0,3 | 1,5 |
| 27.01.2021 | 2,069 | 0 | 127,06 | 126,15 | 0 | 123,83 | 124,05 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75,9 | 59,3 | 16,63 | 0,7 | 0,3 | 1,5 |
| 28.01.2021 | 2,035 | 0 | 124,33 | 123,39 | 0 | 121,16 | 121,37 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 76,4 | 59,7 | 16,69 | 0,7 | 0,3 | -0,9 |
| 29.01.2021 | 2,192 | 0 | 118,86 | 117,58 | 0 | 115,52 | 115,49 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 80,7 | 61,8 | 18,88 | 0,7 | 0,3 | -4,4 |
| 30.01.2021 | 2,183 | 0 | 108,12 | 106,5 | 0 | 105,08 | 104,71 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 80,6 | 59,9 | 20,69 | 0,7 | 0,3 | -0,2 |
| 31.01.2021 | 2,181 | 0 | 109,05 | 107,44 | 0 | 106 | 105,68 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 80 | 59,5 | 20,49 | 0,7 | 0,3 | 0 |
| 01.02.2021 | 2,199 | 0 | 122,33 | 120,73 | 0 | 118,91 | 118,58 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 79,9 | 61,6 | 18,38 | 0,7 | 0,3 | -3,1 |
| 02.02.2021 | 2,218 | 0 | 118,91 | 116,79 | 0 | 115,47 | 114,67 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 82 | 62,9 | 19,09 | 0,7 | 0,3 | -3,2 |
| 03.02.2021 | 2,117 | 0 | 97,59 | 96,05 | 0 | 94,8 | 94,47 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 81,1 | 58,8 | 22,23 | 0,7 | 0,3 | -0,6 |
| 04.02.2021 | 2,26 | 0 | 107,86 | 106,26 | 0 | 104,64 | 104,39 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 83,1 | 61,5 | 21,53 | 0,7 | 0,3 | -4,4 |
| 05.02.2021 | 2,235 | 0 | 95,09 | 93,48 | 0 | 92,12 | 91,86 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 85,4 | 61,2 | 24,17 | 0,7 | 0,3 | -4,4 |
| 06.02.2021 | 2,446 | 0 | 108,59 | 106,86 | 0 | 104,98 | 104,78 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 88,3 | 65,1 | 23,18 | 0,7 | 0,3 | -12,8 |
| 07.02.2021 | 2,63 | 0 | 123,68 | 121,85 | 0 | 119,47 | 119,29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 89,7 | 67,8 | 21,88 | 0,7 | 0,3 | -14,3 |
| 08.02.2021 | 2,62 | 0 | 130,56 | 128,82 | 0 | 126,07 | 126,01 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 90,2 | 69,6 | 20,64 | 0,7 | 0,3 | -11,3 |
| 09.02.2021 | 2,502 | 0 | 107,91 | 106,21 | 0 | 104,22 | 104,1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 89,6 | 65,7 | 23,87 | 0,7 | 0,3 | -9 |
| 10.02.2021 | 2,574 | 0 | 120,62 | 118,92 | 0 | 116,5 | 116,45 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 89,8 | 67,8 | 21,98 | 0,7 | 0,3 | -14 |
| 11.02.2021 | 2,635 | 0 | 126,81 | 125,11 | 0 | 122,47 | 122,44 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 90,1 | 68,7 | 21,37 | 0,7 | 0,3 | -11,1 |
| 12.02.2021 | 2,533 | 0 | 113,95 | 112,27 | 0 | 110,1 | 110,06 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 88,9 | 66 | 22,9 | 0,7 | 0,3 | -9,6 |
| 13.02.2021 | 2,286 | 0 | 107,38 | 105,89 | 0 | 104,16 | 104,04 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 83,4 | 61,6 | 21,84 | 0,7 | 0,3 | -0,1 |
| 14.02.2021 | 2,223 | 0 | 99,86 | 98,41 | 0 | 96,96 | 96,83 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 82 | 59,1 | 22,85 | 0,7 | 0,3 | 0,6 |
| 15.02.2021 | 2,147 | 0 | 88,05 | 86,62 | 0 | 85,36 | 85,23 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 83,9 | 58,8 | 25,06 | 0,7 | 0,3 | -1,7 |
| 16.02.2021 | 2,177 | 0 | 95,85 | 94,38 | 0 | 92,94 | 92,78 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 83,6 | 60,3 | 23,33 | 0,7 | 0,3 | -3,5 |
| 17.02.2021 | 2,256 | 0 | 105,12 | 103,59 | 0 | 101,92 | 101,76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 83,9 | 61,8 | 22,05 | 0,7 | 0,3 | -7,1 |
| 18.02.2021 | 2,426 | 0 | 113,93 | 112,27 | 0 | 110,23 | 110,12 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 86,8 | 64,9 | 21,88 | 0,7 | 0,3 | -10,8 |
| 19.02.2021 | 2,362 | 0 | 121,6 | 120 | 0 | 117,89 | 117,75 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 84,3 | 64,3 | 19,95 | 0,7 | 0,3 | -5,1 |
| 20.02.2021 | 2,05 | 0 | 100,84 | 99,49 | 0 | 98,19 | 97,97 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 77,5 | 56,7 | 20,79 | 0,7 | 0,3 | 2,8 |
| 21.02.2021 | 1,924 | 0 | 99,56 | 98,27 | 0 | 97,1 | 96,88 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75 | 55,2 | 19,74 | 0,7 | 0,3 | 4,5 |
| 22.02.2021 | 1,83 | 0 | 90,84 | 89,62 | 0 | 88,6 | 88,37 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 54,2 | 20,59 | 0,7 | 0,3 | 4,6 |
| 23.02.2021 | 1,851 | 0 | 94,94 | 93,68 | 0 | 92,65 | 92,4 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 73,8 | 54 | 19,89 | 0,7 | 0,3 | - |
| Итого: | 69,126 | 0 | 3433,1 | 3388,24 | 0 | 3332,39 | 3328,72 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 69,126 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 23.01.2021 | 469,562 | 27773,11 | 39264,43 | 0 | 27142,47 | 38685,51 | 0 |
| 23.02.2021 | 538,688 | 31206,21 | 42652,67 | 0 | 30474,86 | 42014,23 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.02.2021 7:36:23