

# #296945#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель Старый Город, ООО, УК  
Адрес потребителя Полковника Ефремова 9, Калининград  
Номер абонента 3918  
Порядковый номер 4472  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123097  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	1,499	0	72,88	0	0	71,22	0	0	0	24	0	0	71,2	49,4	21,81	0,7	0,3	-
20.03.2026	1,615	0	77,63	0	0	75,88	0	0	0	24	0	0	70,9	49,6	21,32	0,7	0,3	-
21.03.2026	1,605	0	76,63	0	0	74,88	0	0	0	24	0	0	71,6	49,4	22,14	0,7	0,3	-
22.03.2026	1,528	0	73,75	0	0	72,11	0	0	0	24	0	0	70,3	47,9	22,41	0,7	0,3	-
23.03.2026	1,353	0	59,65	0	0	58,36	0	0	0	24	0	0	69,6	45,4	24,1	0,7	0,3	-
24.03.2026	1,296	0	53,57	0	0	52,42	0	0	0	24	0	0	69,4	44,5	24,91	0,7	0,3	-
25.03.2026	1,216	0	47,67	0	0	46,63	0	0	0	24	0	0	69,2	42,9	26,27	0,7	0,3	-
26.03.2026	1,499	0	68	0	0	66,5	0	0	0	24	0	0	69,7	47,2	22,57	0,7	0,3	-
27.03.2026	1,562	0	78,46	0	0	76,71	0	0	0	24	0	0	70,6	49,9	20,71	0,7	0,3	-
28.03.2026	1,532	0	69,01	0	0	67,42	0	0	0	24	0	0	72,4	49	23,33	0,7	0,3	-
29.03.2026	1,48	0	66,56	0	0	65,1	0	0	0	24	0	0	70,5	47,6	22,89	0,7	0,3	-
30.03.2026	1,408	0	61,93	0	0	60,54	0	0	0	24	0	0	70,6	46,8	23,77	0,7	0,3	-
31.03.2026	1,53	0	75,9	0	0	74,2	0	0	0	24	0	0	70,8	49,7	21,12	0,7	0,3	-
01.04.2026	1,574	0	80,52	0	0	78,67	0	0	0	24	0	0	72	51,3	20,69	0,7	0,3	-
02.04.2026	1,55	0	70,65	0	0	68,99	0	0	0	24	0	0	73,1	50	23,06	0,7	0,3	-
03.04.2026	1,532	0	68,91	0	0	67,29	0	0	0	24	0	0	72,4	49,6	22,86	0,7	0,3	-
04.04.2026	1,468	0	65,72	0	0	64,25	0	0	0	24	0	0	71,4	48,4	23,06	0,7	0,3	-
05.04.2026	1,397	0	60,41	0	0	59,03	0	0	0	24	0	0	70,6	46,3	24,36	0,7	0,3	-
06.04.2026	1,432	0	65,72	0	0	64,25	0	0	0	24	0	0	70,8	48,4	22,4	0,7	0,3	-
07.04.2026	1,62	0	87,07	0	0	85,1	0	0	0	24	0	0	71	51,8	19,17	0,7	0,3	-
08.04.2026	1,733	0	102,6	0	0	100,26	0	0	0	24	0	0	71,4	54,1	17,29	0,7	0,3	-
09.04.2026	1,727	0	93,05	0	0	90,9	0	0	0	24	0	0	72,1	52,7	19,42	0,7	0,3	-
10.04.2026	1,621	0	81,49	0	0	79,61	0	0	0	24	0	0	71,9	51	20,84	0,7	0,3	-
11.04.2026	1,495	0	70,16	0	0	68,57	0	0	0	24	0	0	70,8	48,5	22,33	0,7	0,3	-
12.04.2026	1,408	0	65,88	0	0	64,45	0	0	0	24	0	0	69,7	46,6	23,11	0,7	0,3	-
13.04.2026	1,339	0	58,84	0	0	57,55	0	0	0	24	0	0	69,6	45,6	24,06	0,7	0,3	-
14.04.2026	1,229	0	50,53	0	0	49,44	0	0	0	24	0	0	69,5	44,1	25,37	0,7	0,3	-
15.04.2026	1,19	0	53,54	0	0	52,46	0	0	0	22	2	1	67,8	44,4	23,4	0,7	0,3	-
16.04.2026	1,401	0	68,32	0	0	66,83	0	0	0	24	0	0	69,6	47,9	21,78	0,7	0,3	-
17.04.2026	1,429	0	71,24	0	0	69,69	0	0	0	24	0	0	69,9	48,9	21,04	0,7	0,3	-
18.04.2026	1,266	0	57,98	0	0	56,7	0	0	0	24	0	0	69,6	46,1	23,51	0,7	0,3	-
Итого:	45,534	0	2154,27	0	0	2106,01	0	0	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,534																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
18.03.2026	1031,623	49983,38	6602,9	0	48721,67	6511,62	0
18.04.2026	1077,157	52137,65	6602,9	0	50827,68	6511,62	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
20.04.2026 7:31:38