

#80089#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель Старый Город, ООО, УК
Адрес потребителя Полковника Ефремова 9, Калининград
Номер абонента 3918
Порядковый номер 4472
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123097
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	1,538	0	78,97	0	0	77,26	0	0	0	24	0	0	69,5	49,4	20,13	0,7	0,3	3,6
25.03.2024	1,541	0	75,72	0	0	74,08	0	0	0	24	0	0	69,6	48,1	21,54	0,7	0,3	3,9
26.03.2024	1,456	0	66,22	0	0	64,76	0	0	0	24	0	0	69,7	46,6	23,11	0,7	0,3	5,5
27.03.2024	1,312	0	56,31	0	0	55,11	0	0	0	24	0	0	68,9	44,1	24,84	0,7	0,3	9,1
28.03.2024	1,164	0	43,22	0	0	42,29	0	0	0	24	0	0	69	41,3	27,66	0,7	0,3	11,8
29.03.2024	1,161	0	44,15	0	0	43,18	0	0	0	24	0	0	69	42	27,03	0,7	0,3	10,7
30.03.2024	1,127	0	40,42	0	0	39,59	0	0	0	24	0	0	68,4	39,9	28,52	0,7	0,3	13,4
31.03.2024	0,979	0	34,57	0	0	33,84	0	0	0	24	0	0	68,3	39,4	28,86	0,7	0,3	16,7
01.04.2024	0,915	0	31,04	0	0	30,35	0	0	0	24	0	0	68,4	38,4	30,04	0,7	0,3	-
02.04.2024	1,132	0	44,89	0	0	43,94	0	0	0	24	0	0	69,1	42,6	26,52	0,7	0,3	-
03.04.2024	1,723	0	98,65	0	0	96,27	0	0	0	24	0	0	73,5	55,5	17,97	0,7	0,3	-
04.04.2024	1,577	0	76,1	0	0	74,31	0	0	0	24	0	0	72,9	51,3	21,56	0,7	0,3	-
05.04.2024	1,166	0	45,24	0	0	44,26	0	0	0	24	0	0	69,2	42,6	26,63	0,7	0,3	-
06.04.2024	1,172	0	44,15	0	0	43,2	0	0	0	24	0	0	69,2	42,1	27,1	0,7	0,3	-
07.04.2024	1,105	0	42,24	0	0	41,3	0	0	0	24	0	0	69	41,3	27,71	0,7	0,3	-
08.04.2024	1,016	0	36,03	0	0	35,25	0	0	0	24	0	0	68,6	39,8	28,88	0,7	0,3	-
09.04.2024	0,915	0	32,76	0	0	32,07	0	0	0	24	0	0	68,5	39,4	29,15	0,7	0,3	-
10.04.2024	0,621	0	27,11	0	0	26,55	0	0	0	24	0	0	67,9	46,2	21,72	0,7	0,3	-
11.04.2024	0,231	0	19,76	0	0	19,37	0	0	0	24	0	0	66,8	54,4	12,4	0,7	0,3	-
12.04.2024	0,264	0	20,56	0	0	20,14	0	0	0	24	0	0	67,1	53,4	13,69	0,7	0,3	-
13.04.2024	0,285	0	19,42	0	0	19,05	0	0	0	24	0	0	67,4	52,9	14,58	0,7	0,3	-
14.04.2024	0,274	0	19,3	0	0	18,87	0	0	0	24	0	0	67,6	53,2	14,4	0,7	0,3	-
15.04.2024	0,327	0	18,69	0	0	18,32	0	0	0	24	0	0	67,1	48,6	18,5	0,7	0,3	-
16.04.2024	0,407	0	16,21	0	0	15,9	0	0	0	24	0	0	66,2	41	25,27	0,7	0,3	-
17.04.2024	0,409	0	16,05	0	0	15,73	0	0	0	24	0	0	66,7	41,1	25,64	0,7	0,3	-
18.04.2024	1,141	0	76,05	0	0	74,43	0	0	0	24	0	0	68,6	47,2	21,36	0,7	0,3	-
19.04.2024	1,682	0	90,8	0	0	88,76	0	0	0	24	0	0	71	50,9	20,15	0,7	0,3	-
20.04.2024	1,716	0	90,44	0	0	88,37	0	0	0	24	0	0	71,7	52,2	19,47	0,7	0,3	-
21.04.2024	1,719	0	93,83	0	0	91,67	0	0	0	24	0	0	71,4	52,7	18,73	0,7	0,3	-
22.04.2024	1,798	0	114,43	0	0	111,79	0	0	0	24	0	0	72	55,7	16,27	0,7	0,3	-
23.04.2024	1,675	0	78,94	0	0	77,04	0	0	0	24	0	0	73,1	51	22,11	0,7	0,3	-
Итого:	33,548	0	1592,27	0	0	1557,05	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,548																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2024	285,865	14066,94	6602,9	0	13715,73	6511,62	0
23.04.2024	319,413	15659,21	6602,9	0	15272,78	6511,62	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2024 7:22:35