

# #13692#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Старый Город, ООО, УК  
Адрес потребителя Полковника Ефремова 9, Калининград  
Номер абонента 3918  
Порядковый номер 4472  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123097  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	1,694	0	147,58	147,14	0	144,47	144,96	0	0	24	0	0	68,4	56,8	11,64	0,7	0,3	4
25.04.2021	1,806	0	166,34	165,89	0	162,8	163,35	0	0	24	0	0	68,7	57,6	11,01	0,7	0,3	3,7
26.04.2021	1,846	0	198,03	197,82	0	193,86	194,59	0	0	24	0	0	68,5	59,1	9,44	0,7	0,3	2,9
27.04.2021	1,769	0	168,72	168,3	0	165,17	165,68	0	0	24	0	0	68,4	57,8	10,65	0,7	0,3	4,1
28.04.2021	1,683	0	132,04	131,35	0	129,26	129,47	0	0	24	0	0	68,6	55,6	12,92	0,7	0,3	6,7
29.04.2021	1,54	0	93,49	92,57	0	91,5	91,41	0	0	24	0	0	68,4	51,7	16,75	0,7	0,3	9,3
30.04.2021	0,994	0	64,85	64,24	0	63,54	63,44	0	0	24	0	0	66,4	50,9	15,56	0,7	0,3	7
01.05.2021	0,443	0	20,6	20,41	0	20,2	20,17	0	0	24	0	0	65,7	43,7	21,95	0,7	0,3	7,3
02.05.2021	0,455	0	26,1	25,88	0	25,59	25,54	0	0	24	0	0	65,9	48,2	17,71	0,7	0,3	6,2
03.05.2021	0,506	0	26,82	26,56	0	26,33	26,28	0	0	24	0	0	64,9	45,8	19,14	0,7	0,3	5,8
04.05.2021	0,41	0	21,46	21,3	0	21,05	21,08	0	0	22	2	1	65,8	46,3	19,47	0,7	0,3	9,6
05.05.2021	0,464	0	22,98	22,92	0	22,53	22,67	0	0	24	0	0	65,8	45,2	20,63	0,7	0,3	10,4
06.05.2021	0,457	0	22,82	22,68	0	22,39	22,43	0	0	24	0	0	65,8	45,4	20,38	0,7	0,3	6,9
07.05.2021	0,44	0	22,66	22,49	0	22,23	22,25	0	0	24	0	0	65,6	46	19,63	0,7	0,3	6,9
08.05.2021	0,486	0	21,84	21,71	0	21,45	21,47	0	0	24	0	0	65,7	43,1	22,54	0,7	0,3	6,3
09.05.2021	0,449	0	21,17	21,12	0	20,79	20,88	0	0	24	0	0	65,4	43,8	21,51	0,7	0,3	11,1
10.05.2021	0,473	0	23,49	23,44	0	23,04	23,19	0	0	24	0	0	65,8	45,3	20,49	0,7	0,3	17,8
11.05.2021	0,407	0	21,47	21,43	0	21,05	21,19	0	0	24	0	0	65,6	46,3	19,31	0,7	0,3	19,7
12.05.2021	0,377	0	20,49	20,5	0	20,08	20,26	0	0	24	0	0	65,6	46,8	18,75	0,7	0,3	19,2
13.05.2021	0,441	0	22,51	22,46	0	22,06	22,21	0	0	24	0	0	65,8	45,9	19,91	0,7	0,3	9,9
14.05.2021	0,423	0	21,33	21,25	0	20,93	21,01	0	0	24	0	0	65,8	45,7	20,09	0,7	0,3	10,6
15.05.2021	0,414	0	19,83	19,76	0	19,43	19,52	0	0	24	0	0	65,6	44,4	21,19	0,7	0,3	10
16.05.2021	0,454	0	22,13	22,01	0	21,71	21,76	0	0	24	0	0	65,4	44,6	20,81	0,7	0,3	12,5
17.05.2021	0,441	0	22,14	22,11	0	21,71	21,87	0	0	24	0	0	65,9	45,7	20,2	0,7	0,3	14,5
18.05.2021	0,397	0	22,58	22,91	0	22,13	22,62	0	0	24	0	0	65,1	47,2	17,9	0,7	0,3	11,4
19.05.2021	0,395	0	20,61	20,99	0	20,19	20,75	0	0	24	0	0	65,8	46,3	19,5	0,7	0,3	10,4
20.05.2021	0,413	0	21,11	21,49	0	20,69	21,25	0	0	24	0	0	66	46,1	19,89	0,7	0,3	-
21.05.2021	0,404	0	21,3	21,7	0	20,86	21,44	0	0	24	0	0	65,9	46,6	19,3	0,7	0,3	14
22.05.2021	0,424	0	20,25	20,6	0	19,87	20,36	0	0	24	0	0	65,5	44,2	21,27	0,7	0,3	-
23.05.2021	0,44	0	20,71	21	0	20,32	20,76	0	0	24	0	0	65,6	44,1	21,58	0,7	0,3	-
Итого:	21,345	0	1477,45	1474,03	0	1447,23	1453,86	0	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,345																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 718

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2021	645,384	38255,2	49651,06	0	37362,84	48909,55	0
23.05.2021	666,729	39732,65	51125,09	0	38810,07	50363,41	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.05.2021 7:27:57