

#13685#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2023 по 23.05.2023

Потребитель Старый Город, ООО, УК
Адрес потребителя Полковника Ефремова 9, Калининград
Номер абонента 3918
Порядковый номер 4472
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123097
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2023	0,377	0	15,37	15,25	0	15,08	15,17	0	0	24	0	0	65,2	40,3	24,92	0,7	0,3	-
25.04.2023	0,367	0	14,8	14,69	0	14,51	14,6	0	0	24	0	0	65,2	40	25,17	0,7	0,3	-
26.04.2023	0,396	0	15,99	15,87	0	15,7	15,74	0	0	24	0	0	65,2	40	25,14	0,7	0,3	-
27.04.2023	0,406	0	16,32	16,17	0	16,02	16,05	0	0	24	0	0	65,2	39,9	25,31	0,7	0,3	-
28.04.2023	0,371	0	15,01	14,9	0	14,73	14,82	0	0	24	0	0	65,2	40	25,2	0,7	0,3	-
29.04.2023	0,376	0	15,37	15,26	0	15,09	15,16	0	0	24	0	0	65	40,1	24,86	0,7	0,3	-
30.04.2023	0,418	0	17,04	16,89	0	16,71	16,77	0	0	24	0	0	65,2	40,3	24,9	0,7	0,3	-
01.05.2023	0,423	0	17,73	17,6	0	17,37	17,44	0	0	24	0	0	65,2	40,9	24,31	0,7	0,3	-
02.05.2023	0,351	0	14,89	14,8	0	14,62	14,72	0	0	24	0	0	65	41,1	23,96	0,7	0,3	-
03.05.2023	0,426	0	17	16,86	0	16,68	16,76	0	0	24	0	0	65,3	39,9	25,42	0,7	0,3	-
04.05.2023	0,406	0	16,19	16,06	0	15,89	15,95	0	0	24	0	0	65	39,5	25,49	0,7	0,3	-
05.05.2023	0,403	0	16,64	16,53	0	16,33	16,38	0	0	24	0	0	65	40,4	24,6	0,7	0,3	-
06.05.2023	0,414	0	16,17	16,04	0	15,86	15,94	0	0	24	0	0	65,4	39,3	26,05	0,7	0,3	-
07.05.2023	0,365	0	14,77	14,67	0	14,51	14,6	0	0	24	0	0	65,1	39,9	25,21	0,7	0,3	-
08.05.2023	0,37	0	15,21	15,1	0	14,93	15,02	0	0	24	0	0	64,7	39,9	24,85	0,7	0,3	-
09.05.2023	0,359	0	14,74	14,66	0	14,46	14,6	0	0	24	0	0	64,8	39,9	24,91	0,7	0,3	-
10.05.2023	0,372	0	14,89	14,79	0	14,6	14,72	0	0	24	0	0	65,2	39,8	25,33	0,7	0,3	-
11.05.2023	0,373	0	15,07	14,98	0	14,8	14,9	0	0	24	0	0	65,3	40,2	25,14	0,7	0,3	-
12.05.2023	0,359	0	14,83	14,77	0	14,55	14,69	0	0	24	0	0	64,8	40,1	24,69	0,7	0,3	-
13.05.2023	0,343	0	14,32	14,26	0	14,05	14,18	0	0	24	0	0	64,9	40,6	24,23	0,7	0,3	-
14.05.2023	0,354	0	16,45	16,37	0	16,13	16,26	0	0	24	0	0	65,5	43,5	22,04	0,7	0,3	-
15.05.2023	0,342	0	14,06	14	0	13,79	13,93	0	0	24	0	0	65,2	40,4	24,74	0,7	0,3	-
16.05.2023	0,339	0	14,24	14,17	0	13,98	14,13	0	0	24	0	0	64,9	40,6	24,27	0,7	0,3	-
17.05.2023	0,357	0	14,77	14,69	0	14,49	14,6	0	0	24	0	0	65	40,3	24,64	0,7	0,3	-
18.05.2023	0,346	0	14,75	14,68	0	14,46	14,6	0	0	24	0	0	65,3	41,3	24,02	0,7	0,3	-
19.05.2023	0,347	0	14,84	14,75	0	14,55	14,65	0	0	24	0	0	65,1	41,2	23,91	0,7	0,3	-
20.05.2023	0,355	0	14,82	14,74	0	14,55	14,64	0	0	24	0	0	65	40,7	24,29	0,7	0,3	-
21.05.2023	0,382	0	15,48	15,4	0	15,21	15,29	0	0	24	0	0	65,2	40,1	25,15	0,7	0,3	-
22.05.2023	0,338	0	14,13	14,04	0	13,85	13,99	0	0	24	0	0	65,1	40,8	24,22	0,7	0,3	-
23.05.2023	0,346	0	14,33	14,26	0	14,05	14,2	0	0	24	0	0	65,1	40,5	24,65	0,7	0,3	-
Итого:	11,181	0	460,22	457,25	0	451,55	454,5	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,181																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2023	1443,556	84963,1	95920,84	0	82962,73	94512,49	0
23.05.2023	1454,737	85423,32	96378,09	0	83414,28	94966,99	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2023 7:43:18