

#84141#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель Старый Город, ООО, УК
Адрес потребителя Полковника Ефремова 9, Калининград
Номер абонента 3918
Порядковый номер 4472
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123097
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.04.2024 | 1,549 | 0 | 68,08 | 0 | 0 | 66,52 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 47,9 | 23,73 | 0,7 | 0,3 | 4,9 |
| 25.04.2024 | 1,467 | 0 | 65,78 | 0 | 0 | 64,31 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,9 | 47,5 | 23,35 | 0,7 | 0,3 | 6,4 |
| 26.04.2024 | 1,302 | 0 | 54,17 | 0 | 0 | 53,02 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 44,1 | 25,41 | 0,7 | 0,3 | 7,8 |
| 27.04.2024 | 1,183 | 0 | 43,63 | 0 | 0 | 42,72 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69 | 41,1 | 27,84 | 0,7 | 0,3 | 12,1 |
| 28.04.2024 | 1,049 | 0 | 37,74 | 0 | 0 | 36,9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 40,1 | 28,76 | 0,7 | 0,3 | 14,6 |
| 29.04.2024 | 0,947 | 0 | 32,39 | 0 | 0 | 31,69 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,9 | 39,1 | 29,82 | 0,7 | 0,3 | 16,9 |
| 30.04.2024 | 0,93 | 0 | 32,36 | 0 | 0 | 31,67 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68,4 | 39,1 | 29,35 | 0,7 | 0,3 | 16,1 |
| 01.05.2024 | 0,883 | 0 | 30,38 | 0 | 0 | 29,77 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 68 | 38,4 | 29,61 | 0,7 | 0,3 | - |
| 02.05.2024 | 0,633 | 0 | 22,87 | 0 | 0 | 22,41 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67,8 | 39,9 | 27,88 | 0,7 | 0,3 | - |
| 03.05.2024 | 0,34 | 0 | 14,46 | 0 | 0 | 14,17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 65,8 | 42,1 | 23,74 | 0,7 | 0,3 | - |
| 04.05.2024 | 0,352 | 0 | 16,34 | 0 | 0 | 16,02 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 43 | 23,36 | 0,7 | 0,3 | - |
| 05.05.2024 | 0,369 | 0 | 14,83 | 0 | 0 | 14,54 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 41,6 | 24,93 | 0,7 | 0,3 | - |
| 06.05.2024 | 0,36 | 0 | 14,82 | 0 | 0 | 14,52 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,1 | 41,8 | 24,34 | 0,7 | 0,3 | - |
| 07.05.2024 | 0,361 | 0 | 15,03 | 0 | 0 | 14,74 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66 | 41,7 | 24,27 | 0,7 | 0,3 | - |
| 08.05.2024 | 0,362 | 0 | 14,63 | 0 | 0 | 14,35 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 41,5 | 24,96 | 0,7 | 0,3 | - |
| 09.05.2024 | 0,377 | 0 | 15,19 | 0 | 0 | 14,89 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 41,3 | 25,16 | 0,7 | 0,3 | - |
| 10.05.2024 | 0,344 | 0 | 14,15 | 0 | 0 | 13,89 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,1 | 41,7 | 24,39 | 0,7 | 0,3 | - |
| 11.05.2024 | 0,387 | 0 | 15,39 | 0 | 0 | 15,08 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 41,1 | 25,35 | 0,7 | 0,3 | - |
| 12.05.2024 | 0,421 | 0 | 16,36 | 0 | 0 | 16,04 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 40,7 | 25,63 | 0,7 | 0,3 | - |
| 13.05.2024 | 0,381 | 0 | 15,03 | 0 | 0 | 14,75 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 40,9 | 25,37 | 0,7 | 0,3 | - |
| 14.05.2024 | 0,37 | 0 | 14,84 | 0 | 0 | 14,57 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 41,4 | 25,19 | 0,7 | 0,3 | - |
| 15.05.2024 | 0,355 | 0 | 14,43 | 0 | 0 | 14,16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,5 | 41,5 | 24,99 | 0,7 | 0,3 | - |
| 16.05.2024 | 0,372 | 0 | 14,88 | 0 | 0 | 14,6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 41,1 | 25,13 | 0,7 | 0,3 | - |
| 17.05.2024 | 0,367 | 0 | 14,99 | 0 | 0 | 14,72 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 41,7 | 24,58 | 0,7 | 0,3 | - |
| 18.05.2024 | 0,366 | 0 | 14,66 | 0 | 0 | 14,37 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,4 | 41,3 | 25,13 | 0,7 | 0,3 | - |
| 19.05.2024 | 0,364 | 0 | 15,35 | 0 | 0 | 15,05 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 42,2 | 23,98 | 0,7 | 0,3 | - |
| 20.05.2024 | 0,355 | 0 | 14,43 | 0 | 0 | 14,14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 41,7 | 24,93 | 0,7 | 0,3 | - |
| 21.05.2024 | 0,341 | 0 | 14,15 | 0 | 0 | 13,88 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,2 | 41,9 | 24,33 | 0,7 | 0,3 | - |
| 22.05.2024 | 0,331 | 0 | 14,02 | 0 | 0 | 13,76 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,3 | 42,2 | 24,11 | 0,7 | 0,3 | - |
| 23.05.2024 | 0,341 | 0 | 14,04 | 0 | 0 | 13,77 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 42 | 24,62 | 0,7 | 0,3 | - |
| Итого: | 17,559 | 0 | 699,42 | 0 | 0 | 685,02 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 17,559 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|--------|
| 23.04.2024 | 319,413 | 15659,21 | 6602,9 | 0 | 15272,78 | 6511,62 | 0 |
| 23.05.2024 | 336,972 | 16358,63 | 6602,9 | 0 | 15957,8 | 6511,62 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.05.2024 7:59:35