

#130901#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Старый Город, ООО, УК
Полковника Ефремова 9, Калининград
3918
4472
ВКТ-7
00123097
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,397	0	15,13	0	0	14,81	0	0	0	24	0	0	66	39,5	26,46	0,7	0,3	-
25.04.2025	0,365	0	13,95	0	0	13,68	0	0	0	24	0	0	65,6	39,5	26,13	0,7	0,3	-
26.04.2025	0,4	0	14,51	0	0	14,23	0	0	0	24	0	0	65,9	38,4	27,46	0,7	0,3	-
27.04.2025	0,45	0	16,09	0	0	15,77	0	0	0	24	0	0	66,1	38,1	27,99	0,7	0,3	-
28.04.2025	0,403	0	14,85	0	0	14,56	0	0	0	24	0	0	65,9	38,7	27,22	0,7	0,3	-
29.04.2025	0,355	0	13,57	0	0	13,31	0	0	0	24	0	0	65,4	39,3	26,13	0,7	0,3	-
30.04.2025	0,372	0	14,14	0	0	13,87	0	0	0	24	0	0	65,7	39,2	26,51	0,7	0,3	-
01.05.2025	0,382	0	14,16	0	0	13,87	0	0	0	24	0	0	65,8	38,8	26,97	0,7	0,3	-
02.05.2025	0,393	0	14,41	0	0	14,11	0	0	0	24	0	0	65,9	38,4	27,45	0,7	0,3	-
03.05.2025	0,326	0	12,58	0	0	12,34	0	0	0	22	2	1	65,1	39	26,06	0,7	0,3	-
04.05.2025	0,41	0	14,92	0	0	14,63	0	0	0	24	0	0	65,9	38,5	27,42	0,7	0,3	-
05.05.2025	0,404	0	14,38	0	0	14,12	0	0	0	24	0	0	65,9	37,9	28,04	0,7	0,3	-
06.05.2025	0,373	0	13,69	0	0	13,42	0	0	0	24	0	0	65,7	38,2	27,5	0,7	0,3	-
07.05.2025	0,377	0	13,78	0	0	13,5	0	0	0	24	0	0	65,7	38,1	27,68	0,7	0,3	-
08.05.2025	0,381	0	13,52	0	0	13,26	0	0	0	24	0	0	65,8	37,5	28,31	0,7	0,3	-
09.05.2025	0,392	0	14,03	0	0	13,75	0	0	0	24	0	0	65,7	37,6	28,1	0,7	0,3	-
10.05.2025	0,375	0	13,57	0	0	13,32	0	0	0	24	0	0	65,8	37,7	28,09	0,7	0,3	-
11.05.2025	0,455	0	15,59	0	0	15,28	0	0	0	24	0	0	66,3	37,2	29,1	0,7	0,3	-
12.05.2025	0,374	0	13,47	0	0	13,22	0	0	0	24	0	0	65,3	37,6	27,68	0,7	0,3	-
13.05.2025	0,405	0	14,52	0	0	14,22	0	0	0	24	0	0	65,9	37,9	27,92	0,7	0,3	-
14.05.2025	0,391	0	13,97	0	0	13,69	0	0	0	24	0	0	65,9	37,7	28,19	0,7	0,3	-
15.05.2025	0,432	0	15,2	0	0	14,91	0	0	0	24	0	0	66,1	37,8	28,31	0,7	0,3	-
16.05.2025	0,359	0	13,29	0	0	13,01	0	0	0	24	0	0	65,5	38,2	27,31	0,7	0,3	-
17.05.2025	0,37	0	13,64	0	0	13,36	0	0	0	24	0	0	65,7	38,4	27,35	0,7	0,3	-
18.05.2025	0,422	0	14,53	0	0	14,23	0	0	0	24	0	0	66,1	37	29,11	0,7	0,3	-
19.05.2025	0,373	0	13,48	0	0	13,22	0	0	0	24	0	0	65,8	37,7	28,07	0,7	0,3	-
20.05.2025	0,358	0	12,97	0	0	12,7	0	0	0	24	0	0	65,5	37,8	27,67	0,7	0,3	-
21.05.2025	0,356	0	12,93	0	0	12,66	0	0	0	24	0	0	65,5	37,8	27,71	0,7	0,3	-
22.05.2025	0,373	0	13,38	0	0	13,13	0	0	0	24	0	0	65,6	37,6	28,07	0,7	0,3	-
23.05.2025	0,363	0	13,33	0	0	13,07	0	0	0	24	0	0	65,4	38	27,35	0,7	0,3	-
Итого:	11,586	0	421,58	0	0	413,25	0	0	0	718	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,586																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч718

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2025	678,622	32388,46	6602,9	0	31606,23	6511,62	0
23.05.2025	690,208	32810,04	6602,9	0	32019,48	6511,62	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:36:55