

#13672#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель Старый Город, ООО, УК
Адрес потребителя Полковника Ефремова 9, Калининград
Номер абонента 3918
Порядковый номер 4472
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123097
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	0,698	0	38,2	38	0	37,35	37,54	0	0	24	0	0	71,3	52,6	18,71	0,7	0,3	-
27.04.2022	0,257	0	10,82	10,77	0	10,6	10,7	0	0	24	0	0	66,7	42,4	24,28	0,7	0,3	-
28.04.2022	0,345	0	13,64	13,5	0	13,39	13,41	0	0	24	0	0	67,4	41,9	25,54	0,7	0,3	-
29.04.2022	0,371	0	14,24	14,09	0	13,95	13,99	0	0	24	0	0	67,7	41,3	26,35	0,7	0,3	-
30.04.2022	0,37	0	14,4	14,28	0	14,11	14,18	0	0	24	0	0	67,7	41,4	26,29	0,7	0,3	-
01.05.2022	0,341	0	13,77	13,71	0	13,5	13,59	0	0	24	0	0	67,4	42,1	25,35	0,7	0,3	-
02.05.2022	0,351	0	17,71	17,62	0	17,34	17,47	0	0	24	0	0	68,2	48	20,18	0,7	0,3	-
03.05.2022	0,339	0	13,12	13,07	0	12,85	13,04	0	0	24	0	0	67,2	40,6	26,53	0,7	0,3	-
04.05.2022	0,337	0	13,99	13,95	0	13,71	13,83	0	0	24	0	0	67,7	43,2	24,52	0,7	0,3	-
05.05.2022	0,399	0	18,63	18,58	0	18,24	18,34	0	0	24	0	0	68,5	46,6	21,88	0,7	0,3	-
06.05.2022	0,357	0	17,34	17,32	0	16,97	17,08	0	0	24	0	0	68,2	47,3	20,98	0,7	0,3	-
07.05.2022	0,378	0	17,93	17,92	0	17,55	17,68	0	0	24	0	0	68,6	47,1	21,46	0,7	0,3	-
08.05.2022	0,387	0	18,21	18,17	0	17,82	17,93	0	0	24	0	0	68,5	46,9	21,65	0,7	0,3	-
09.05.2022	0,344	0	16,68	16,68	0	16,36	16,44	0	0	24	0	0	68,4	47,3	21,02	0,7	0,3	-
10.05.2022	0,387	0	16,35	16,31	0	16,01	16,07	0	0	24	0	0	68,4	44,2	24,23	0,7	0,3	-
11.05.2022	0,344	0	16,21	16,18	0	15,89	15,94	0	0	24	0	0	67,6	45,9	21,73	0,7	0,3	-
12.05.2022	0,259	0	14,36	14,38	0	14,05	14,22	0	0	24	0	0	66,8	48,5	18,3	0,7	0,3	-
13.05.2022	0,254	0	19,32	19,34	0	18,93	19,02	0	0	24	0	0	67,9	54,5	13,37	0,7	0,3	-
14.05.2022	0,378	0	19,38	19,4	0	18,99	19,16	0	0	24	0	0	67,7	47,8	19,89	0,7	0,3	-
15.05.2022	0,379	0	18,74	18,74	0	18,36	18,5	0	0	24	0	0	67,8	47,2	20,59	0,7	0,3	-
16.05.2022	0,337	0	17,12	17,11	0	16,79	16,87	0	0	24	0	0	67,4	47,4	19,99	0,7	0,3	-
17.05.2022	0,355	0	16,17	16,16	0	15,87	15,92	0	0	24	0	0	67,4	45,1	22,28	0,7	0,3	-
18.05.2022	0,348	0	16,1	16,11	0	15,79	15,87	0	0	24	0	0	67,3	45,3	21,98	0,7	0,3	-
19.05.2022	0,339	0	17,19	17,23	0	16,84	16,99	0	0	24	0	0	67,6	47,5	20,13	0,7	0,3	-
20.05.2022	0,321	0	17,66	17,74	0	17,31	17,49	0	0	24	0	0	67,2	48,8	18,45	0,7	0,3	-
21.05.2022	0,344	0	17,55	17,55	0	17,2	17,31	0	0	24	0	0	67,4	47,4	19,98	0,7	0,3	-
22.05.2022	0,348	0	17,23	17,22	0	16,88	16,98	0	0	24	0	0	67,7	47	20,69	0,7	0,3	-
23.05.2022	0,335	0	18,69	18,65	0	18,34	18,39	0	0	24	0	0	67,1	48,9	18,19	0,7	0,3	-
Итого:	10,002	0	480,75	479,78	0	470,99	473,95	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,002																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
25.04.2022	1075,902	65612,49	76758,56	0	64075,1	75611,62	0
23.05.2022	1085,904	66093,24	77238,34	0	64546,09	76085,57	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 26.05.2022 7:32:45
--