

#13691#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Старый Город, ООО, УК
Адрес потребителя Полковника Ефремова 9, Калининград
Номер абонента 3918
Порядковый номер 4472
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123097
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	0,436	0	21,94	22,2	0	21,5	21,97	0	0	24	0	0	65,9	45,7	20,21	0,7	0,3	16
25.05.2021	0,383	0	19,84	20,07	0	19,44	19,83	0	0	24	0	0	65,9	46,2	19,65	0,7	0,3	-
26.05.2021	0,419	0	21,64	21,79	0	21,2	21,53	0	0	24	0	0	66	46,2	19,78	0,7	0,3	-
27.05.2021	0,425	0	22,22	22,35	0	21,79	22,11	0	0	24	0	0	65,8	46,3	19,53	0,7	0,3	-
28.05.2021	0,4	0	21,04	21,14	0	20,64	20,9	0	0	24	0	0	65,8	46,4	19,37	0,7	0,3	11
29.05.2021	0,421	0	19,35	19,43	0	18,99	19,19	0	0	24	0	0	65,9	43,9	22,05	0,7	0,3	12,3
30.05.2021	0,435	0	20,02	20,1	0	19,63	19,87	0	0	24	0	0	66	43,9	22,06	0,7	0,3	-
31.05.2021	0,391	0	19,29	19,38	0	18,93	19,14	0	0	24	0	0	65,7	45	20,66	0,7	0,3	16
01.06.2021	0,395	0	17,95	18,1	0	17,6	17,9	0	0	24	0	0	65,2	42,8	22,37	0,7	0,3	-
02.06.2021	0,386	0	17,34	17,45	0	17	17,26	0	0	24	0	0	65,5	42,8	22,7	0,7	0,3	-
03.06.2021	0,37	0	17,36	17,49	0	17,02	17,3	0	0	24	0	0	65,3	43,6	21,71	0,7	0,3	15
04.06.2021	0,374	0	17,39	17,53	0	17,09	17,32	0	0	24	0	0	65,3	43,5	21,72	0,7	0,3	-
05.06.2021	0,383	0	16,94	17,08	0	16,64	16,88	0	0	24	0	0	64,8	41,9	22,93	0,7	0,3	13,4
06.06.2021	0,402	0	17,04	17,19	0	16,72	17,02	0	0	24	0	0	65,4	41,3	24,11	0,7	0,3	22
07.06.2021	0,405	0	18,59	18,68	0	18,22	18,47	0	0	24	0	0	65,5	43,4	22,1	0,7	0,3	-
08.06.2021	0,39	0	21,66	21,73	0	21,27	21,47	0	0	24	0	0	64,5	46,4	18,19	0,7	0,3	18,8
09.06.2021	0,354	0	16,96	17,01	0	16,64	16,81	0	0	24	0	0	65,2	44	21,3	0,7	0,3	21
10.06.2021	0,346	0	16,67	16,76	0	16,35	16,56	0	0	24	0	0	65,5	44,3	21,21	0,7	0,3	-
11.06.2021	0,339	0	15,92	16,03	0	15,6	15,86	0	0	24	0	0	65,7	44	21,65	0,7	0,3	-
12.06.2021	0,349	0	15,82	15,97	0	15,55	15,79	0	0	24	0	0	64,9	42,6	22,27	0,7	0,3	-
13.06.2021	0,355	0	15,8	15,97	0	15,5	15,79	0	0	24	0	0	65,2	42,6	22,67	0,7	0,3	-
14.06.2021	0,373	0	17,32	17,48	0	16,95	17,3	0	0	24	0	0	65,4	43,6	21,83	0,7	0,3	-
15.06.2021	0,371	0	16,86	17	0	16,54	16,79	0	0	24	0	0	65,4	43,2	22,2	0,7	0,3	-
16.06.2021	0,369	0	16,88	17,01	0	16,57	16,82	0	0	24	0	0	65,6	43,4	22,24	0,7	0,3	-
17.06.2021	0,37	0	16,99	17,14	0	16,68	16,95	0	0	24	0	0	65,6	43,4	22,13	0,7	0,3	-
18.06.2021	0,353	0	16,45	16,62	0	16,16	16,42	0	0	24	0	0	65,4	43,7	21,69	0,7	0,3	-
19.06.2021	0,295	0	13,28	13,41	0	13,05	13,26	0	0	24	0	0	65,2	42,6	22,59	0,7	0,3	-
20.06.2021	0,227	0	9,91	10,01	0	9,76	9,89	0	0	24	0	0	64,5	41,2	23,29	0,7	0,3	-
21.06.2021	0,321	0	15,23	15,39	0	14,97	15,2	0	0	24	0	0	65,4	44	21,37	0,7	0,3	-
22.06.2021	0,313	0	15,21	15,38	0	14,93	15,2	0	0	24	0	0	65,4	44,5	20,94	0,7	0,3	-
23.06.2021	0,3	0	14,95	15,09	0	14,7	14,9	0	0	24	0	0	65,1	44,8	20,31	0,7	0,3	-
Итого:	11,45	0	543,86	547,98	0	533,63	541,7	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,45																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.05.2021	666,729	39732,65	51125,09	0	38810,07	50363,41	0
23.06.2021	678,179	40276,51	51673,07	0	39343,7	50905,11	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2021 7:46:12