

#13673#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель Старый Город, ООО, УК
 Адрес потребителя Полковника Ефремова 9, Калининград
 Номер абонента 3918
 Порядковый номер 4472
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123097
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,348	0	16,8	16,76	0	16,46	16,52	0	0	24	0	0	66,8	45,8	21,05	0,7	0,3	-
25.05.2022	0,355	0	17,24	17,2	0	16,9	16,96	0	0	24	0	0	66,8	46	20,85	0,7	0,3	-
26.05.2022	0,391	0	19,81	19,78	0	19,4	19,54	0	0	24	0	0	67,5	47,4	20,11	0,7	0,3	-
27.05.2022	0,348	0	19,01	18,98	0	18,63	18,74	0	0	24	0	0	67	48,3	18,7	0,7	0,3	-
28.05.2022	0,348	0	19,02	19	0	18,63	18,76	0	0	24	0	0	66,8	48,2	18,61	0,7	0,3	-
29.05.2022	0,35	0	18,82	18,76	0	18,45	18,52	0	0	24	0	0	66,8	48,1	18,76	0,7	0,3	-
30.05.2022	0,351	0	18,98	18,95	0	18,58	18,71	0	0	24	0	0	67	48,2	18,85	0,7	0,3	-
31.05.2022	0,352	0	17,49	17,42	0	17,16	17,18	0	0	24	0	0	66,9	46,5	20,38	0,7	0,3	-
01.06.2022	0,377	0	18,61	18,55	0	18,27	18,31	0	0	24	0	0	66,7	46,2	20,51	0,7	0,3	-
02.06.2022	0,393	0	20,59	20,53	0	20,16	20,29	0	0	24	0	0	67,2	47,8	19,39	0,7	0,3	-
03.06.2022	0,401	0	21,58	21,54	0	21,13	21,3	0	0	24	0	0	67,1	48,2	18,88	0,7	0,3	-
04.06.2022	0,408	0	21	20,92	0	20,55	20,67	0	0	24	0	0	67,5	47,6	19,9	0,7	0,3	-
05.06.2022	0,415	0	21,3	21,22	0	20,86	20,98	0	0	24	0	0	67,4	47,6	19,79	0,7	0,3	-
06.06.2022	0,388	0	20,8	20,76	0	20,36	20,52	0	0	24	0	0	67,3	48,2	19,11	0,7	0,3	-
07.06.2022	0,373	0	18,43	18,34	0	18,06	18,1	0	0	24	0	0	67,1	46,3	20,77	0,7	0,3	-
08.06.2022	0,359	0	17,72	17,63	0	17,37	17,39	0	0	24	0	0	67	46,5	20,5	0,7	0,3	-
09.06.2022	0,382	0	20,39	20,34	0	19,97	20,1	0	0	24	0	0	67,2	48	19,13	0,7	0,3	-
10.06.2022	0,356	0	19,25	19,23	0	18,86	18,99	0	0	24	0	0	67,1	48,3	18,77	0,7	0,3	-
11.06.2022	0,399	0	19,93	19,89	0	19,52	19,65	0	0	24	0	0	67,4	47,1	20,29	0,7	0,3	-
12.06.2022	0,356	0	19,39	19,35	0	19	19,1	0	0	24	0	0	67,2	48,6	18,63	0,7	0,3	-
13.06.2022	0,358	0	18,83	18,79	0	18,46	18,55	0	0	24	0	0	67,1	47,7	19,4	0,7	0,3	-
14.06.2022	0,34	0	16,89	16,83	0	16,58	16,59	0	0	24	0	0	66,8	46,1	20,64	0,7	0,3	-
15.06.2022	0,359	0	17,81	17,71	0	17,46	17,47	0	0	24	0	0	66,7	46,4	20,32	0,7	0,3	-
16.06.2022	0,353	0	18,43	18,35	0	18,05	18,11	0	0	24	0	0	67,1	47,6	19,41	0,7	0,3	-
17.06.2022	0,376	0	19,41	19,31	0	19,02	19,07	0	0	24	0	0	67,1	47,4	19,76	0,7	0,3	-
18.06.2022	0,358	0	18,76	18,7	0	18,38	18,46	0	0	24	0	0	67,1	47,7	19,43	0,7	0,3	-
19.06.2022	0,365	0	19,63	19,57	0	19,24	19,33	0	0	24	0	0	66,9	48,1	18,86	0,7	0,3	-
20.06.2022	0,37	0	19,16	19,14	0	18,77	18,9	0	0	24	0	0	67,2	47,6	19,6	0,7	0,3	-
21.06.2022	0,359	0	17,28	17,23	0	16,95	16,99	0	0	24	0	0	67	45,8	21,17	0,7	0,3	-
22.06.2022	0,375	0	17,65	17,57	0	17,3	17,33	0	0	24	0	0	67,1	45,5	21,59	0,7	0,3	-
23.06.2022	0,359	0	18,42	18,35	0	18,06	18,11	0	0	24	0	0	67,2	47,4	19,89	0,7	0,3	-
Итого:	11,422	0	588,43	586,7	0	576,59	579,24	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,422																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.05.2022	1085,904	66093,24	77238,34	0	64546,09	76085,57	0
23.06.2022	1097,326	66681,67	77825,04	0	65122,68	76664,81	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.06.2022 7:29:27