

#133926#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Старый Город, ООО, УК

Полковника Ефремова 9, Калининград

3918

4472

ВКТ-7

00123097

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,384	0	13,69	0	0	13,4	0	0	0	24	0	0	65,9	37,9	27,98	0,7	0,3	-
25.05.2025	0,383	0	13,87	0	0	13,59	0	0	0	24	0	0	65,6	38,1	27,46	0,7	0,3	-
26.05.2025	0,38	0	13,88	0	0	13,61	0	0	0	24	0	0	66	38,5	27,5	0,7	0,3	-
27.05.2025	0,332	0	12,65	0	0	12,4	0	0	0	24	0	0	65,4	39	26,44	0,7	0,3	-
28.05.2025	0,35	0	12,34	0	0	12,1	0	0	0	24	0	0	65,5	37,2	28,34	0,7	0,3	-
29.05.2025	0,322	0	11,45	0	0	11,2	0	0	0	24	0	0	65	36,6	28,45	0,7	0,3	-
30.05.2025	0,369	0	13,97	0	0	13,67	0	0	0	24	0	0	66,2	37,1	29,06	0,7	0,3	-
31.05.2025	0,305	0	11	0	0	10,76	0	0	0	24	0	0	64,7	36,7	28,06	0,7	0,3	-
01.06.2025	0,332	0	11,48	0	0	11,23	0	0	0	24	0	0	65,4	36,6	28,87	0,7	0,3	-
02.06.2025	0,318	0	11,23	0	0	10,98	0	0	0	24	0	0	65,1	36,6	28,54	0,7	0,3	-
03.06.2025	0,293	0	10,79	0	0	10,54	0	0	0	24	0	0	64,9	37,3	27,58	0,7	0,3	-
04.06.2025	0,272	0	10,33	0	0	10,09	0	0	0	24	0	0	64,4	37,7	26,7	0,7	0,3	-
05.06.2025	0,314	0	11,32	0	0	11,08	0	0	0	24	0	0	65,1	37,1	27,99	0,7	0,3	-
06.06.2025	0,288	0	10,56	0	0	10,31	0	0	0	24	0	0	64,9	37,3	27,53	0,7	0,3	-
07.06.2025	0,311	0	11,21	0	0	10,96	0	0	0	24	0	0	64,9	37,1	27,85	0,7	0,3	-
08.06.2025	0,298	0	10,71	0	0	10,46	0	0	0	24	0	0	64,9	37	27,92	0,7	0,3	-
09.06.2025	0,31	0	11,33	0	0	11,1	0	0	0	24	0	0	64,8	37,1	27,66	0,7	0,3	-
10.06.2025	0,309	0	11,02	0	0	10,76	0	0	0	24	0	0	65	36,9	28,08	0,7	0,3	-
11.06.2025	0,296	0	10,86	0	0	10,62	0	0	0	24	0	0	64,9	37,3	27,64	0,7	0,3	-
12.06.2025	0,323	0	11,47	0	0	11,22	0	0	0	24	0	0	64,9	36,8	28,09	0,7	0,3	-
13.06.2025	0,29	0	10,62	0	0	10,38	0	0	0	24	0	0	64,7	36,8	27,89	0,7	0,3	-
14.06.2025	0,312	0	11,1	0	0	10,85	0	0	0	24	0	0	64,9	36,6	28,3	0,7	0,3	-
15.06.2025	0,312	0	11,21	0	0	10,97	0	0	0	24	0	0	64,8	36,8	27,95	0,7	0,3	-
16.06.2025	0,287	0	10,53	0	0	10,29	0	0	0	24	0	0	64,6	37,4	27,2	0,7	0,3	-
17.06.2025	0,297	0	10,59	0	0	10,35	0	0	0	24	0	0	65,1	37,1	28,02	0,7	0,3	-
18.06.2025	0,304	0	11,1	0	0	10,85	0	0	0	24	0	0	64,9	37,4	27,54	0,7	0,3	-
19.06.2025	0,294	0	10,63	0	0	10,39	0	0	0	24	0	0	64,9	36,9	27,98	0,7	0,3	-
20.06.2025	0,298	0	10,76	0	0	10,52	0	0	0	24	0	0	65	37	28,05	0,7	0,3	-
21.06.2025	0,308	0	10,94	0	0	10,7	0	0	0	24	0	0	65	36,8	28,25	0,7	0,3	-
22.06.2025	0,329	0	11,78	0	0	11,52	0	0	0	24	0	0	65,1	37	28,16	0,7	0,3	-
23.06.2025	0,287	0	10,57	0	0	10,33	0	0	0	24	0	0	65	37,4	27,62	0,7	0,3	-
Итого:	9,807	0	354,99	0	0	347,23	0	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,807																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.05.2025	690,208	32810,04	6602,9	0	32019,48	6511,62	0
23.06.2025	700,015	33165,03	6602,9	0	32366,71	6511,62	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:27:21