

#13689#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель Старый Город, ООО, УК
 Адрес потребителя Полковника Ефремова 9, Калининград
 Номер абонента 3918
 Порядковый номер 4472
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123097
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,319	0	15,32	15,46	0	15,04	15,28	0	0	24	0	0	65,2	44,1	21,09	0,7	0,3	-
25.06.2021	0,302	0	14,55	14,73	0	14,29	14,56	0	0	24	0	0	65,6	44,5	21,07	0,7	0,3	-
26.06.2021	0,278	0	12,97	13,13	0	12,72	13,04	0	0	24	0	0	65,1	43,2	21,88	0,7	0,3	-
27.06.2021	0,341	0	15,44	15,6	0	15,16	15,44	0	0	24	0	0	65	42,6	22,45	0,7	0,3	-
28.06.2021	0,336	0	16,33	16,46	0	16,02	16,25	0	0	24	0	0	65,2	44,4	20,87	0,7	0,3	-
29.06.2021	0,309	0	15,11	15,25	0	14,83	15,07	0	0	24	0	0	65,3	44,5	20,79	0,7	0,3	-
30.06.2021	0,318	0	14,53	14,72	0	14,27	14,58	0	0	24	0	0	65,4	43,2	22,18	0,7	0,3	-
01.07.2021	0,271	0	12,32	12,56	0	12,08	12,51	0	0	24	0	0	64,8	42,5	22,32	0,7	0,3	-
02.07.2021	0,296	0	13,11	13,32	0	12,87	13,23	0	0	24	0	0	65	42	23,03	0,7	0,3	-
03.07.2021	0,284	0	12,33	12,55	0	12,09	12,52	0	0	24	0	0	64,4	40,9	23,45	0,7	0,3	-
04.07.2021	0,311	0	13,13	13,3	0	12,88	13,26	0	0	24	0	0	64,6	40,4	24,16	0,7	0,3	-
05.07.2021	0,284	0	13,06	13,26	0	12,81	13,15	0	0	24	0	0	64,8	42,7	22,13	0,7	0,3	-
06.07.2021	0,273	0	12,57	12,77	0	12,32	12,7	0	0	24	0	0	64,8	42,6	22,27	0,7	0,3	-
07.07.2021	0,282	0	12,69	12,96	0	12,45	12,89	0	0	24	0	0	64,7	42	22,68	0,7	0,3	-
08.07.2021	0,273	0	12,29	12,51	0	12,05	12,44	0	0	24	0	0	64,9	42,5	22,41	0,7	0,3	-
09.07.2021	0,286	0	13,03	13,24	0	12,78	13,14	0	0	24	0	0	64,9	42,4	22,48	0,7	0,3	-
10.07.2021	0,27	0	11,92	12,16	0	11,68	12,14	0	0	24	0	0	64,2	41,3	22,91	0,7	0,3	-
11.07.2021	0,267	0	11,87	12,13	0	11,63	12,13	0	0	24	0	0	64,2	41,2	22,91	0,7	0,3	-
12.07.2021	0,293	0	13,11	13,33	0	12,87	13,25	0	0	24	0	0	64,8	41,9	22,83	0,7	0,3	-
13.07.2021	0,274	0	12,75	12,95	0	12,51	12,84	0	0	24	0	0	64,5	42,6	21,97	0,7	0,3	-
14.07.2021	0,168	0	24,48	24,64	0	24,16	24,41	0	0	24	0	0	53,3	46,7	6,58	0,7	0,3	-
15.07.2021	0,274	0	13,31	13,5	0	13,07	13,38	0	0	24	0	0	64	43,1	20,95	0,7	0,3	-
16.07.2021	0,254	0	12,63	12,86	0	12,39	12,74	0	0	24	0	0	63,9	43,4	20,47	0,7	0,3	-
17.07.2021	0,25	0	13,92	14,16	0	13,67	14,06	0	0	24	0	0	61,7	43,4	18,29	0,7	0,3	-
18.07.2021	0,246	0	11,85	12,09	0	11,61	12,06	0	0	24	0	0	63,5	42,2	21,39	0,7	0,3	-
19.07.2021	0,273	0	13,31	13,56	0	13,07	13,41	0	0	24	0	0	63,8	43	20,8	0,7	0,3	-
20.07.2021	0,279	0	13,34	13,55	0	13,1	13,4	0	0	24	0	0	64,1	43	21,12	0,7	0,3	-
21.07.2021	0,275	0	13,41	13,64	0	13,16	13,51	0	0	24	0	0	63,9	43	20,93	0,7	0,3	-
22.07.2021	0,27	0	12,96	13,21	0	12,72	13,09	0	0	24	0	0	63,9	42,8	21,08	0,7	0,3	-
23.07.2021	0,275	0	13,31	13,55	0	13,07	13,44	0	0	24	0	0	63,8	42,7	21,1	0,7	0,3	-
Итого:	8,431	0	410,95	417,15	0	403,37	413,92	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,431																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2021	678,179	40276,51	51673,07	0	39343,7	50905,11	0
23.07.2021	686,61	40687,46	52090,22	0	39747,07	51319,03	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.07.2021 7:32:00