

#90664#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель Старый Город, ООО, УК
Адрес потребителя Полковника Ефремова 9, Калининград
Номер абонента 3918
Порядковый номер 4472
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123097
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,319	0	13,34	0	0	13,09	0	0	0	24	0	0	66,2	42	24,19	0,7	0,3	-
25.06.2024	0,339	0	14	0	0	13,73	0	0	0	24	0	0	66,3	41,9	24,41	0,7	0,3	-
26.06.2024	0,328	0	13,62	0	0	13,36	0	0	0	24	0	0	66,3	42,1	24,22	0,7	0,3	-
27.06.2024	0,321	0	13,58	0	0	13,33	0	0	0	24	0	0	66,1	42,2	23,91	0,7	0,3	-
28.06.2024	0,299	0	12,69	0	0	12,44	0	0	0	24	0	0	66,4	42,4	23,97	0,7	0,3	-
29.06.2024	0,282	0	12,09	0	0	11,84	0	0	0	24	0	0	66,2	42,6	23,61	0,7	0,3	-
30.06.2024	0,316	0	13,36	0	0	13,1	0	0	0	24	0	0	66,2	42,4	23,86	0,7	0,3	-
01.07.2024	0,291	0	12,59	0	0	12,34	0	0	0	24	0	0	66	42,9	23,18	0,7	0,3	-
02.07.2024	0,31	0	12,81	0	0	12,54	0	0	0	24	0	0	66,4	42,1	24,37	0,7	0,3	-
03.07.2024	0,337	0	13,87	0	0	13,61	0	0	0	24	0	0	66,6	42	24,65	0,7	0,3	-
04.07.2024	0,305	0	12,81	0	0	12,57	0	0	0	24	0	0	66,2	42,2	24,04	0,7	0,3	-
05.07.2024	0,321	0	13,22	0	0	12,96	0	0	0	24	0	0	66,3	41,7	24,59	0,7	0,3	-
06.07.2024	0,318	0	13,48	0	0	13,23	0	0	0	24	0	0	66,4	42,4	24	0,7	0,3	-
07.07.2024	0,332	0	13,59	0	0	13,33	0	0	0	24	0	0	66,7	42	24,69	0,7	0,3	-
08.07.2024	0,293	0	12,47	0	0	12,22	0	0	0	24	0	0	66	42,3	23,69	0,7	0,3	-
09.07.2024	0,308	0	13,08	0	0	12,84	0	0	0	24	0	0	66,1	42,2	23,94	0,7	0,3	-
10.07.2024	0,337	0	14,03	0	0	13,75	0	0	0	24	0	0	66,4	42,3	24,15	0,7	0,3	-
11.07.2024	0,315	0	13,09	0	0	12,83	0	0	0	24	0	0	66,4	42,4	24,03	0,7	0,3	-
12.07.2024	0,271	0	11,85	0	0	11,6	0	0	0	24	0	0	66	43	23	0,7	0,3	-
13.07.2024	0,278	0	12,58	0	0	12,34	0	0	0	24	0	0	65,6	43,2	22,43	0,7	0,3	-
14.07.2024	0,321	0	13,23	0	0	12,97	0	0	0	24	0	0	66,5	42	24,49	0,7	0,3	-
15.07.2024	0,273	0	11,59	0	0	11,36	0	0	0	24	0	0	65,7	40,8	24,99	0,7	0,3	-
16.07.2024	0,305	0	13,32	0	0	13,06	0	0	0	24	0	0	65,9	42,7	23,2	0,7	0,3	-
17.07.2024	0,286	0	11,39	0	0	11,14	0	0	0	24	0	0	65,6	40,3	25,29	0,7	0,3	-
18.07.2024	0,244	0	9,46	0	0	9,22	0	0	0	24	0	0	65,2	39	26,19	0,7	0,3	-
19.07.2024	0,255	0	9,79	0	0	9,55	0	0	0	24	0	0	65,2	38,8	26,43	0,7	0,3	-
20.07.2024	0,252	0	9,77	0	0	9,53	0	0	0	24	0	0	65	38,8	26,2	0,7	0,3	-
21.07.2024	0,29	0	11,06	0	0	10,8	0	0	0	24	0	0	65,1	38,4	26,65	0,7	0,3	-
22.07.2024	0,248	0	9,83	0	0	9,59	0	0	0	24	0	0	65	39	25,98	0,7	0,3	-
23.07.2024	0,253	0	9,76	0	0	9,53	0	0	0	24	0	0	65	38,8	26,18	0,7	0,3	-
Итого:	8,947	0	371,35	0	0	363,8	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,947																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2024	347,189	16782,21	6602,9	0	16373,12	6511,62	0
23.07.2024	356,136	17153,56	6602,9	0	16736,92	6511,62	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2024 7:30:25