

#142368#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Старый Город, ООО, УК

Полковника Ефремова 9, Калининград

3918

4472

ВКТ-7

00123097

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,292	0	10,68	0	0	10,43	0	0	0	24	0	0	64,8	37,3	27,59	0,7	0,3	-
25.06.2025	0,285	0	10,69	0	0	10,45	0	0	0	24	0	0	64,5	37,7	26,85	0,7	0,3	-
26.06.2025	0,309	0	11,72	0	0	11,47	0	0	0	24	0	0	64,8	38,1	26,7	0,7	0,3	-
27.06.2025	0,261	0	10,1	0	0	9,86	0	0	0	24	0	0	64,5	38,2	26,36	0,7	0,3	-
28.06.2025	0,299	0	11,33	0	0	11,09	0	0	0	24	0	0	64,9	38,1	26,84	0,7	0,3	-
29.06.2025	0,302	0	11,21	0	0	10,96	0	0	0	24	0	0	65,6	38	27,59	0,7	0,3	-
30.06.2025	0,306	0	11,18	0	0	10,94	0	0	0	24	0	0	64,9	37,2	27,67	0,7	0,3	-
01.07.2025	0,286	0	10,59	0	0	10,35	0	0	0	24	0	0	64,8	37,4	27,38	0,7	0,3	-
02.07.2025	0,287	0	10,71	0	0	10,47	0	0	0	24	0	0	64,8	37,8	27,1	0,7	0,3	-
03.07.2025	0,288	0	10,91	0	0	10,67	0	0	0	24	0	0	65	38,2	26,79	0,7	0,3	-
04.07.2025	0,282	0	10,35	0	0	10,1	0	0	0	24	0	0	65	37,6	27,46	0,7	0,3	-
05.07.2025	0,273	0	10,07	0	0	9,83	0	0	0	24	0	0	65,2	37,8	27,38	0,7	0,3	-
06.07.2025	0,301	0	11,14	0	0	10,9	0	0	0	24	0	0	65,3	38	27,22	0,7	0,3	-
07.07.2025	0,272	0	10,3	0	0	10,06	0	0	0	24	0	0	64,8	38,1	26,64	0,7	0,3	-
08.07.2025	0,274	0	10,53	0	0	10,28	0	0	0	24	0	0	64,8	38,4	26,36	0,7	0,3	-
09.07.2025	0,276	0	10,35	0	0	10,11	0	0	0	24	0	0	65	37,9	27,14	0,7	0,3	-
10.07.2025	0,291	0	10,83	0	0	10,57	0	0	0	24	0	0	65,3	37,8	27,47	0,7	0,3	-
11.07.2025	0,259	0	9,71	0	0	9,47	0	0	0	24	0	0	64,6	37,6	27	0,7	0,3	-
12.07.2025	0,276	0	10,26	0	0	10,02	0	0	0	24	0	0	64,7	37,6	27,13	0,7	0,3	-
13.07.2025	0,307	0	11,22	0	0	10,98	0	0	0	24	0	0	65,1	37,6	27,53	0,7	0,3	-
14.07.2025	0,302	0	11,11	0	0	10,87	0	0	0	24	0	0	65,4	37,9	27,56	0,7	0,3	-
15.07.2025	0,279	0	10,39	0	0	10,15	0	0	0	24	0	0	64,9	37,7	27,23	0,7	0,3	-
16.07.2025	0,3	0	10,96	0	0	10,72	0	0	0	24	0	0	65,1	37,5	27,55	0,7	0,3	-
17.07.2025	0,289	0	10,77	0	0	10,53	0	0	0	24	0	0	64,9	37,8	27,12	0,7	0,3	-
18.07.2025	0,268	0	10,28	0	0	10,04	0	0	0	24	0	0	64,6	38,1	26,52	0,7	0,3	-
19.07.2025	0,273	0	10,38	0	0	10,13	0	0	0	24	0	0	64,9	38,2	26,75	0,7	0,3	-
20.07.2025	0,278	0	10,27	0	0	10,02	0	0	0	24	0	0	64,9	37,7	27,21	0,7	0,3	-
21.07.2025	0,277	0	10,53	0	0	10,29	0	0	0	24	0	0	65	38,2	26,75	0,7	0,3	-
22.07.2025	0,26	0	9,8	0	0	9,57	0	0	0	24	0	0	64,6	38	26,62	0,7	0,3	-
23.07.2025	0,273	0	10,05	0	0	9,84	0	0	0	24	0	0	65	37,8	27,17	0,7	0,3	-
Итого:	8,525	0	318,42	0	0	311,17	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,525																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2025	700,015	33165,03	6602,9	0	32366,71	6511,62	0
23.07.2025	708,54	33483,45	6602,9	0	32677,88	6511,62	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 6:47:17